



TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE

T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen, Slovenská republika
tel.: +421 45 5206 122
fax: +421 45 5322 051
e-mail: miroslava.kapustova@tuzvo.sk
www.tuzvo.sk

Rektorát

Referát verejného obstarávania

miesto, dňa: Zvolen, 06.05.2024
vybavuje: Mgr. Barbora Brathová
tel. / fax: 0915 706 351
e-mail: brathova@bbprocurement.sk
vaša značka:
naša značka: 3501/2024

Všetkým záujemcom

Vec: Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie (č. 18)

Na základe žiadosti o vysvetlenie, ktorú sme obdržali od záujemcu elektronicky dňa 18.04.2024 prostredníctvom systému JOSEPHINE k predmetu zákazky „**Komplexná obnova a rekonštrukcia Študentského domova E. Štúra Technickej univerzity vo Zvolene**“, zverejnenej vo vestníku VO č. 66/2024 zo dňa 04.04.2024, pod. č. 9565-MSP, Vám zasielame nasledovnú odpoveď:

Otázka záujemcu:

Dobrý deň,

Otázka č. 1:

Žiadame VO o vysvetlenie položky č.269 „Protipožiarna križovatka E30-E90“ v počte 30ks z VV „výkaz výmer blok C“ z hárku „SO 04 – Silnoprúd“.

Podľa tejto položky nie je možné správne a jednoznačné nacenit' VV.

Ďakujeme

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Protipožiarny laminát PS-25 EI60-EI120-Mj-m – celkovo 30 m.

Bude doplnené vo VV.

S pozdravom

Mgr. Barbora Brathová
splnomocnená osoba na VO