



**TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE**

T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen, Slovenská republika  
tel.: +421 45 5206 122  
fax: +421 45 5322 051  
e-mail: miroslava.kapustova@tuzvo.sk  
www.tuzvo.sk

**Rektorát**

Referát verejného obstarávania

miesto, dňa: Zvolen, 07.05.2024  
vybavuje: Mgr. Barbora Brathová  
tel. / fax: 0915 706 351  
e-mail: [brathova@bbprocurement.sk](mailto:brathova@bbprocurement.sk)  
vaša značka:  
naša značka: 3617/2024

Všetkým záujemcom

## **Vec: Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie (č. 20)**

Na základe žiadosti o vysvetlenie, ktorú sme obdržali od záujemcu elektronicky dňa 19.04.2024 prostredníctvom systému JOSEPHINE k predmetu zákazky „**Komplexná obnova a rekonštrukcia Študentského domova E. Štúra Technickej univerzity vo Zvolene**“, zverejnenej vo vestníku VO č. 66/2024 zo dňa 04.04.2024, pod. č. 9565-MSP, Vám zasielame nasledovnú odpoveď:

### **Otázka záujemcu:**

Dobrý deň,

1.

Vo výkaze výmer časť BLOK B – 156-B – Rekonštrukcie ubytovacích kapacít III.NP sa nachádza pol.č. 55 a 56 týkajúca sa drevených dverí a klučiek, kde je uvedené množstvo 45 ks ale z položiek pod tým a taktiež podľa PD by tam malo byť správne množstvo 35 ks. To isté aj vo výkaze výmer časť BLOK C – 156-C – pol.č. 55 a 56. Zaujímá nás taktiež, či požaduje obstarávateľ tieto dvere v prevedení HPL+CPL farba šedá ako uvádzate vo výkaze? Pretože v PD nie je uvedená špecifikácia. Prosíme obstarávateľa o úpravu položiek. Ďakujeme.

2.

Vo výkaze výmer časť 156-R - Rekonštrukcia ubyt.kapacít - Blok F - spojvacia chodba a 156-S- Rekonštrukcia ubyt.kapacít - Blok G - spojvacia chodba, sa nachádza pol.č. 12 Mozaika keramická. Prosíme obstarávateľa o bližšiu špecifikáciu farby materiálu, pretože v PD sa uvádza, že sa obklad a dlažba má farbou a dezénom približovať pôvodnému, aký je ten pôvodný (foto)?. Ďakujeme.

3.

Vo výkaze výmer 156-A - Rekonštrukcie ubytovacích kapacít - II.NP sa nachádza pol.č. 60 týkajúca sa dverí, kde je uvedené množstvo 8 ks ale podľa PD by tam malo byť správne množstvo 9 ks. Taktiež je tým pádom nesprávne množstvo aj pri položke zárubňa k týmto dverám t.j. pol.č. 17 a 18. Taktiež je pri zárubniach uvedená hrúbka zárubne 60 mm. Takéto sa nevyrábajú, vyrábajú sa min. 80 mm. Takáto hrúbka (60 mm) sa uvádza aj vo výkaze pre časť 156-B a 156-C. Prosíme obstarávateľa o vysvetlenie a o úpravu položiek. Ďakujeme.

4.

V projektovej dokumentácii časť Tabuľka výrobkov interiérové výplne otvorov pre časť B sa nachádzajú dvere s označením PD2, PD3, PD4 – Protipožiarné dvere, ktoré sa ale vo výkaze výmer nenachádzajú, nachádzajú sa vo výkaze iba dvere PD1. Zaujímá nás, či sú dvere PD2, PD3 a PD4 predmetom obstarávania a ak áno prosíme o ich doplnenie do výkazu. Prosíme aj o ich bližšiu špecifikáciu – aký materiál, či majú byť len protipožiarné alebo aj bezpečnostné, aká trieda bezpečnosti, farba a pod. Prosíme obstarávateľa o vysvetlenie a o úpravu položiek. Ďakujeme.

5.

V projektovej dokumentácii časť TUZVO\_C\_RP\_10 pre časť C sa nachádzajú dvere s označením PD5 – Protipožiarné oceľové dvere, ktoré sa ale vo výkaze výmer nenachádzajú, nachádzajú sa vo výkaze iba dvere PD1-PD4. Zaujímá nás, či sú dvere PD5 predmetom obstarávania a ak áno prosíme o ich doplnenie do výkazu. Ďakujeme.

6. Vo výkaze výmer pre časť 156-A, 156-B a 156-C sa nachádzajú položky pre kuchynské linky. Prosíme obstarávateľa o zaslanie PD k týmto linkám (aspoň náčrt, rozmery, materiál, farba, dekor a pod.). Ďakujeme.

7.

Vo výkaze výmer pre časť 156-A, 156-B a 156-C sa nachádzajú položky týkajúce sa presklenných stien (časť A pol.č. 103 a 104, časť B a C pol.č. 95 a 96). Prosíme obstarávateľa o zaslanie PD k týmto výplňam (rozmery, materiál, farba, zasklenie a pod.). Ďakujeme.

8.

Vo výkaze výmer A03 - Blok A sa nachádzajú položky týkajúce sa hliníkových výplní. Nachádza sa tam položka č. 37 a 44, ktoré sa nenachádzajú v PD vo výpise vonkajších výplní otvorom časť A. Prosíme o ich bližšiu špecifikáciu. Ďakujeme.

9.

Vo výkaze výmer pre časť 156-M1-prístupový systém COMINFO časť BLOK B sa nachádza položka č. 241 a 245 Elektrický otvárač pre dvere a aj pre dvere protipožiarné – 33 ks a 33ks. Zaujímá nás, ku ktorým dverám to patrí. Prosíme obstarávateľa o vysvetlenie. To isté vo výkaze výmer SO 05 Prístupový systém pre BLOK C, pol.č. 52( 282) – 33 ks a 58(286) – 33 ks.

Ďakujeme

## **Odpoveď verejného obstarávateľa:**

**1.** Položka 55 a 56 – Montáž dverných krídel + kľučky má byť 35 ks.  
Bude opravené pre oba dopyty uchádzača vo VV.

Relevantná je farba uvedená vo VV.

**2.** Keramická mozaiková dlažba musí byť v prevedení a farbe ako pôvodná.  
Uchádzač má možnosť osobnej obhliadky .

**3.** Položka 60 je správne ako vo VV, t.j. 8 ks. Hrúbka zárubne bude 80 mm.  
Bude opravené vo VV.

**4.** Označenie PD2 a PD3 z výpisu je v časti VV v sekcii 787 Zasklievanie ako položka 103,104, 95,96. V žiadosti o vysvetlenie č. 6 k otázke č.1 bola zaslaná bližšia odpoveď, t. j. ide o drevené protipožiarne dvere, tak ako je uvedené v Technickej správe a VV „bezpečnostné“ v grafickej časti bolo myslené z hľadiska bezpečnosti proti požiaru. Upozorňujeme že protipožiarne dvere musia byť triedy EI/30-D3-C tak ako sú uvedené v „Riešení protipožiarnej bezpečnosti dverí“  
Položka PD4 bude doplnená do VV.

**5.** Dvere PD5 je Položka 99 vo VV.

**6.** Kuchynské linky nebudú súčasťou VV.  
Bude opravené vo VV.

**7.** Rozmery, materiál, zasklenie položky PD2 a PD3 sa nachádzajú vo výkrese č. 11.  
V žiadosti o vysvetlenie č. 6 k otázke č.1 bola zaslaná bližšia odpoveď, t. j. ide o drevené protipožiarne dvere, tak ako je uvedené v Technickej správe a VV „bezpečnostné“ v grafickej časti bolo myslené z hľadiska bezpečnosti proti požiaru. Upozorňujeme, že protipožiarne dvere musia byť triedy EI/30-D3-C tak ako sú definované v „Riešení protipožiarnej bezpečnosti dverí“.  
Bude opravené vo VV.

**8.** Položka 44 - ide o exteriérové dvere na štíte budovy A sprístupňujúce trafostanicu.  
Položka 37 - ide o 2 okná v suterénnej časti po stranách vstupu do bloku A zo strany ulice Štefana Moyzesa.

**9.** Otváranie je uvedené dvakrát. Jedna z položiek 52 alebo 58 bude odstránená.  
Bude opravené vo VV.

S pozdravom

Mgr. Barbora Brathová  
splnomocnená osoba na VO