



TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE

T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen, Slovenská republika
tel.: +421 45 5206 122
fax: +421 45 5322 051
e-mail: miroslava.kapustova@tuzvo.sk
www.tuzvo.sk

Rektorát

Referát verejného obstarávania

miesto, dňa: Zvolen, 14.05.2024
vybavuje: Mgr. Barbora Brathová
tel. / fax: 0915 706 351
e-mail: brathova@bbprocurement.sk
vaša značka:
naša značka: 4112/2024

Všetkým záujemcom

Vec: Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie (č. 31)

Na základe žiadosti o vysvetlenie, ktorú sme obdržali od záujemcu elektronicky dňa 25.04.2024 prostredníctvom systému JOSEPHINE k predmetu zákazky „**Komplexná obnova a rekonštrukcia Študentského domova E. Štúra Technickej univerzity vo Zvolene**“, zverejnenej vo vestníku VO č. 66/2024 zo dňa 04.04.2024, pod. č. 9565-MSP, Vám zasielame nasledovnú odpoveď:

Otázka záujemcu a Odpoveď verejného obstarávateľa:

Otázka č. 1:

Žiadame VO o doplnenie montážnych položiek pre kabeláž do „výkaz výmer blok B“ – hárok „156 – M1 - Prístupový systém“ – položky č. 131 a 132 – „Kábel N2HX 4zž a N2HX 16zž“.

**Odpoveď: Doplní sa do D3 montáž: N2HX 4 zž - 160 m, N2HX 16 zž" - 60 m.
Bude doplnené vo VV.**

Zároveň žiadame o doplnenie montážnej položky v hárku „156 – M1 - Prístupový systém“ pol. č. 134 „krabica prístrojová KP67/1 ks 720,00 7,30 5 256“ – v počte 33ks.

**Odpoveď: Doplní sa do D3 montáž: krabica prístrojová KP67/1 ks 720,00 7,30 5 256 - 33 ks
Bude doplnené vo VV.**

Taktiež žiadame o úpravu počtu ks pre položku montáže v hárku „156 – M1 - Prístupový systém“ – položka č.159 „zásuvka 230V/16A, IP20“ – chýbajú 2ks oproti materiálovej položke.

Odpoveď: Doplní sa do D3 montáž: zásuvka 230V/16A, IP20 - 2 ks. Bude doplnené vo VV.

Otázka č. 2:

Žiadame VO o doplnenie montážnych položiek pre kabeláž do „výkaz výmer blok B“ – hárok „156-M- Štukturovaná kabeláž“ položky č. 131 a 132 – „Kábel N2HX 4zž a N2HX 16zž“ - spolu 550 metrov.

**Odpoveď: Doplní sa do D3 montáž: N2HX 4 zž - 400 m , N2HX 16 zž" - 150 m.
Bude doplnené vo VV.**

Žiadame VO o doplnenie montážnych položiek do „výkaz výmer blok B“ – hárok „156-M-Štukturovaná kabeláž“ pol. č. 134 „krabica prístrojová KP67/1 ks 720,00 7,30 5 256“ – v počte 110 ks.

**Odpoveď : Doplní sa do D3 montáž: krabica prístrojová KP67/1 ks 720,00 7,30 5 256 - 110 ks.
Bude doplnené vo VV.**

Zároveň žiadame o doplnenie materiálovej položky „zásuvka 230V/16A, IP20“ – v počte 10ks (Montážna položka č. 159).

Odpoveď: Doplní sa do D3 materiál: zásuvka 230V/16A, IP20 - 10 ks.

Bude doplnené vo VV.

Otázka č. 3:

Žiadame VO o doplnenie montážnych položiek pre silnoprúdovú kabeláž z „výkaz výmer blok C“ – hárok „SO 04 – Silnoprúd“ položky č 1.2.3 – „Kábel N2HX 4zž, N2HX 6zž a N2HX 16zž“ - spolu 2250metrov. Taktiež žiadame VO o úpravu montážnych položiek – popisne a metrážne nesedia metráže jednotlivých kabeláží a nie je možné jednoznačne a správne nacenenie daných dĺžok.

Odpoveď: Doplní sa do D3 montáž: N2HX 4 zž - 1200 m, N2HX 6 zž - 900 m, N2HX 16 zž" - 150 m.

Bude doplnené vo VV.

Ani po celkovom spočítaní komplet materiálových položiek kabeláže (19 070 metrov) a montáže (18050 metrov) nesedia dané počty.

Odpoveď : Doplní sa do D2 montáž: položka 57 - 16590 m, položka 58 - 0 m, položka 59 - 0 m, položka 60 - 0 m, položka 61 - 80 m.

Bude doplnené vo VV.

Otázka č. 4:

Žiadame VO o úpravu materiálových a montážnych položiek pre silnoprúdovú kabeláž z „výkaz výmer blok C“ – hárok „SO 04 – Silnoprúd“ – položka č. 11 „FeZn 30x4mm – 20kg“ nesedi typovo a ani prepočet kg/m z montážnou položkou č. 62 „uzemňov.vedenie na povrchu úplná FeZn pr.10mm – 80metrov,,

Odpoveď: Doplní sa do D1 položka 11 - FeZn - 10 - 50 kg - 1 ks , položka 62 - 80 m ostáva.

Bude doplnené vo VV.

Žiadame VO o doplnenie montážnych položiek do „výkaz výmer blok C“ – hárok „SO 04 – Silnoprúd“ pol. č. 21 „krabica prístrojová KP67/1 ks 720,00 7,30 5 256“ – v počte 800ks, položky č. 22“ krabica univerzálna/odbočná KU68-1902“ . v počte 400ks , položky č. 23 „krabica univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66“ – v počte 40ks, položky č. 24 „krabicová rozvodka KR97/5 vč.KO97V +SP96“ v počte 10ks, položka č.25 „krabica odbočná KO100 vč.KO100V“ – 3ks a položka č. 25 „krabica odbočná KO125 vč.KO125V“ v počte 10ks.

Odpoveď: Doplní sa do D2 montáž: krabica prístrojová - v počte 1263 ks.

Bude doplnené vo VV.

Taktiež žiadame o doplnenie montážnej položky pre materiál ovu položku č. 31 „total STOP v rozbitnom kryte“ – v počte 6ks. Zároveň žiadame o úpravu metráže montáže položiek č. 87 „VCCJE-R 75-4,8“ a pol. č. 89 „LiYYM 4x0,34“ – materiál ové položky majú vyšší počet metrov.

Odpoveď: Doplní sa do D2 montáž: total STOP v rozbitnom kryte - v počte 6 ks. Zmení sa do D2 montáž: položka 87 - 500 ks, položka 88 - 200 ks, položka 89 - 100 ks.

Bude doplnené vo VV.

Otázka č. 5:

Žiadame o úpravu a doplnenie montáže kabeláže z „výkaz výmer blok C“ – hárok „SO 05 – Prístupový systém“ – položky materiálu č. 1,3 - „Kábel N2HX 4zž a N2HX 16zž“- 220 metrov a úpravu/doplnenie materiál ovaj a montážnej položky č. 6 „kabel CHKE-R-J 3x2,5“ – 600 metrov a montáže pol.č.57 „kabel(-CYKY) pevne uložený do 3x6/4x4/7x2,5“ – 650 metrov a montážnu položku pre kábel „pol 51 - VCCJE-R 75-4,8,, – 500metrov. ,

Odpoveď : Doplní sa do D3 montáž: N2HX 4 zž - 160 m , N2HX 16 zž" - 60 m , Doplní sa do D3 montáž: montáž kábla 3x2,5 - 1250 m .Doplní sa do D3 montáž: montáž VCCJE-R 75-4,8 - 500 m. Bude doplnené vo VV.

Otázka č. 6:

Žiadame VO o doplnenie montážnych položiek pre kabeláž do „výkaz výmer blok C“ – hárok „SO 06 – Štrukturovaná kabeláž“ položky materiálu č. 1,3 - „Kábel N2HX 4zž a N2HX 16zž“- 550 metrov

**Odpoveď: Doplní sa do D2 montáž: N2HX 4 zž - 400 m, N2HX 16 zž" - 150 m.
Bude doplnené vo VV.**

a úpravu/doplnenie materiálovej a montážnej položky č. 6 „kabel CHKE-R-J 3x2,5“ – 600 metrov a montáže pol.č.57 „kabel(-CYKY) pevne uložený do 3x6/4x4/7x2,5“ – 700 metrov

**Odpoveď: Zmení sa do D2 montáž: pol57 - 600 m.
Bude doplnené vo VV.**

Otázka č. 7:

Žiadame VO o doplnenie montážnych položiek do „výkaz výmer blok B“ – hárok „156-M-Štrukturovaná kabeláž“ pol. č. 134 „krabica prístrojová KP67/1 ks 720,00 7,30 5 256“ – v počte 110ks.

**Odpoveď: Doplní sa do D3 montáž: krabica prístrojová - v počte 210 ks.
Bude doplnené vo VV.**

Zároveň žiadame o doplnenie materiálovej položky „zásuvka 230V/16A, IP20“ – v počte 10ks (Montážna položka č. 159).

**Odpoveď: Doplní sa do D2 materiál: zásuvka 230/16 A - 10 ks.
Bude doplnené vo VV.**

Žiadame VO o doplnenie montážnych položiek do „výkaz výmer blok C“ – hárok SO 06 – Štrukturovaná kabeláž“ pol. 21 „krabica prístrojová KP67/1 ks 720,00 7,30 5 256“ – v počte 120ks.

**Odpoveď : Doplní sa do D2 montáž: krabica prístrojová - v počte 120 ks.
Bude doplnené vo VV.**

S pozdravom

Mgr. Barbora Brathová
splnomocnená osoba na VO