



TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE

T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen, Slovenská republika
tel.: +421 45 5206 122
fax: +421 45 5322 051
e-mail: miroslava.kapustova@tuzvo.sk
www.tuzvo.sk

Rektorát

Referát verejného obstarávania

miesto, dňa: Zvolen, 14.05.2024
vybavuje: Mgr. Barbora Brathová
tel. / fax: 0915 706 351
e-mail: brathova@bbprocurement.sk
vaša značka:
naša značka: 4114/2024

Všetkým záujemcom

Vec: Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie (č. 32)

Na základe žiadosti o vysvetlenie, ktorú sme obdržali od záujemcu elektronicky dňa 26.04.2024 prostredníctvom systému JOSEPHINE k predmetu zákazky „Komplexná obnova a rekonštrukcia Študentského domova E. Štúra Technickej univerzity vo Zvolene“, zverejnenej vo vestníku VO č. 66/2024 zo dňa 04.04.2024, pod. č. 9565-MSP, Vám zasielame nasledovnú odpoveď:

Otázka záujemcu a Odpoveď verejného obstarávateľa:

1. Vo výkaze výmer SO 03 Vetrание , Blok C:

V položke č.4 Ventilátor malý, axiálny, tichý, s dobehom, snímač vlhkosti, max prietok do 119 m³/h - je iný typ ventilátora ako v PD kde je Ventilátor 100 T A-MATIC s automatickou žalúziou má výkon iba 95m³/h.

Prosíme zjednotiť PD s výkazom výmer nevieme, ktorého výkonu ventilátora sa máme držať.

Odpoveď: Vo VV nie je uvedený presný typ, len výkon do 119 m³/h. Relevantný je teda typ, ktorý je uvedený v PD.

2. Výkaz výmer ZTI Blok C

V položke 73 je Sprchová vanička akrylátová DEEP by JIKA, vxšxl 63x900x900 mm, biela, JIKA a v položke 74 sú Sprchové dvere posúvne dvojdielne CUBITO PURE, rozmer 1000x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo, JIKA. Prosím zjednotiť veľkosť sprchovej vaničky a sprchovacích dverí , nakoľko máte šírku vaničky 90cm a dverí 100 cm . Žiadame opraviť popis vo výkaze .

Odpoveď: Sprchové dvere posuvné dvojdielne CUBITO PURE, rozmer 900 x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo, JIKA.

S pozdravom

Mgr. Barbora Brathová
splnomocnená osoba na VO