



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

📍 Komenského 50, 042 48 Košice

☎ Call centrum: 055/795 27 77

✉ E-mail: zakaznik@vodarne.eu

🌐 www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSK BX

VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASK BX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSK BX

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka č.:1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

Všetkým zaradeným záujemcom

V Košiciach dňa 10.04.2024

VEC

Vysvetlenie súťažných podkladov podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, ako osoba povinná postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „Obstarávateľ“), dňa 28.03.2024 vyhlásila v zriadenom dynamickom nákupnom systéme s názvom „*Vodárenský a kanalizačný materiál pre inžinierske siete*“ vyhláseného oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejnenom v Úradnom vestníku Európskej únie pod číslom 2023/S 231- 726155 dňa 30.11.2023 a vo Vestníku verejného obstarávania č. . 237/2023 zo dňa 01.12.2023 pod značkou 38030 – MUT, výzvu na predkladanie ponúk č. 43 s názvom: DNS VAKM výzva 43/2024 pre závod Bardejov(Tročany).

Dňa 05.04.2024, 09.04.2024 a dňa 10.04.2024 boli Obstarávateľovi doručené žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov/ otázka, na ktorú Obstarávateľ týmto oznámením v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) poskytuje odpoveď / vysvetlenie.

Otázka č. 1:

Dobrý deň,

Vo Výzve č.43/2024 Závod Bardejov (Tročany) - Príloha c. 1 - Opis, CP - Časť č. 1 máte uvedené:

Položka č.5 - Rúra HDPE PE100RC d90x8,2/12000mm PN10 SDR17 = 120m

Žiadame upresniť aké potrubie požadujete, nakoľko uvedená hrúbka steny 8,2 je pre tlak PN16 SDR11, pre tlakovú radu PN10 SDR17 je hrúbka potrubia 5,4mm.

Ďakujem

S pozdravom

Otázka č. 2:

Dobrý deň prajem,

prosím Vás o bližšiu špecifikáciu tovaru konkrétne pol. č.4 Rozperné puzdro z nerezovej ocele pre PE potrubie d90 z Výzvy č. 43/2024 - Názov: DNS VAKM výzva 43/2024 pre závod Bardejov (Tročany) - pre Časť 2.

Prosím Vás o upresnenie pre akú tlakovú triedu potrubia bude použité rozperné puzdro, SDR11 alebo SDR17/17,6 ?

Ďakujem

Otázka č. 3:

Dobrý deň,

žiadame o predĺženie termínu dodania tovaru, konkrétne položka:

27 Spojka U liatinová redukovaná DN80/65 PN10/16 EPDM (multi, s istením proti posunu) - nový termín dodania navrhujeme do 5 týždňov od objednania.

28 Spojka U liatinová redukovaná DN100/80 PN10/16 EPDM (multi, s istením proti posunu) - nový

termín dodania navrhujeme do 5 týždňov od objednania.

Prijemný deň

Otázka č. 4:

Dobrý deň,

Vo Výzve č.43/2024 Závod Bardejov (Tročany) - Príloha c. 1 - Opis, CP - Časť č. 1 máte uvedené:

Pol. č. 27 Spojka U liatinová redukovaná DN80/65 PN10/16 EPDM (multi, s istením proti posunu) = 1ks

Pol. č. 28 Spojka U liatinová redukovaná DN100/80 PN10/16 EPDM (multi, s istením proti posunu) = 1ks

Na základe informácií od výrobcov/ dodávateľov o dostupnosti uvedených tovarov, žiadame o predĺženie dodacieho termínu na cca 4 týždne od objednania

Ďakujem za pochopenie

S pozdravom

Odpoveď Obstarávateľa na otázky:

Dobrý deň,

pri položke č. 5 - Rúra HDPE PE100RC d90x8,2/12000mm PN10 SDR17 v množstve 120m došlo k zmene predmetnej položky na položku č. 5 - Rúra HDPE PE100RC d90x5,4/12000mm PN10 SDR17 v množstve 120m, predmetná zmena je uvedená v Prílohe č. 1 – Časť 1 – Certifikované tovary.

pri položke č. 4 - Rozperné puzdro z nerezovej ocele pre PE potrubie d90 v množstve 2 ks došlo k zmene predmetnej položky na položku č. 4 - Rozperné puzdro z nerezovej ocele pre PE potrubie d90 PN10 v množstve 2 ks, predmetná zmena je uvedená v Prílohe č. 1 – Časť 2 – Necertifikované tovary.

Pri položkách č. 27 - Spojka U liatinová redukovaná DN80/65 PN10/16 EPDM (multi, s istením proti posunu) v množstve 1 ks a č. 28 - Spojka U liatinová redukovaná DN100/80 PN10/16 EPDM (multi, s istením proti posunu) v množstve 1 ks, akceptujeme termín dodania do 5 týždňov od doručenia objednávky.

Zároveň Vám oznamujeme, že vo vzťahu na vyššie uvedené obstarávateľ posúva lehotu na predkladanie ponúk na 17.04.2024 do 10:00, ďalej vám oznamujeme, že boli nahraté dokumenty Výzva na predkladanie ponúk, Súťažné podklady, Príloha č. 1 pre časť č. 1 – Certifikované tovary a Príloha č. 1 pre časť č. 2 – Necertifikované tovary.

S pozdravom