

**Príloha č. 3****Verejný obstarávateľ:****Predmet zákazky:****Vinkova, s.r.o.****Riadiaca jednotka pre nádrže****Uchádzač vyplňa žlté polia!!!**

Názov zariadenia	Parameter	Požiadavka
1. Riadiaca jednotka pre nádrže	Nová technológia	áno
	Použitie	Na teplotné riadenie nádrží a vinársku evidenciu
	Riadiaca jednotka	1 ks
	Počet riadených vinifikátorov	Minimálne 20 ks
	Vinársky softvér na riadenie a evidenciu	1 ks s prepojením na PC
	Zbernica dát	Áno, 1 ks
	Ovládania chladenia, ohrevu,	Áno, elektronicky
	Chladenie	Pomocou chladiacich platní alebo duplikátorov
	Snímač teploty	Áno, nastaviteľný individuálne pre každú nádrž
	Riadenie teploty	Áno, nastaviteľný individuálne pre každú nádrž
	Riadenie teploty podľa vopred nastavených teplotných kriviek	Áno, nastaviteľný individuálne pre každú nádrž
	Snímanie a riadenie na základe kvasných plynov CO <sub>2</sub>	Áno, nastaviteľný individuálne pre každú nádrž
	Mikro a makrooxidácia,	Áno, nastaviteľný individuálne pre každú nádrž

	Riadenie externých zariadení (miešadlá, preplavovanie)	áno
	Meranie objemu a vlhkosť vzduchu	Áno, nastaviteľný individuálne pre každú nádrž
	Zobrazovanie alarmov pri prekročení hraničných hodnôt	Áno, nastaviteľný individuálne pre každú nádrž
	Potrubné rozvody pre 20 nádrží	Potravinárske, DN 50
	Potrubné rozvody pre agregát	Áno, 1 ks, potravinársky, DN 50
	Motorový guľový ventil	20 ks, G3/4"
	Nemrznúca zmes	Potravinárska
	Trafo a elektrické rozvody	25 V
		Áno, nastaviteľný individuálne pre každú nádrž
	Hybridný kábel	100 ks
	Inštalácia a montáž	Áno, vrátane presunu agregátu
	Minimálna záruka	24 mesiacov
	<b>Dátum</b>	
	<b>Miesto</b>	
	<b>Vypracoval:</b>	
	<b>Podpis a pečiatka</b>	



