


LEGENDA:

- VÝSTUP ÚK - TEPLOTA 80 st. C
- SPIATOČKA ÚK - TEPLOTA 60 st. C

-  **PANELOVÉ VYKUROVACIE TELESÁ S RORAD**
- TERMOSTATICKÝ VENTIL**
- TERMOSTATICKÁ HLAVICA
- ŠRÓBENIE PRE VYKUROVACIE TELESÁ S PREDNASTAVENÍM
- ODVZDUŠŇOVACIA ZÁTKA

POZNÁMKY:

- ROZVOD POTRUBÍ JE NAVRHNUTÝ Z OCEĽOVÝCH RÚR
- NAJVYŠŠIE MIESTA VO VYKUROVACOM SYSTÉME ODVZDUŠŇIŤ CEZ ODVZDUŠŇOVACIE VENTILY
- NA NAJNIŽŠIE MIESTA SÚSTAVY OSADIŤ VYPÚŠŤACIE VENTILY
- NA KAŽDOM VYKUROVACOM TELESE BUDE OSADENÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL

ZODP. PROJEKTANT :	MIROSLAV DRIENOVSKÝ	<b>PROMID</b> <b>MIROSLAV DRIENOVSKÝ</b> <b>KRÁTKA 182, 931 93 MACHULINICE</b> <b>IČO: 24 294 694 TEL.: 095 649711</b>		
PROJEKTANT :	MIROSLAV DRIENOVSKÝ			
INVESTOR:	<b>MESTO ZLATÉ MORAVCE</b>			
MIESTO:	<b>ZLATÉ MORAVCE, 1. MÁJA 12</b>			
STAVBA:	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MESTKÉHO ÚRADU ZLATÉ MORAVCE		STUP. PD :	PPSP
<b>OBŠAR:</b> <b>PŇDORYS 3. NP</b>			FORMÁT:	2 A4
			DÁTUM:	<b>02-2016</b>
			MIERKA:	<b>ČÍSLO VÝK.:</b>
		<b>1:100</b>	<b>ÚK-4</b>	