

Požadavek na konstrukční řešení a vybavení :

Rámy požadujeme dodat ze žárově zinkovaných plechů.

Tepelně izolační vlastnosti konstrukcí :

Budova bude splňovat – Průkaz energetické náročnosti: C

Hodnoty součinitele tepelného prostupu budou min.:

- podlaha : 0,333 W/m².K
- stěny : 0,277 W/m².K
- strop : 0,186 W/m².K

Požární odolnost konstrukcí :

Stěny : 45 minut, materiálová skladba DP3

Strop: 15 minut, materiálová skladba DP3

Vnitřní povrch stěn a stropů :

Stěny : Laminovaná dřevotříska (omyvatelný, lehce udržovatelný materiál)

Stropy : Laminovaná dřevotříska (omyvatelný, lehce udržovatelný materiál)

Podlahy :

Podlahová deska cementotřísková

Podlahová krytina : PVC tl. 1,5 mm, barva dle výběru

Požadavek na nosnost podlahy je 500 kg/m²

Střecha :

Požadujeme dodání celoplošné sekundární střechy z trapézového plechu včetně klempířských prvků pro odvod srážkových vod. Navíc oproti projektové dokumentaci.

Nosnost střechy pro zatížení sněhem 150 kg/m².

Vytápění :

Bude řešeno elektrickými přímotopy.

Ohřev teplé užitkové vody :

Bude osazen elektrický průtokový ohřívač.

Sanitární zařizovací předměty :

Předměty požadujeme dodat pro osoby s omezenou schopností pohybu (viz. výkaz výměr).

Vnitřní dveře :

Bílé s ocelovými zárubněmi.

Vnější dveře :

Ocelové bezpečností dveře v odstínu dle RAL s ocelovými zárubněmi.

Venkovní fasádní úprava :

Standardní ocelový pozinkovaný plech, barva dle RAL – odstín po konzultaci s městským architektem.

Pro předložení nabídky je předložena dokumentace stavby a podrobnější výkaz výměr, který je součástí výzvy.

V Bystřici pod Hostýnem dne 4. května 2018

Vypracoval : Radek Zapletal