

SÚSTAVA: Trolejové vedenie 2 DC 600V (2 DC 750V)
- 2 x 150 mm² medených vodičov, 1 kV AsXS

OCHRANNÉ OPATRENIA PROTI ZÁSAHU ĽUDÍ:
- STN EN 50122-1/Z1: Ochranné opatrenia, vodivé súčiastky, čl. 5.1

OCHRANNÉ OPATRENIA PROTI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:
- STN EN 50122-1/Z1: Ochrana ľudských bytostí, vodivých súčiastok a verejnosti, čl. 6.2.3.2
  - Pre napájacie body (zrušenie na strane od umiestnené ohrádzaním)
- STN EN 50122-1/Z1: čl. 6.2.3.1, čl.Práca na zariadeniach napätí prahu 4 - nad 1 p

Prvotriede v zmysle STN 33 2000-5-51:2010, Pr – ochranným prvkom

LEGENDA:

NAP 1kV HRANICA
NAPÄŤOVÉ ZÓNOVÉ BOD
NAPÄŤOVÉ ZÓNOVÉ BOD
NAPÄŤOVÉ ZÓNOVÉ BOD
NAPÄŤOVÉ ZÓNOVÉ BOD
ZÓNOVÉ BOD
NAD HE NAPÄŤ, VEDENIE A ZARIAD.
TROLEJOVÉ VEDENIE
KATENÁRA
KOMPENZ.
NAPÄŤOVÉ ZÓNOVÉ BOD
NAPÄŤOVÉ ZÓNOVÉ BOD
NAPÄŤOVÉ ZÓNOVÉ BOD
ZÓNOVÉ BOD
ZÓNOVÉ BOD