

VZOROVÉ REZY SPÄTNÝCH ÚPRAV

M 1:100

VÝMENA OBRUBNÍKA



KONŠTRUKCIA ASFALTOVÉHO CHODNÍKA "A":				
- ASFALTOVÝ BETÓN	AC 8 0; II	50 mm	STN EN 13108-1	
- R-MATERIÁL	20 RA 0/8	50 mm	STN EN 13108-8	
- NESTMELENÁ VRSTVA ZO ŠTRKODRVINY	UM ŠD; 0/31,5 Gc	min. 220 mm	STN EN 13285, TKP časť 5	
SPOLU		min. 320 mm		
- ZEMNÁ PLÁŇ Edef2 = min. 45 MPa; Edef2/Edef1 = max. 2,5				

KONŠTRUKCIA DLÁŽDENÉHO CHODNÍKA "B":				
- DLÁŽOBNÉ ŽULOVÉ/BETÓNOVÉ PLATNE	DL	80 mm	STN 73 6131-1, TKP časť 9	
- LÔŽKO Z DRVENÉHO KAMENIVA	L 4/80	40 mm	STN EN 13242	
- NESTMELENÁ VRSTVA ZO ŠTRKODRVINY	UM ŠD; 0/31,5 Gc	min. 200 mm	STN EN 13285, TKP časť 5	
SPOLU		min. 320 mm		
- ZEMNÁ PLÁŇ Edef2 = min. 45 MPa; Edef2/Edef1 = max. 2,5				


OBRUBNÍK SA PONECHÁVA



KONŠTRUKCIA ASFALTOVÉHO CHODNÍKA "A":				
- ASFALTOVÝ BETÓN	AC 8 0; II	50 mm	STN EN 13108-1	
- R-MATERIÁL	20 RA 0/8	50 mm	STN EN 13108-8	
- NESTMELENÁ VRSTVA ZO ŠTRKODRVINY	UM ŠD; 0/31,5 Gc	min. 220 mm	STN EN 13285, TKP časť 5	
SPOLU		min. 320 mm		
- ZEMNÁ PLÁŇ Edef2 = min. 45 MPa; Edef2/Edef1 = max. 2,5				

KONŠTRUKCIA DLÁŽDENÉHO CHODNÍKA "B":				
- DLÁŽOBNÉ ŽULOVÉ/BETÓNOVÉ PLATNE	DL	80 mm	STN 73 6131-1, TKP časť 9	
- LÔŽKO Z DRVENÉHO KAMENIVA	L 4/80	40 mm	STN EN 13242	
- NESTMELENÁ VRSTVA ZO ŠTRKODRVINY	UM ŠD; 0/31,5 Gc	min. 200 mm	STN EN 13285, TKP časť 5	
SPOLU		min. 320 mm		
- ZEMNÁ PLÁŇ Edef2 = min. 45 MPa; Edef2/Edef1 = max. 2,5				

SPATNÁ ÚPRAVA VOZOVKY PO ROZKOPÁVKE S PREPLÁTOVANÍM



D-512

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK v realizácii JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

NÁZOV STAVBY			
Modernizácia električkových tratí RUŽINOVSKÁ RADIÁLA			
OBJEDNÁVATEĽ		Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava	
PROJEKTANT		DOPRAVOPROJEKT, a.s. Kominárska 141/2,4 832 03 Bratislava	
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU		Ing. Nikola Grančič	
ČÍSLO ZÁKAZKY		8632-01	
PODPIS		[Signature]	
PROJEKTANT OBJEKTU			
DOPRAVOPROJEKT, a.s., divízia Bratislava II, Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava			
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT		Ing. Peter MESZÁROS	
VYPRACOVAL		Ing. Peter MESZÁROS	
KONTROLOVAL		Roman ZÁLEŠÁK	
IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO PRÍLOHY		MET-RR-DSP-C-D000-51200-009-X	
PODPIS		[Signature]	
KRAJ: BRATISLAVSKÝ		OKRES: Bratislava I	
KATASTRÁLNE ÚZEMIE: Staré Mesto		DÁTUM	
		05.2023	
NÁZOV OBJEKTU		FORMÁT	
REKONŠTRUKCIA VEREJNEJ KANALIZÁCIE V KRÍŽNEJ ULICI, km 0,570 - 0,920 EL.TRATE		4 A4	
		MIERKA	
		1:100	
		STUPEŇ PD	
		DSP	
		Č. ZÁKAZKY	
		8632-01	
NÁZOV PRÍLOHY		Č. SÚPRAVY	
VZOROVÉ REZY SPÄTNÝCH ÚPRAV		Č. PRÍLOHY	
		009	