

# Parkovisko Olejkárska\_04\_2024

Dobrý deň,

Dňa 16.5.2024 bola doručená žiadosť o vysvetlenie.

Obstarávateľ nižšie uvádza svoju odpoveď, a zároveň pod por. č. 3 zasiela informáciu o zmene – konkrétne o novom výkaze výmer, ktorý má byť v súťaži použitý.:

Por. č.	Otázky žiadateľov / zmeny	Odpoveď
2	<p>z dôvodu, že výkaz výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov podľa nášho názoru neobsahuje niektoré práce, ktoré sú potrebné k realizácii zákazky, žiadame obstarávateľa o doplnenie nasledovných položiek:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rezanie existujúceho asfaltového krytu hĺbky do 50 mm – 22m</li><li>• Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm – 22m</li><li>• Postrek asfaltový spojovací asfaltovou emulziou – 22x0,5= 11m<sup>2</sup></li><li>• Betón asfaltový ACo 11 I.tr., ručné vysprávky plôch – 1,5 t</li><li>• Asfaltová zálievka styčnej škáry – 22 m</li></ul> <p>Z dôvodu pojazdnosti je podľa nášho názoru parkový obrubník šírky 5 cm nevyhovujúci, navrhujeme obrubníky šírky 10-15 cm , vo výkaze výmer pol.č.20</p>	<p>Nový výkaz výmer zapracováva všetky doterajšie nezrovnalosti dodávateľov, podľa finálneho uváženia obstarávateľa.</p>
	<p>Obstarávateľ informuje, že pôvodný výkaz výmer sa nahrádza jeho novým znením. Aktuálny dokument má názov „Príloha č. 1A Výkaz výmer_aktualizovaný vysvetlením a zmenou 2“.</p> <p>S touto zmenou obstarávateľ zároveň predlžuje lehotu na predkladanie a otváranie ponúk tak, ako je uvedené v dokumente s názvom „výzva na predloženie ponuky_aktualizovaná vysvetlením a zmenou 2“ – pozri body 7 a 9 danej výzvy.</p>	