



HRUBÁ OMIETKA CEMIX – 7 M2
- PO BÚRACÍCH PRÁČACH SA PREVEDIE: CEMENTOVÝ ŠPRIC + HRUBÁ OMIETKA CEMIX

SÁDROVÁ STIERKA RIGIPS – M.Č.102-104 – 146,0 M2
- NA JESTVUJÚCE MURIVO SA PREVEDIE: PENETRÁCIA+ SIETKA+ STIERKA SÁDROVÁ RIGIPS HR.5 MM

UMÝVATEĽNÝ NÁTER PRIMALEX – STENY – 192 M2
UMÝVATEĽNÝ NÁTER PRIMALEX SA PREVEDIE 3X NA STENY VO VŠETKÝCH MIESTNOSTIACH
- PODĽA LEGENDY MIESTNOSTÍ

NÁTER TRANSPARENTNÝ EKOTRAN – STENY – 71,0 M2
NÁTER TRANSPARENTNÝ EKOTRAN, NÁTEROM SA STENA MÔŽE UMÝVAŤ DEZINFEKČNÝMI PROSTRIEDKAMI
APLIKOVAŤ V M.Č. 102,104,105, – v.2000MM

VÝKAZ ROHOVÝCH HLINÍKOVÝCH LÍŠŤ SO SIETOVINOU POD STIERKU – DĽ.38 M
- ROHOVÉ HLINÍKOVÉ LIŠTY POD VŠETKY STIERKY DĽ.38M, KS-1

OCHRANA PROTI RTG ŽIARENIU M.Č.102
STENY – PLNÁ PÁLENÁ TEHLA HR.150 MM + BARYTOVÁ OMIETKA HR.30 MM
STROP – JESTVUJÚCA ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA HR.250 MM
PODLAHA-PODLAHA HR.100 MM+JESTVUJÚCI PODKLADNÝ BETÓN HR.150 MM

OCHRANA PROTI RTG ŽIARENIU NA DVERÁCH OLOVO HR.2,0 MM/110 kV/, NOVONAVRHOVANÉ DVERE
ZÁRUBŇA S OLOVENOU VÝSTELKOU, ZÁRUBNE – ZALIAŤ BETÓNOM

OKNO OCEĽOVÉ S OLOVENÝM SKLOM MIN. 2,5 PB EKVIVALENT/110kV/

VÝKAZ OLOVENÉHO PLECHU HR.2 MM – 2 M2
- V M.Č.102 ZA ROZVODMI ELEKTROINŠTALÁCIE, ZÁSUVKY A POD. SA OSADÍ OLOVENÝ PLECH HR.2MM – 2 M2

VÝKAZ BARYTOVEJ OMIETKY HR.30 MM
PO BÚRACÍCH PRÁČACH, OSADENÍ ZÁSUVIEK EO, ZTI A SL, JE NUTNÉ VYSPRAVIŤ BARYTOVÚ OMIETKU NA STENÁCH
HR.30 MM – 28 M2, KS-1

RL1 – ROHOVÁ LIŠŤA ACROVYN SM20
RL1 –ROHOVÁ LIŠŤA ACROVYN SM20, VRÁTANE MONTÁŽE – DĽ.1,5 M, KS-4

VÝKAZ KUCHYNSKEJ LINKY V M.Č.102
KUCHYNSKÁ LINKA V M.Č.102 JE VYKÁZANÁ NA VÝKRESE AS-10

ZLOŽENIE STIEN NA BARYTOVÚ OMIETKU V M.Č.102
PO BÚRACÍCH PRÁČACH, PO PODREZANÍ MURIVA NA v.500 MM, JE NUTNÉ DOPLNIŤ BARYTOVÚ OMIETKU V ZLOŽENÍ:

- BARYTOVÁ OMIETKA /4 DIELY BARYTU +1 DIEL CEMENTU/ VÝŠKY 500 MM, HR.30 MM – 28 M2
- RABICOVÉ PLETIVO 1X PRICHYTENÉ NA SIETOVINU v.500 MM – 31 M2
- ZVÁRANÁ SIETOVINA KA16, ø4X4, OKÁ 150X150, 1,35-KG/M² PRICHYTENÁ K PLNÝM TEHLÁM HILTI KOTVAMI DO MURIVA v.500 MM HILTI KOTVY 4 KS/M2 – CELKOM 16X4=64 KS, CELKOM SIETOVINA- 31 X1,35 = 41,85 KG
- JESTVUJÚCE MURIVO

M.Č.	NÁZOV MIESTNOSTÍ	PODLAHA	PLOCHA M2	STENY	STROPY
		SOKEL, LIŠŤA			
101	CHODBA	PVC GERFLOR MIPOLAM ELEGANCE	116,12	UMÝVATEĽNÝ NÁTER PRIMALEX	PODHLAD OWA 600X600
102	RTG VÝŠETROVŇA	PVC VYVEDENÁ NAD PODLAHU			PODHLAD OWA COSMOS 68 600X600+ SÁDROKARTÓN
103	OVLÁDAČ	EL.STAT.VODIVÁ PVC GERFLOR MIPOLAM EL	37,30	UMÝVATEĽNÝ NÁTER PRIMALEX	PODHLAD OWA COSMOS 68 600X600+ SÁDROKARTÓN
104	KABÍNKA PAC.	PVC VYVEDENÁ 100 MM NAD PODLAHU			PODHLAD OWA COSMOS 68 600X600
105	KABÍNKA PAC.	EL.STAT.VODIVÁ PVC GERFLOR MIPOLAM EL	7,70	UMÝVATEĽNÝ NÁTER PRIMALEX	PODHLAD OWA COSMOS 68 600X600
		PVC VYVEDENÁ 100 MM NAD PODLAHU			PODHLAD OWA COSMOS 68 600X600
		PVC GERFLOR MIPOLAM PLANET	1,84	UMÝVATEĽNÝ NÁTER PRIMALEX	PODHLAD OWA COSMOS 68 600X600
		PVC VYVEDENÁ 100 MM NAD PODLAHU			PODHLAD OWA COSMOS 68 600X600
		PVC GERFLOR MIPOLAM PLANET	1,70	UMÝVATEĽNÝ NÁTER PRIMALEX	PODHLAD OWA COSMOS 68 600X600
		PVC VYVEDENÁ 100 MM NAD PODLAHU			PODHLAD OWA COSMOS 68 600X600

LEGENDA HMÔT

JESTVUJÚCE MURIVO

POZNÁMKA

- SKLADBY PODLÁH PRE JEDNOTLIVÉ MIESTNOSTI SÚ PODROBNE ROZPÍSANÉ NA AS-10
- VÝKAZ ZÁMOČNÍCKYCH PRÁČ AS-8,11
- VÝKAZ DVERÍ POZRI AS-10
- FAREBNÉ RIEŠENIE INTERIÉRU STIEN A PODLÁH SA UPRESNÍ NA STAVBE S INVESTOROM

AUTOR	ING.SUTY	VYPRACOVAL	ING.CSONKA	DOMINO INVEST s.r.o. ING.JURAJ SUTY AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER SZAKKAYHO 1, KOŠICE TEL. 0905 406 874 mail: suty@iol.sk	
ZODP.PROJ.	ING.SUTY	KONTROLA	ING.SUTY		
KRAJ	ZILINSKÝ	MIESTO	MARTIN		
INVESTOR	UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN, KOLLÁROVA 2, 036 01 MARTIN				
STAVBA	STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ PRE MONTÁŽ RTG PRÍSTROJA NR SYS C400 NA I.NP UNM, KOLLÁROVA 2, MARTIN			ZAK.Č.	150 12024
ČÍS.P.S./OBJ.	NÁZOV P.S./OBJ.			STUPER	JP
O 1	STAVEBNÉ ÚPRAVY RTG			FORMAT	2A4
				DATUM	1.2024
PROFESIA	V Ý K R E S			MIERKA	ČÍSLO VÝKRESU
AS	PODORYS I.NP – NOVÝ STAV			1:50	AS-5