



všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

SVO-RVO1-2024/000630-004

Vybavuje/linka

PhDr. Mária Kačincová /+421250944469

Miesto/dátum

Bratislava/11.06.2024

Vec : Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č.1

Na základe doručených žiadostí o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) poskytuje verejný obstarávateľ vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky pre predmet zákazky „**Trenčín, nadzemná časť CO krytu Zlatovce – nadstavba a stavebné úpravy**“ v rámci verejnej súťaže uverejnenej v Úradnom vestníku EÚ pod zn. 2024- OJS 101-311306 zo dňa 27.5.2024 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 102/2024 - 28.5.2024 pod zn. 13624 – MSP.

Otázka č. 1

„pýtame sa, či rozumieme správne, že na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ZVO je v prípade, ak subjekt so sídlom v Slovenskej republike nie je zapísaný v ZHS, potrebné verejnému obstarávateľovi priamo v ponuke predložiť: 1. za účelom získania výpisu z registra trestov jeho štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, prokuristu, ktorý je občanom Slovenskej republiky údaje tak ako je uvedené v SP a 2. čestné vyhlásenie v zmysle § 32 ods. 1 písm. f) ZVO.

A ostatné doklady, resp. skutočnosti si preverí verejný obstarávateľ sám.

Odpoveď na otázku č. 1

1. V súťažných podkladoch v prílohe č.7, v bode 1. Osobné postavenie, verejný obstarávateľ uvádza doklady, ktoré sa neprekladajú:

Záujemca/uchádzač **so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike**, a ktorého údaje sú vedené v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 zákona predkladať verejnému obstarávateľovi, a to z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy, nasledovné doklady:

- výpis z registra trestov záujemcu/uchádzača, jeho štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, prokuristu v súlade s § 32 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) zákona,
- potvrdenia zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b) zákona,
- potvrdenia miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu podľa § 32 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. c) zákona,
- potvrdenie príslušného súdu (konkurz, reštrukturalizácia, likvidácia) podľa § 32 ods. 1 písm. d) a ods. 2 písm. d) zákona,
- výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky alebo výpis zo Živnostenského registra Slovenskej republiky, v prípade preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona týmito typmi dokladu.

Upozornenie:

- Záujemca/uchádzač so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike, a ktorého údaje sú vedené v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, poskytnite verejnému obstarávateľovi za účelom získania výpisu z registra trestov jeho štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, prokuristu, ktorý je občanom Slovenskej republiky, nasledovné údaje: **krstné meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu.**

2. Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia : podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Uvedenú podmienku účasti preukáže záujemca v súlade s § 32 ods. 2 písm. f) zákona doloženým čestným vyhlásením.

Otázka č. 2

Vo VV časť SO 01 – stavebné riešenie sa nachádzajú položky:

- č. 304 s nasledovným popisom „Krytina strechy vo v. do 15 m prichytená závitorez. skrutkami-rozmer 900x30x0,8 mm, hmot. 8,31 kg/m“ a množstvom 130 m².

- č. 305 s nasledovným popisom „Plech trapézový T 40 hr. 0,88 mm“ a množstvom 130 m².

Správne rozumieme, že položka č. 304 je montážnou položkou k materiálovej položke č. 305?

Zároveň upozorňujeme že podľa PD sa má v prípade položky č. 305 jednať o materiál „Plech trapézový T 50 hr. 0,88 mm“.

Taktiež by sme radi upozornili na skutočnosť, že výmera 130m² trapézového plechu sa nám zdá nedostatočná na strechu o Výmere cca 500m².

Prosíme VO o vysvetlenie či sa v prípade položiek č. 304 a 305 jedná o chybu v určení výmery alebo sa na rozdielovú výmeru plánuje použiť iný materiál.

Odpoveď č. 2

Áno, položka č. 304 je montážnou položkou k materiálovej položke č. 305. Verejný obstarávateľ súčasne opravuje v týchto položkách nesprávne uvedenú výmeru a profil trapézového plechu. Záujemcovia si v zmysle bodu 2.9. súťažných podkladov zapracujú do svojich ponúk úpravu znenia položiek č. 304 a 305 v časti SO 01-1 – stavebné riešenie nasledovne:

Pôvodné znenie položiek:

D	43-M	Montáž oceľových konštrukcií	MJ	Množstvo	
304	K	430841102	Krytina strechy vo v.do 15 m prichytená závitorez. skrutkami-rozmer 900x30x0,8 mm, hmot. 8,31 kg/m	m ²	130,000
305	M	24	Plech trapézový T 40 hr. 0,88 mm	m ²	130,000

Nové znenie položiek:

D	43-M	Montáž oceľových konštrukcií	MJ	Množstvo	
304	K	430841102	Krytina strechy vo v.do 15 m prichytená závitorez. skrutkami-rozmer 900x30x0,8 mm, hmot. 8,31 kg/m	m ²	483,18
305	M	24	Plech trapézový TR 50/250 hr. 0,88 mm	m ²	483,18

Otázka č. 3

V Opise predmetu zákazky sú vypísané položky, pre ktoré máme predložiť aj technický list, (resp. certifikát), alebo vyhlásenie o parametroch.

Lenže pre časť VZT je rozpor medzi výkazom výmer a Opisom predmetu zákazky. V Opise predmetu zákazky sa požaduje dané doklady predložiť pre položku č. 27 Split systém inverter.. čo sedí aj s VV, pre položku č. 29 - vnútorná nástenná jednotka... čo sedí aj s VV a pre položku č. 40, kde ale popis neseď s VV. Položka č. 40 je vo VV Odvlhčovacia nástenná jednotka., ale v Opise predmetu zákazky je popis Vzduchotechnická vetracia rekuperačná jednotka., čo je ale vo VV položka č. 42.

Pýtame sa, či uchádzači majú predložiť požadovaný doklad pre položku č. 40 Odvlhčovacia nástenná jednotka - výkres VZT-2, 2.NP, m.č. 17; alebo pre položku č. 42 Vzduchotechnická vetracia rekuperačná jednotka - výkres VZT-1, 1.NP, m.č. 10

Žiadame teda o zosúladenie VV a Opisu predmetu zákazky a definitívne stanovenie, pre ktoré položky pre časť VZT máme doložiť požadované podklady.

Odpoveď č. 3

Uchádzači predložia požadované doklady uvedené v Prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky, bod 5. Ďalšie požiadavky na predmet zákazky a súvisiace služby, časť **01-6 Vzduchotechnika** pre nasledovné položky:

Pôvodné znenie:

27	Split systém inverter - tepelné čerpadlo - výkres VZT-1, 1.NP, exteriér m.č.01
29	- vnútorná nástenná jednotka s priamym výparníkom - výkres VZT-1, 1.NP, m.č.04
40	Vzduchotechnická vetracia rekuperačná jednotka - výkres VZT-1, 1.NP, m.č.10.

Nové znenie:

27	Split systém inverter - tepelné čerpadlo - výkres VZT-1, 1.NP, exteriér m.č.01
29	- vnútorná nástenná jednotka s priamym výparníkom - výkres VZT-1, 1.NP, m.č.04
40	Odvlhčovacia nástenná jednotka - výkres VZT-2, 2.NP, m.č.17

Záujemcovia si v zmysle bodu 2.9. súťažných podkladov zapracujú do svojich ponúk úpravu znenia položky č. 40 v Prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky, bod 5. Ďalšie požiadavky na predmet zákazky a súvisiace služby, časť 01-6 Vzduchotechnika.

S pozdravom

Ing. Branislav Chlebana
generálny riaditeľ
sektie verejného obstarávania MV SR