








LEGENDA:


- DG...  - DIESELGENERÁTOR, APPLIPOWER 110kVA, 400V
- RH...  - HLAVNÝ ROZVÁDZAČ OBJEKTU, ZÁLOHOVANÝ
- RDG...  - ROZVÁDZAČ DIESELGENERÁTORA
-  - OVLÁDACÍ ROZVÁDZAČ DIESELGENERÁTORA
- ▽--- - MECHANICKÉ BLOKOVANIE
-  - AUTOMATICKÝ ZÁSKOK
-  - ISTIČ

LEGENDA TRÁS

- - SIGNÁLNE A OVLÁDACIE TRASY - ŠTART DIESELGENERÁTORA
- - ZÁLOHOVANÉ TRASY - DIESELGENERÁTOR, NAYY-J 4x240mm²
- - NEZÁLOHOVANÉ TRASY, PRÍPOJKA NN, NAYY-J 4x240mm²
- - VLASTNÁ SPOTREBA DG - PREDOHREV A NABÍJANIE BATÉRIE, CYKY-J 5x6mm²



±0,000 = +216,775 m.b.p.v

AUTOR	Ing. Peter ZIGO; Ing. arch. Ivor MEČIAR, ArtD.	<div>EXTELI-PROJEKT s.r.o.</div> <div>www.exteli.sk, exteli@exteli.sk</div> <div>Ing. Ján Kišeľ'a, Ing. Marek Gešnábel</div> <div></div>	
H.I.P.:	Ing. arch Ivor MEČIAR, ArtD.		
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Ján Kišeľ'a		
VYPRACOVAL:	Ing. Ján Kišeľ'a		
INVESTOR:	SANAGRO Senica s.r.o; Horné Suroviny 1010; 905 01 Senica		
NÁZOV STAVBY:	CHOVNÁ HALA PRE KURY S VOĽNÝM VÝBEHOM, Horné Suroviny	DÁTUM:	02/2023
MIESTO STAVBY:		FORMÁT:	210x297
		MIERKA:	1:20
		STUPEŇ:	RP
SO:	SO-05 ZÁLOŽNÝ DIESELAGREGÁT	ČASŤ PD:	05. ELEKTROINŠTALÁCIA
OBSAH VÝKRESU:	BLOKOVÁ SCHÉMA NN	ČÍSLO VÝKRESU:	E.03