




±0,000 = +0,150 m nad úroveň chodníka pred danou parcelou

AUTORI:	Ing. Peter ZIGO, Mgr. art. Ing. Roman PALKO, Ing. arch. Ivor MEČIAR, ArtD.	EXTELI-PROJEKT s.r.o. www.exteli.sk, exteli@exteli.sk Ing. Ján Kišel'a, Ing. Marek Gešnábel 	
H.I.P.:	Ing. arch. Ivor MEČIAR, ArtD.		
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Ján Kišel'a		
VYPRACOVAL:	Ing. Ján Kišel'a		
INVESTOR:	FOOD FARM s.r.o., Pieš'anská 3, 917 03 Trnava		
NÁZOV STAVBY:	Chovná hala pre kury s vol'ným výbehom Dolné Trhovište	DÁTUM:	02/2023
MIESTO STAVBY:		FORMÁT:	210x297
SO:	SO-06 HALA – ELEKTROINŠTALÁCIA,BLESKOZVOD, AREÁLOVÉ OSVETLENIE	MIERKA:	-
OBSAH VÝKRESU:	ROZVÁDZAČE PREPÄŤOVÝCH OCHRÁN	STUPEŇ:	DRP
		ČASŤ PD:	ELEKTROINŠTALÁCIA
		ČÍSLO VÝKRESU:	E.06

## ROZVODNÉ SIETE A OCHRANY:

3/N/PE AC, ~ 50Hz, 400V/230V /TN-S

1/N/PE AC, ~ 50Hz, 230V /TN-S

## OCHRANNÉ OPATRENIA:

ZÁKLADNÁ OCHRANA:

- SYSTÉM TN (STN 33 2000-4-41 čl.411)

- SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA

DOPLNKOVÁ OCHRANA:

- PRÚDOVÉ CHRÁNIČE (STN 33 2000-4-41 čl.415.1)

DOPLNKOVÁ OCHRANA:

- DOPLNKOVÉ POSPÁJANIE (STN 33 2000-4-41 čl.415.2)

## ŠPECIFIKÁCIA ROZVÁDZAČA:

TYP:

LEGRAND Practibox S

VÝHOTOVENIE:

PLASTOVÝ, POVRCHOVÝ

ROZMERY:

183 x 215 x 100 (Šírka x Výška x Hĺbka)

KRYTIE:

IP54/IP20

NAPATIE:

400V, AC

PRÚD:

In=80A

PRÍVOD:

HORE

VÝVODY:

ZDOLA

NORMY:

STN EN 61439-1

POHĽAD DO ROZVÁDZAČA

