


NAPŤOVÁ SÚSTAVA : 3 + PEN str. 50 Hz
230/400 V, TN-C-S

OCHRANA:

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE
STN 33 2000-4-41 : 2007
ZÁKLADNÁ OCHRANA – OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM
STN 33 2000-4-41 : 2007 čl. 411.2.2
ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ – PRÍLOHA A.1
ZÁBRANY, ALEBO KRYTY – PRÍLOHA A.2
PREKÁŽKY A UMIESŤNENIE MIMO DOSAHU – PRÍLOHA B
MALÝM NAPĚTÍM SELV a PELV – čl. 414
OCHRANA PRI PORUČE – OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM
STN 33 2000-4-41 : čl. 411.3
OCHRANNÉ UZEMNENIE A OCHRANNÉ POSPÁJANIE – čl. 411.3.1
SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUČE – čl. 411.3.2
DOPLNKOVÁ OCHRANA – čl. 411.3.3 a čl. 415

LEGENDA MIESTNOSTÍ 1.NP

| OZNAČENIE | ÚČEL MIESTNOSTI | m² | Lx | PROSTREDIE |
|-----------|----------------------|--------|-----|------------|
| 1.01 | CHODBA | 23.69 | 100 | |
| 1.02 | KANCELÁRIA | 15.45 | | |
| 1.03 | PREDSEŇ WC | 1.95 | | |
| 1.03a | WC | 1.35 | | |
| 1.04 | ŠATŇA | 3.68 | | |
| 1.05 | UMÝVAREŇ | 4.21 | | |
| 1.06 | TECHNICKÁ MIESTNOSŤ | 7.55 | | |
| 1.07 | EXPEDIČNÝ SKLAD | 27.51 | | |
| 1.08 | MANIPULAČNÝ PRIESTOR | 78.15 | | |
| 1.09 | SKLAD MEDU | 71.70 | | |
| 1.10 | BALIAREŇ MEDU | 49.66 | | |
| 1.11 | TERMO BOX | 11.26 | | |
| 1.12 | TERMO BOX | 11.28 | | |
| 1.13 | MRAZIACI BOX | 9.44 | | |
| 1.14 | MANIPULAČNÁ HALA | 101.50 | | |
| 1.15 | SKLAD | 24.00 | | |
| 1.16 | CHLADENÝ BOX | 36.30 | | |
| 1.17 | DIELŇA | 61.04 | | |
| 1.18 | PRÍSTREŠOK | 110.81 | | |



POZNÁMKA

ZREALIZOVAŤ HLAVNÉ POSPÁJANIE BUDOVY PODLA STN 33 2000-4-41,resp. STN 33 2000-5-54 čl.547
INŠTALOVAŤ UZEMŇOVACIU ZBERNICU,NA KTORÚ PRIPOJIŤ VŠETKY KOVOVÉ VODIVÉ CUDZIE ČASTI – NAPR. POTRUBIA PLYNOVODU, VODOVODU...
UZEMŇOVACIU ZBERNICU VODIVO SPOJIŤ SO ZÁKLADOVOU UZEMŇOVACOU SÚSTAVOU.

±0,000=128,500

Obj.č.1

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------------------|-----------|--|--|
| HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU: | | ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT | | Ing. Ján Bocora - AgB Vinohradnícka 40,90091,Limbach Tel: 00421-33-647 72 79 e-mail: ing.bocora@gmail.com | |
| Ing. JÁN BOCORA | | Ing. BRÁZDILÍKOVÁ | | | |
| INVESTOR: | | Mgr.MICHAL ČERNEK, MADUNICE | | | |
| NÁZOV STAVBY: | VYTÁČANIE A SKLADOVANIE MEDU - BOJNÍČKY | | | | |
| OBJEKT: | Obj.č.1: OBJEKT PRE VYTÁČANIE A SKLADOVANIE MEDU BOJNÍČKY | | | | |
| PROFESIA: | ELEKTROINŠTALÁCIA | | | | |
| OBSAH VÝKR.: | PÔDORYS 1.NP - ELEKTROINŠTALÁCIA | | | | |
| STUPEŇ | | DSP | FORMÁT | | |
| DÁTUM | | 06/2022 | Č.ŽÁKAZKY | | |
| MIERKA | | 1:100 | Č.ARCH. | | |
| Č.VÝKR. | | E-2 | Č.SÚPRAVY | | |