

PROJEKT	KOMPLEKS SPORTOWY W PIEKARACH ŚLĄSKICH, budowa basenu ze spa i strefą fitness, hali sportowej ze strzelnicą sportową i garażem podziemnym, wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną podziemną i naziemną	
ZAŁĄCZNIK	Nr	245-PT-WEN-EA-LI-ZZ-0005-A3
	Tytuł	Zestawienie pomieszczeń

					Strumień powietrza		Krotność wymian		Układ wentylacyjny	
Nr pom.	Nazwa	P	H	K	nawiew	wywiew	nawiew	wywiew	nawiew	wywiew
	-	m ²	m	m ³	m ³ /h	m ³ /h	h ⁻¹	h ⁻¹	-	-
A.U1.K01	KORYTARZ	200,38	3,4	677,3	340	340	0,5	0,5	NW03	NW03
A.U1.K02	KORYTARZ	62,52	5,3	328,2	165	110	0,5	0,3	NW03	NW03
A.U1.K03	KOMUNIKACJA	20,33	3,0	61,0	185	-	3,0	-	NW04	TR
A.U1.K04	KLATKA SCHODOWA A	16,78	5,7	95,6	-	50	-	0,5	TR-A.U1.K03	TR
A.U1.K05	WINDA	2,76	5,3	14,5	-	-	-	-	-	-
A.U1.M01	MAGAZYN SPRZĘTU OGRODNICZEGO	41,68	3,6	151,3	80	80	0,5	0,5	NW03	NW03
A.U1.S01	TOALETA PRACOWNIKÓW	19,68	3,0	59,0	-	280	-	4,7	TR-S03	NW04
A.U1.S02	TOALETA PRACOWNIKÓW	19,02	3,0	57,1	-	305	-	5,3	TR-S04	NW04
A.U1.S03	SZATNIA PRACOWNIKÓW 50 SZAFEK	22,54	3,0	67,6	280	-	4,1	-	NW04	TR-S01
A.U1.S04	SZATNIA PRACOWNIKÓW 52 SZAFKI	25,31	3,0	75,9	305	-	4,0	-	NW04	TR-S02
A.U1.S05	ZAPLECZE SOCJALNE	22,22	3,0	66,7	-	135	-	2,0	TR-K03	W16
A.U1.T01	POM. POMP CIEPŁA	89,51	3,6	324,9	325	325	1,0	1,0	NW03	NW03
A.U1.T02	SERWEROWNIA	27,87	3,4	93,6	50	50	0,5	0,5	NW03	NW03
A.U1.T03	PRZYŁĄCZE TEL.	9,03	3,4	30,5	20	20	0,7	0,7	NW03	NW03
A.U1.T05	HYDROFORNIA I POM. WODOMIERZY	17,27	3,6	62,7	35	35	0,6	0,6	NW03	NW03
A.U1.T06	POMIESZCZENIE KOAGULANTU	12,06	3,6	43,8	135	135	3,1	3,1	NW03	W07
A.U1.T07	POMIESZCZENIE KOREKTORA PH	15,46	3,6	56,1	340	340	6,1	6,1	NW03	W08
A.U1.T08	ROZDZIELNIA NN	74,06	5,1	376,2	140	190	0,4	0,5	NW03	NW03
A.U1.T09	ROZDZIELNIA SN	23,16	3,6	84,1	45	45	0,5	0,5	NW03	NW03
A.U1.T10	TRAFOSTACJA	9,86	3,1	30,8	20	-	0,7	-	NW03	TR
A.U1.T11	TRAFOSTACJA	9,86	5,3	52,6	30	-	0,6	-	NW03	TR

PROJEKT	KOMPLEKS SPORTOWY W PIEKARACH ŚLĄSKICH, budowa basenu ze spa i strefą fitness, hali sportowej ze strzelnicą sportową i garażem podziemnym, wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną podziemną i naziemną	
ZAŁĄCZNIK	Nr	245-PT-WEN-EA-LI-ZZ-0005-A3
	Tytuł	Zestawienie pomieszczeń

					Strumień powietrza		Krotność wymian		Układ wentylacyjny	
Nr pom.	Nazwa	P	H	K	nawiew	wywiew	nawiew	wywiew	nawiew	wywiew
	-	m ²	m	m ³	m ³ /h	m ³ /h	h ⁻¹	h ⁻¹	-	-
A.U1.T12	HALA PODBASENIA	947,68	2,6	3 289,3	9 870	9 870	3,0	3,0	NW03.1	NW03.1
A.U1.T13	MASZYNOWNIA	333,27	5,3	1 749,7	875	875	0,5	0,5	NW03	NW03
A.U1.T14	MAGAZYN SOLI	12,52	3,3	40,7	245	245	6,0	6,0	NW03	W11
A.U1.T15	MAGAZYN CHLORU/ CHLOROWNIA	28,53	3,6	103,6	625	625	6,0	6,0	NW03	W12
A.U1.T16	CENTRALNA BATERIA	9,69	3,6	35,2	180	180	5,1	5,1	NW03	W18
A.U1.T17	POMIESZCZENIE BMS	20,14	5,4	107,7	-	55	-	0,5	TR-K02	NW03
A.U1.T18	KORYTARZ TECH.	12,298	5,2	63,9	130	-	2,0	-	NW04	TR
A.U1.T19	Pom. pomp do podlewania	9,741	5,0	48,2	-	25	-	0,5	TR-T19	NW03
A.U1.T20	Pom. tech./ magazynowe	41,556	5,0	205,7	-	105	-	0,5	TR-T19	NW03
A.P0.K07	HOL WEJŚCIOWY	164,17	3,0	492,5	495	455	1,0	0,9	NW05	NW05
A.P0.K03	WIATROŁAP	9,99	3,5	35,0	35	-	1,0	-	NW05	TR-K01
A.P0.K04	SCHODY DO PODZIEMIA	24,45	3,5	85,6	50	50	0,6	0,6	TR	TR
A.P0.K05	KOMUNIKACJA	7,11	3,5	24,9	290	-	11,7	-	NW04	TR
A.P0.M01	MAGAZYN SPRZĘTU STREFY SPA	45,45	3,4	154,5	-	80	-	0,5	TR-M07	W15
A.P0.M03	POM. PORZĄDKOWE MOKRE	6,05	3,5	21,2	-	85	-	4,0	TR-O05	NW03
A.P0.M04	MAGAZYN WÓZKÓW INWALIDZKICH	6,8	3,5	23,8	-	25	-	1,1	TR-K07	NW03
A.P0.M05	POM. PORZĄDKOWE	4,79	3,5	16,8	20	20	1,2	1,2	TR-O05	NW03
A.P0.M07	KOMUNIKACJA	68,471	2,7	184,9	450	-	2,4	-	NW05	TR
A.P0.M10	MAGAZYN	7,73	2,5	19,3	-	15	-	0,8	TR-K07	TR
A.P0.M12	MAGAZYN SPRZĘTU	23,159	3,5	81,1	85	85	1,0	1,0	TR-O05	NW03
A.P0.O01	RECEPCJA	12,39	3,5	43,4	90	90	2,1	2,1	NW05	NW05

PROJEKT	KOMPLEKS SPORTOWY W PIEKARACH ŚLĄSKICH, budowa basenu ze spa i strefą fitness, hali sportowej ze strzelnicą sportową i garażem podziemnym, wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną podziemną i naziemną	
ZAŁĄCZNIK	Nr	245-PT-WEN-EA-LI-ZZ-0005-A3
	Tytuł	Zestawienie pomieszczeń

					Strumień powietrza		Krotność wymian		Układ wentylacyjny	
Nr pom.	Nazwa	P	H	K	nawiew	wywiew	nawiew	wywiew	nawiew	wywiew
	-	m ²	m	m ³	m ³ /h	m ³ /h	h ⁻¹	h ⁻¹	-	-
A.P0.O02	SZATNIA BASENOWA/ ZMIANA OBUWIA	128,94	3,0	386,8	1 550	1 550	4,0	4,0	NW04	NW04.1
A.P0.O03	POMIESZCZENIE RATOWNIKÓW	11,08	3,0	33,2	75	-	2,3	-	NW04	TR-S10
A.P0.O04	ZAPLECZE RATOWNIKÓW	7,98	3,0	23,9	75	-	3,1	-	NW04	TR-S10
A.P0.O05	BASEN SPORTOWY	855,39	4,2	3 592,6	35 800	35 800	10,0	10,0	NW01	NW01
A.P0.O06	ZJEŹDŹALNIE	62,25	4,2	261,5	3 143	3 143	12,0	12,0	NW02	NW02
A.P0.O07	WODNY PLAC ZABAW	234,86	3,8	892,5	11 857	11 857	13,3	13,3	NW02	NW02
A.P0.O08	KAWIARNIA	132,49	3,0	397,5	1 590	1 590	4,0	4,0	NW05	NW05
A.P0.O09	ZAPLECZE GASTRONOMII	18,82	3,0	56,5	105	-	1,9	-	NW05	TR
A.P0.O09a	SZATNIA	4	3,3	13,2	-	55	-	4,2	TR-O09	NW04.1
A.P0.O09b	TOALETA	3	3,3	9,9	-	50	-	5,1	TR-O09	NW04
A.P0.O10	POMIESZCZENIE OCHRONY	13,5	3,0	40,5	85	85	2,1	2,1	NW05	NW05
A.P0.O11	STREFA SZAFEK 228 S.	118,65	3,0	356,0	1 790	-	5,0	-	NW04	TR
A.P0.S01	SANITARIATY MĘSKIE	29,74	3,0	89,2	-	700	-	7,8	TR-O11	NW04
A.P0.S02	TOALETA MĘSKA	8,17	3,0	24,5	-	110	-	4,5	TR-O11	NW04
A.P0.S03	TOALETA O.N.	6,25	3,0	18,8	-	80	-	4,3	TR-O11	NW04
A.P0.S05	SANITARIATY DAMSKIE	29,55	3,0	88,7	-	700	-	7,9	TR-O11	NW04
A.P0.S06	TOALETA DAMSKA	8,3	3,0	24,9	-	150	-	6,0	TR-O11	NW04
A.P0.S07	TOALETA O.N.	5,75	3,0	17,3	-	50	-	2,9	TR-O11	NW04
A.P0.S08	PRYSZNICE SPA/ RODZINNE	21,84	3,0	65,5	500	400	7,6	6,1	NW04	NW04
A.P0.S09	TOALETA RODZINNA	7,18	3,0	21,5	-	100	-	4,6	TR-S08	NW04

PROJEKT	KOMPLEKS SPORTOWY W PIEKARACH ŚLĄSKICH, budowa basenu ze spa i strefą fitness, hali sportowej ze strzelnicą sportową i garażem podziemnym, wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną podziemną i naziemną	
ZAŁĄCZNIK	Nr	245-PT-WEN-EA-LI-ZZ-0005-A3
	Tytuł	Zestawienie pomieszczeń

					Strumień powietrza		Krotność wymian		Układ wentylacyjny	
Nr pom.	Nazwa	P	H	K	nawiew	wywiew	nawiew	wywiew	nawiew	wywiew
	-	m ²	m	m ³	m ³ /h	m ³ /h	h ⁻¹	h ⁻¹	-	-
A.P0.S10	SZATNIA I TOALETA RATOWNIKÓW	11,76	3,0	35,3	-	150	-	4,3	TR-O03	NW04
A.P0.S11	TOALETA PRACOWNIKÓW	5,01	3,0	15,0	-	50	-	3,3	TR-K02	NW04
A.P0.S12	TOALETA O.N.	7,77	3,0	23,3	-	100	-	4,3	TR-K02	NW04
A.P0.S13	POKÓJ RODZINNY	7,07	3,4	24,0	-	60	-	2,5	TR-K02	W10
A.P0.S15	TOALETA OZN	4,95	3,0	14,9	-	50	-	3,4	TR-K05	NW04
A.P0.S16	TOALETA MĘSKA	8,46	3,0	25,4	-	80	-	3,2	TR-K05	NW04
A.P0.S17	TOALETA DAMSKA	10,29	3,0	30,9	-	100	-	3,2	TR-K05	NW04
A.P0.S20	POM. MATKI I DZIECKA	5,67	3,0	17,0	-	60	-	3,5	TR-K05	NW04
A.P0.18	TOALETA RODZINNA	7,18	3,0	21,5	-	100	-	4,6	TR-S02	NW04
A.P0.T02	POM. IE/IT	7,18	3,0	21,5	-	15	-	0,7	TR-M07	W15
A.P0.T03	POM. PORZĄDKOWE	6,66	2,7	18,0	-	15	-	0,8	TR-M07	W15
A.P0.T04	POM. PORZĄDKOWE/ROBOT SPRZĄTAJĄCY	9,68	2,7	26,1	-	30	-	1,1	TR-M07	W15
A.P1.K01	WIDOWNIA	60,8	2,7	164,2	645	655	3,9	4,0	NW06	NW06
A.P1.K02	KOMUNIKACJA	8,28	2,7	22,4	15	-	0,7	-	NW06	TRK01
A.P1.O01	POW. BIUROWA	50,88	3,0	152,6	180	125	1,2	0,8	NW06	NW06
A.P1.O02	ADMINISTRACJA	23,85	2,7	64,4	65	65	1,0	1,0	NW06	NW06
A.P1.O03	ZAPLECZE SOCJALNE	9,15	3,0	27,5	-	55	-	2,0	TR-O01	W16
A.P1.T01	POM. IE/IT	5,67	3,2	17,9	20	20	1,1	1,1	TR-K07	NW06
A.P1.T02	KOTŁOWNIA	105,98	3,5	370,9	-	-	-	-	TR-ZW	WG