



LEGENDA:

SP1 ZL I

SP1 ZL III

SP2 PM

SP2 ZL III

SP3 ZL VIII

SP3 ZL III

SP4 PM

ściana lub strop REI 60

ściana lub strop REI 120

ściana EI60

ściana EI30

oznaczenie odporności drzwi S- drzwi dymoszczelne

Wyjście ewakuacyjne

telefon bezpieczeństwa - alarmowy

miejsce bezpieczne dla OzN, 90x140cm

oddymianie grawitacyjne, nawiew mechaniczny

oddymianie grawitacyjne, nawiew grawitacyjny

WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA PRZECIWPOŻAROWA:

HP25 - hydrant z prądownicą, wąż 30m, zasięg 33m

HP33 - hydrant z prądownicą, wąż 30m, zasięg 40m

przejście ewakuacyjne

dojście ewakuacyjne

KOMPLEKS SPORTOWY W PIEKARACH ŚLĄSKICH, BUDOWA BASENU ZE SPA I STREFĄ FITNESS, HALI SPORTOWEJ ZE STRZELNICĄ SPORTOWĄ I GARAŻEM PODZIEMNYM, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PODZIEMNĄ I NAZIEMNĄ

UL. SPRAWIEDLIWOŚCI

PIEKARY ŚLĄSKIE

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Opracował:

inż. poż. Maciej Bębas

Data:

CZERWIEC 2024

Nazwa:

RZUT PIĘTRA -1

Nr rysunku:

2