LEGENDA

	Projektowana rozdzielnica elektryczna ...
	Projektowana rozdzielnica teletechniczna CSP / WPO *CSD - Centrala systemu jpr. Sarowego WPO - Wyniesiony panel obsługi*
	Rozdzielnica technologii pozia zakrewiem opracowawcia *RZI - rozdzielnica # Swigu zlokalizowana na ostatnim piętrze*
	Szafa RACK *SPD - g ówny punkt dystrybucyjny; LPD - lokalny punkt dystrybucyjny*
	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu ...
RPD	Ręczny przycisk oddymiania ...
	Gniazdo elektryczne (pojedyńcze) 2P+Z, 10A/16A, 230V IP20 *Oznaczenia wg. zestawienia oznacze # urządzeń elektrycznych*
	Gniazdo elektryczne (podwójne) 2P+Z, 10A/16A, 230V IP20 *Oznaczenia wg. zestawienia oznacze # urządzeń elektrycznych*
	Gniazdo elektryczne 2P+Z, 10A/16A, 230V IP44 *Oznaczenia wg. zestawienia oznacze # urządzeń elektrycznych*
	Floorbox *Oznaczenia wg. zestawienia oznacze # urządzeń elektrycznych*
	Gniazdo elektryczne (przejściowe) 2P+Z, 10A/16A, 230V IP20 *Montaż pod stropem - nad sufitem podwieszanym*
	Wypust elektryczny *Oznaczenia wg. zestawienia oznacze # urządzeń elektrycznych*
	Wypust elektryczny *Montaż pod stropem - nad sufitem podwieszanym*
	Wypust elektryczny - zasilanie urządzeń pożarowych *Oznaczenia wg. zestawienia oznacze # urządzeń elektrycznych*

UWAGI

1. W instalacjach należy stosować przewody na napięcie 450/750V i kable 0,6/1kV.
2. Wszystkie części przewodzące dostępne i obce należy połączyć z systemem połączeń wyrównawczych za pomocą przewodów H07V-K 6mm².
3. Wszystkie projekcja przez strefy pożarowe wykonać odpowiednią masą ogniochronną o odporności na minimum ogi oddzielenia.
4. W pomieszczeniach sanitarnych, oraz w innych zagęsz kuchennych stosować osprzęt o S.P.st.
5. Przewody nad sufitem podwieszanym przewidzieć na krzyżkach kablowych dla ggów elektrycznych oraz dla przewodów pojedynczych w miarę ochronnych mocno, do sufitu, w pozostałych przypadkach układ pod tynkiem.
6. W miejscach ofrzyżowań i zbiżeń do pozostałych instalacji należy zastosować, pokrywy te korytki i drabiny kablowe.
7. Po wykonaniu robót przeprowadzić pomiary sprawdzające i sporządzić protokół.
8. Gniazda należy montować w systemie ramkowym.

Oznaczenia wypustów:

BJ - Bateria umywalkowa
COM - System domofonu
JWK - Jednostka wewnętrzna klimatyzacji
JZK - Jednostka zewnętrzna klimatyzacji
KD - Kabel dzwonka
KDS - Kabel sygnału sondowaczy
KGI - Kabel gniazdy
KK - Klimatokonektor
KP - Kurtyna powietrzna
KuG - Kogeneracja
OSP - Oświetlenie ppoż.
OP - Rozdzielnica oświetlenia podlogowego
PB2 - Pompa bubnu zrzutowego
PC - Pompa ciepła
P - Zasilacz pisuarów
POC - Pompa obiegowa
SUG - Stacja uzupełniania glikolu
SW - Sterownik wody gniazd
TU - Suszarka
SSWIN - System sygnalizacji alarmania
SLP4Z- Szafa sterowniczo kotłni zrzutowego
SZ-WG - Szafa sterowniczy wody gniaza
WP - Wypust dachowy podgrzewany
WPG - Wypust dachowy gniazdujący podgrzewany
WPZ - Wypust dachowy zwykły bytowy
ZH-P - Zestaw hydrofrakcyjny pożarowy
ZZ- - Zawór oddzielający
ZT - Zawór trójdrogowy
OświO - Oświetlenie ekonomicznej, projektu wnętrz
LED - Zasilanie oświetlenia LED

Oznaczenia wypustów:

CZP - Zasilacz centrali dzwo pożarowych
MK - Nawiew kompensujący kotłi schodowej
OOD - Zasilacz centrali oddymania
WA - Wentylator napowietrzny przeciwwia
ZH-B - Zestaw hydrofrakcyjny bytowy
ZSP - Zasilacz oświetlenia pożarowego
ZSP - Zasilacz oświetlen pożarowych

Oznaczenie gniazd:

GE - Gniazdo elektryczny
AC - Acces Point

Oznaczenie floorboxów:

F1 - 4x gniazdo 230V, 4x gniazdo DATA, 4x RJ45 , 12M, aluminiowa i mm. IP44 / (DxSxG) 295x205x80
F2 - 2x gniazdo 230V, 2x gniazdo DATA, 2x RJ45 - 8M. aluminiowa i mm. IP44 / (DxSxG) 235x205x80
F3 - 4x gniazda 230V, 2x gniazda DATA, 4x RJ45 – 15M. aluminiowa i mm. IP44 / (DxSxG) 350x205x80

Nr	Data	Zmiany
A0	28.06.2024	Pierwsze wydanie
A3	06.11.2024	Zmiany zapisów w legendzie
A4	21.11.2024	Dodanie ROP-B1-A, dodanie mat grzejnych na rampie

-245-PW-ELE-EA-RZU-B1-0007-A4

NUMER PROJEKTU | FAZA PROJEKTU | BRANŻA | OBIEKT | RODZAJ RYSUNKU | POZIOM | NUMER RYSUNKU | NUMER REWIZJI

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

KOMPLEKS SPORTOWY W PIEKARACH ŚLĄSKICH, BUDOWA BASENU ZE SPA I STREFĄ FITNESS, HALI SPORTOWEJ ZE STRZELNICĄ SPORTOWĄ I GARAŻEM PODZIEMNYM, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PODZIEMNĄ I NADZIEMNĄ

FAZA PROJEKTU

Projekt Wykonawczy

LOKALIZACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

PIEKARY ŚLĄSKIE
UL. SOLIDARNOŚCI

INWESTOR

Gmina Piekary Śląskie

ul. Bytomska 84, 42-940
Piekary Śląskie

GENERALNY PROJEKTANT

jsk architekci | pszczulny & rutz

JSK Architekci Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 18
02-092, Warszawa
tel.: 0048 22 660 30 00
e-mail: jsk@jskarchitekci.pl

PROJEKTANT BRANŻOWY

BD Group Sp. z o.o, Sp. k.
ul. Przyjaźni 66/LU1
53-030, Wrocław
e-mail: biuro@bd-group.pl

PROJEKTANT	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
Wojciech Kompała	**353/DOŚ/10**	
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
Mateusz Biernacki	**OPL/2079/PWBE/22**	
RYSOWAŁ		
Piotr Godyń		

BRANŻA: **Instalacje elektryczne**

SKALA: 1:100 — ROZMIAR ARKUSZA

DATA: **21/11/2024**

TYTUŁ RYSUNKU

INSTALACJA SIŁY - KONDYGNACJA PODZIEMNA - ETAP A

-245-PW-ELE-EA-RZU-B1-0007-A4

NUMER PROJEKTU | FAZA PROJEKTU | BRANŻA | OBIEKT | RODZAJ RYSUNKU | POZIOM | NUMER RYSUNKU | NUMER REWIZJI