



URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84
e-mail: bzp@piekary.pl

Piekary Śląskie, 9 stycznia 2025r.

BZP.271.20.2024

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Budowa basenu pływackiego w Piekarach Śląskich

Zamawiający – Gmina Piekary Śląskie reprezentowana przez Prezydenta Miasta na podstawie art. 135 ust. 1, 2, 3, 5 i 6 oraz art. 137 ust. 1, 2, 5 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych informuje, że do treści specyfikacji wpłynęły pytania, na które udziela odpowiedzi i jednocześnie dokonuje modyfikacji jak niżej. Pytania są numerowane według kolejności wpływu. Poniżej znajdują się tylko pytania wraz z odpowiedziami oraz nowe pytania, które wpłynęły od ostatniej publikacji wyjaśnień i modyfikacji treści SWZ.

Pytanie 116

W zestawieniu opraw opisano sterowanie oświetleniem DALI lub typu ON/OFF, proszę o jasne określenie, które oprawy są sterowane DALI a które ON/OFF. Dodatkowo w przypadku czujek sterujących oprawami typu ON/OFF konieczne jest przypisanie opraw do danej czujki oraz podanie jej parametrów. Wszystkie w/w informacje wpływają istotnie na wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający przekazuje trzy nowe rysunki, które wyjaśniają zawarte w pytaniu kwestie sterowania oświetleniem w budynku. Na rysunkach wskazano poszczególne obszary oraz opisano pomieszczenia uszczegóławiając, w jaki sposób jest realizowane w nich sterowanie oświetlenia.

Dodatkowo Zamawiający przekazuje rewizję schematu ideowego oświetlenia, na którym również doprecyzowano zawarte w pytaniu kwestie.

Załącznikiem do odpowiedzi na pytanie są poniższe pliki:

245-PW-ELE-EA-RZU-B1-0013-A3 - INS OSW - STER - B1 - EA - 10.12.2024 R (116)
Powyższy **nowy plik** stanowi zaktualizowaną treść opisu przedmiotu zamówienia.

245-PW-ELE-EA-RZU-00-0014-A3 - INS OSW - STER - 00 - EA - 10.12.2024 R (116)
Powyższy **nowy plik** stanowi zaktualizowaną treść opisu przedmiotu zamówienia.

245-PW-ELE-EA-RZU-01-0015-A3 - INS OSW - STER - 01 - EA - 10.12.2024 R (116)
Powyższy **nowy plik** stanowi zaktualizowaną treść opisu przedmiotu zamówienia.

245-PW-ELE-EA-SCH-ZZ-1013-A3 - SCH OSW IDEOWY - REWIZJA 1 - 10.12.2024 R (116)

Powyższy **zmodyfikowany plik** stanowi zaktualizowaną treść opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 117

Proszę uzupełnienie schematu DALI o pełny wykaz opraw i połączeń do danego sterownika wraz z określeniem czy system BMS steruje oświetleniem. Aktualnie np. Na hali basenowej przedstawione są czujniki ruchu. Podobnie w pomieszczeniach podbasenia. Załączone schematy ideowe DALI oraz fragmentaryczne w rozdzielnicach nie są wystarczające do wyceny i realizacji zadania – ilość sterowników i topologia połączeń. Proszę o jasne wskazanie, które oprawy oświetleniowe są sterowane z BMS.

Odpowiedź:

Skorygowany schemat DALI przedstawiony został na rysunku 245-PW-ELE-EA-SCH-ZZ-1013-A3 - SCH OSW IDEOWY - REWIZJA 1 - 10.12.2024 R (116).

Schemat ideowy oświetlenia dla PZT został przedstawiony na rysunku 245-PW-ELE-EA-SCH-ZZ-1014-A4 -SCH OSW IDEOWY PZT - REWIZJA 1 - 06.12.2024 R (117).
Powyższy **zmodyfikowany plik** stanowi zaktualizowaną treść opisu przedmiotu zamówienia.

Skorygowano zestawienie opraw wskazując, które dokładnie oprawy są sterowane DALI, a które ON/OFF oraz wyspecyfikowano czujniki ruchu / multisensory. Dodatkowo na rzutach:

245-PW-ELE-EA-RZU-B1-0013-A3 - INS OSW - STER - B1 - EA - 10.12.2024 R (116)

245-PW-ELE-EA-RZU-00-0014-A3 - INS OSW - STER - 00 - EA - 10.12.2024 R (116)

245-PW-ELE-EA-RZU-01-0015-A3 - INS OSW - STER - 01 - EA - 10.12.2024 R (116)

wskazano obszary oraz opisano pomieszczenia uszczegóławiając, w jaki sposób jest realizowane w nich sterowanie oświetlenia.

W poszczególnych rozdzielnicach:

245-PW-ELE-EA-SCH-B1-1001-A3 -SCH RA-B1-A - REWIZJA 1 - 10.12.2024 R (100)

245-PW-ELE-EA-SCH-00-1002-A3 -SCH RA-00-A - REWIZJA 1 - 10.12.2024 R (100)

245-PW-ELE-EA-SCH-01-1003-A3 -SCH RA-01-A - REWIZJA 1 - 10.12.2024 R (100)

245-PW-ELE-EA-SCH-PZ-1006-A3 -SCH ROZ-ZZ-A - REWIZJA 1 - 06.12.2024 R (100)

wskazano moduły rozszerzeń DALI oraz opisano, które magistrale są przypisane do danych obwodów.

Sposób połączenia modułów BMS należy rozpatrywać wraz z

245-PW-BMS-EA-SCH-ZZ-1005-A3 - SCH BMS IDEOWY - REWIZJA 1 - 10.12.2024 R (98).

Pytanie 315

Załącznik nr 7- 1 Budynki i zagospodarowanie

Branża elektryczna: Prosimy o udzielenie informacji, co przedstawia poniższa ilustracja (recepja i pom. ochrony wg. rys. Instalacja siły K01 - parter ETAP_A.pdf, brak wyjaśnienia w legendzie)

Odpowiedź:

Były to elementy branży teletechnicznej, omyłkowo zaimportowane na rzut siły. (Załączono do niniejszej odpowiedzi **zmodyfikowany rysunek**) 245-PW-ELE-EA-RZU-00-0008 - A3 - INS SIL - 00 - EA - REWIZJA 1 - 10.12.2024 R (315)

Zmodyfikowany rysunek zastępuje rysunek - Instalacja siły K01 - parter ETAP_A

Pytanie 316

Czy zewnętrzne rampy zjazdowe i pochylnie mają być podgrzewane? Jeśli tak proszę o wskazanie elementów dokumentacji wraz z dobozem oraz schematami zasilająco-sterującymi wybranego rozwiązania.

Odpowiedź:

Tak. Rampy zjazdowe mają być podgrzewane.

Schemat rozdzielnic ROP-B1-A ogrzewania podjazdu/rampy zostaje dołączony do niniejszej odpowiedzi.

245-PW-ELE-EA-SCH-B1-1017-A3 -SCH ROP-B1-A - 06.12.2024 R (316).

Powyższy **nowy plik** stanowi zaktualizowaną treść opisu przedmiotu zamówienia.

Rzut z naniesionym ogrzewaniem rampy przedstawiony został na rysunku 245-PW-ELE-EA-RZU-B1-0007-A4 -INS SIL - B1 - EA - REWIZJA 2 - 06.12.2024 R (316).

Powyższy **zmodyfikowany plik** stanowi zaktualizowaną treść opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 321

Proszę określić wytrzymałość zwarciovą wymaganą aparatury we wszystkich rozdzielnicach, bez tego nie jest możliwa rzetelna wycena.

Odpowiedź:

Wytrzymałość zwarciovą wskazano została we wszystkich obowiązujących schematach rozdzielnic.

Pytanie 330

Czy zachodzi konieczność wyłączenia UPS z przycisku przeciwpożarowego wyłącznika prądu? – jeśli tak proszę o rozwiązanie w jaki sposób to wykonać.

Odpowiedź:

Nie zachodzi taka konieczność. Zasilacze UPS w szafach RACK punktów dystrybucyjnych (zamontowane w wydzielonych pożarowo pomieszczeniach technicznych) zasilają napięciem 230Vac wyłącznie elementy zamontowane w ww. szafach RACK (w obrębie danego pomieszczenia).

Pytanie 340

Proszę o jasne oznaczenie na schemacie elektrycznym, które instalacje mają być zrealizowane w etapie A. Jest to niejednoznaczne i uniemożliwia prawidłową wycenę.

Odpowiedź:

Zakres projektu etapu A zgodnie z rysunkiem

245-PW-ELE-ZZ-SCH-ZZ-1050-A5 -SCH GŁÓWNY - EA - REWIZJA 2 - 30.12.2024 R (340)

Powyższy **zmodyfikowany plik** stanowi zaktualizowaną treść opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 369

Branża elektryczna: Prosimy o podanie typu oraz przekrój kabla zasilającego rozdzielnicę ppoż. oraz skąd rozdzielnica ma być zasilana

Odpowiedź:

Miejsce zasilania, typ oraz przekrój kabla zgodnie z rzutem 245-PW-ELE-ZZ-SCH-ZZ-1050-A5 -SCH GŁÓWNY - EA - REWIZJA 2 - 30.12.2024 R (340)

Pytanie 563

Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy szukają Państwo 1 generalnego wykonawcy, czy może można się zgłosić tylko do części prac, np. montażu źródła ciepła, instalacji CO, CWU, chłodzenia pomieszczeń?

Odpowiedź:

Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na całość zamówienia. Zgodnie z rozdziałem XXVI pkt 4 ppkt 4 SWZ, Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Pozostałe zmiany SWZ

I. Rozdział XX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

Dotychczasowa treść zostaje usunięta, a w jej miejsce zostaje wprowadzona następująca treść:

Wykonawca jest związany ofertą począwszy od dnia składania ofert do dnia:

9 maja 2025 r.

II. Rozdział XXI. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Dotychczasowa treść pkt 1 zostaje usunięta, a w jej miejsce zostaje wprowadzona następująca treść:

1. Ofertę z załącznikami należy przekazać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy przetargowej w sposób opisany w rozdziale XIV w terminie

do godz. 10:00 w dniu 10 lutego 2025r.

III. Rozdział XXII. TERMIN OTWARCIA OFERT

Dotychczasowa treść pkt 1 zostaje usunięta, a w jej miejsce zostaje wprowadzona następująca treść:

1. Otwarcie ofert nastąpi
o godz. 10:30 w dniu 10 lutego 2025 r.

Przewodnicząca komisji przetargowej

Załączniki:

245-PW-ELE-EA-RZU-00-0014-A3 - INS OSW - STER - 00 - EA - 10.12.2024 R (116)
245-PW-ELE-EA-RZU-01-0015-A3 - INS OSW - STER - 01 - EA - 10.12.2024 R (116)
245-PW-ELE-EA-RZU-B1-0007-A4 - INS SIL - B1 - EA - REWIZJA 2 - 06.12.2024 R (316)
245-PW-ELE-EA-RZU-B1-0013-A3 - INS OSW - STER - B1 - EA - 10.12.2024 R (116)
245-PW-ELE-EA-SCH-B1-1017-A3 - SCH ROP-B1-A - 06.12.2024 R (316)
245-PW-ELE-EA-SCH-ZZ-1013-A3 - SCH OSW IDEOWY - REWIZJA 1 - 10.12.2024 R (116)
245-PW-ELE-EA-SCH-ZZ-1014-A4 - SCH OSW IDEOWY PZT - REWIZJA 1 - 06.12.2024 R (117)
245-PW-ELE-ZZ-SCH-ZZ-1050-A5 - SCH GŁÓWNY - EA - REWIZJA 2 - 30.12.2024 R (340)
245-PW-ELE-EA-RZU-00-0008-A3 - INS SIL - 00 - EA - REWIZJA 1 - 10.12.2024 R (315)