



ZVODIDLÁ

REZ 1-1
M 1:20



PÔDORYS
M 1:200



- POZNÁMKY :**
- PRED A ZA MOSTOM POKRAČUJE CESTNÉ ZVODIDLO S ÚROVŇOU ZACHYTENIA H2
 - ROZMIESTNENIE STĽPKOV MOSTNÉHO ZVODIDLA SA URČÍ VZHLADOM NA KONKRÉTNY TYP.
 - NA KOTEVNÉ SKRUTKY ZVODIDIEL BUDÚ OSAZENÉ PLASTOVÉ KRYTKY.
 - KOTVENIE POMOCOU PÁTNÝCH DOSIEK BUDE SÚČASŤOU DODÁVKY ZVODIDIEL.
 - KOTEVNÉ PLATNE ZVODIDIEL BUDÚ IZOLOVANÉ PODIATIM PLASTMALTOU MIN. HR. 10mm.
 - NA KOTVENIE ZVODIDIEL MUSIA BYŤ POUŽITÉ LEN KOTEVNÉ SKRUTKY UVEDENÉ V TYP. ZVODIDLA.
 - BUDE SPRACOVANÉ VTD, KTORÉ PRED REALIZÁCIOU BUDE ODSÚHLASENÉ AUTORSKÝM DOZOROM.
 - ELEKTRICKY IZOLOVANÝ DILATAČNÝ STYK ZVODIDIEL BUDE UMIESŤENÝ V MIESTE DILATÁCIE MOSTA.
 - ZVODIDLÁ BUDÚ VYBAVENÉ SMEROVÝMI STĽPIKMI A ODRAZKAMI NA ZVODNICIACH V ZMYSLE TP 105.
 - MOSTNÉ ZVODIDLO SA MÔŽE OSADIŤ NA MIESTO ZABUDOVANIA IBA NA ZÁKLADE VYPRACOVANEJ DVP A OVERENEJ OPRÁVNENOU OSOBOU.
 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA VŠETKÝCH KOVOVÝCH KONŠTRUKCIÍ MUSÍ SPLŇAŤ TP 068/2016 - "PROTIKORÓZNA OCHRANA OCECOVÝCH KONŠTRUKCIÍ MOSTOV".
 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA MOSTNÝCH ZVODIDIEL SA NAVRHUJE V POVRCHOVEJ ÚPRAVE POKOVANIM BEZ ĎALŠEJ ÚPRAVY NÁTERMI A TO V SÚLADE S CERTIFIKÁTOM KONKRÉTNHO VÝROBKU, PRÍSLUŠNÝMI NORMAMI A PREDPISMI (PRÍPRAVA POVRCHU Sa1/2, ŽIAROVÉ ZINKOVANIE).
- PRÍKLAD SKLADBY PKO:**
- STUPEŇ PRÍPRAVY POVRCHU SA 2 1/2 BE SWEEPING
 - ŽIAROVÉ ZINKOVANIE Žz

POUŽITÉ MATERIÁLY :	
KONŠTRUKČNÁ OCEC	S235 JRG2
KOTEVNÉ SKRUTKY A SPOJOVACÍ MATERIÁL PODCA PRÍSLUŠNÉHO TYP. ZVODIDLA	
CELKOVÁ DĹŽKA :	
- MOSTNÉ OC. ZÁBRADCOVÉ ZVODIDLO S ÚROVŇOU ZACHYTENIA H3 BEZ VÝPLNE	70,33+69,93=140,26m
- MOSTNÉ OC. ZÁBRADCOVÉ ZVODIDLO S ÚROVŇOU ZACHYTENIA H2 S VODOROVNOU VÝPLŇOU	66,03+66,03=132,06m
- CESTNÉ OC. ZVODIDLO S ÚROVŇOU ZACHYTENIA H2 BEZ VÝPLNE	9,5+9,5+9,5+9,5=38,00m

NÁZOV ZÁKAZKY:		PD - OPRAVA DIAĽNIČNÉHO MOSTA EV. Č. D1-096 HORNÁ STREDA	
INVESTOR:		HL. PROJEKTANT:	
NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ		HADE	
NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S. DUBRAVSKÁ CESTA 14, 841 04 BRATISLAVA		HADE s.r.o. JARABINKOVÁ 80, 821 09, BRATISLAVA	
PROJEKTANT ČASŤ:			
NÁZOV VÝKRESU:		ZVODIDLÁ	
ČASŤ:		VÝKRESOVANÝ:	
D. VÝKRESY		Ing. A. Fedorko	
OBJEKT:		TECHNICKÁ KONTROLA:	
201-00 MOST HORNÁ STREDA EV.Č. D1-096		Ing. L. Hozza	
NÁZOV VÝKRESU:		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	
		Ing. J. Antol	
STUPEŇ PD:		POČET AL:	
DRS		8x	
DATUM:		PRÍLOHA:	
10/2021		14	
MIEKA:		1:200,20	
TATO DOKUMENTÁCIA JE SOUČASŤOU PROJEKTU ZHOTOVENEJ ZADANÁ ČASŤ TETO DOKUMENTÁCIE NECHCE BYŤ REPRODUKOVANÁ ALBO KÓPIOVANÁ BEZ SOUHLASU VYKONATEĽA			