



POZ.	KS	NÁZOV ZARIADENIA	PLYN		
			DIMEN.	VÝŠKA	PRIKON
2.2	1	PLYNOVÝ KONVEKTOMAT	DN 20	400 MM	42,0 kW
2.5	1	PLYNOVÝ KOTOL 150 L	DN 15	100 MM	21,0 kW
2.6	1	PLYNOVÝ KOTOL 150 L	DN 15	100 MM	21,0 kW
2.8	1	PLYNOVÝ KOTOL 300 L	DN 15	100 MM	32,0 kW
2.10	1	ELEKTRICKÝ SPORÁK 6–HORÁKOVÝ	DN 15	100 MM	44,7 kW
2.11	1	ELEKTRICKÝ SPORÁK 4–HORÁKOVÝ	DN 15	100 MM	31,8 kW

STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE

Kótované rozmery uvedené na výkrese sú v mm. Rozumejú sa nimi svetlé vzdialenosti stavebných konštrukcií po povrchovej úprave, t.j. vrátane obkladov stien a soklov, diaľieb, poterov a iných úprav následnej vrstvy podlahy. Konštrukcie musia byť zvislé a vzájomne v uhle 90°. Podlaha musí byť vodorovná, pri podlahovej vaničke spád 1 ‰ do vzdialenosti 0,5 m na každú stranu od vaničky. V kuchynskej prevádzke doporučujeme protišmykovú dlažbu. Pri osadení vaničky je potrebné podlahu v príslušnom sklone dobetónovať. Ak sa majú umiestniť zariadenia na podstavcový rám, je bezpodmienečne potrebné zhotoviť samostatný výkres podstavca.

PLYN

Plynové inštalácie vyvedené z podlahy musia byť ukončené uzatváracím ventilom. Plynový ventil musí byť ľahko dosiahnuteľný rukou, ľahko otvárateľný a uzatvárateľný. Pri viacerých plynových zariadeniach je potrebné zo strany stavby inštalovať centrálny uzatvárateľný ventil. Tlak plynu: zemný plyn 2 kPa. Konštantný tlak plynu.

				PARÉ
REV.	DÁTUM	MENO	POPIS	

NÁZOV A MIESTO STAVBY	INVESTOR
REKONŠTRUKCIA KUCHYNE SO ZÁZEMÍM ZŠ Malokarpatské námestie 1, Bratislava	Mestská časť Bratislava- Lamač Malokarpatské námestie 9 841 03 Bratislava

	AUTORI NÁVRHU	PEČIATKA ZODP. PROJEKTANTA
	HIP SQUARE projekt, s.r.o., BODOV 2038, 900 50 KRÁĽOVÁ PRI SENCI	
SPRACOVATEĽ ČASTÍ PD IT - ateliér, s.r.o. Modranská 108, 902 01 Vinohrady	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT Ing. Ivetta Trteková VYPRACOVAL Ing. Ivetta Trteková	

STUPEŇ DOKUMENTÁCIE PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY	ČÍSLO ZÁKAZKY 56419-DRS	DÁTUM 11/2023
STAVEBNÝ OBJEKT E.12 ZARIADENIE KUCHYNE	PROFESIA TECHNOLÓGIA	POČET A4 8 A4
NÁZOV PRÍLOHY 1.np - nároky na plynoinštalácie	MIERKA 1 : 50	ČÍSLO PRÍLOHY 10