

## Správa

**Obstarávateľ:** Martevent, s.r.o.  
**Názov predmetu:** Rekreačná chata  
**Číslo spisu:** 56422

### Informácie:

**Dátum a čas doručenia:** 28.05.2024 14:14:14  
**Od:** PRO EXTERIÉR s.r.o. (IČO: 52157164, SK)  
**Komu:** Martevent, s.r.o.  
**Typ:** Žiadosť o vysvetlenie predložených dokladov  
**Predmet:** Žiadosť o vysvetlenie  
**Správa:** Dobrý deň,  
žiadame Vás o vysvetlenie k objektu SO-01.4 Elektroinštalácia. Výkaz výmer uvedeného objektu neobsahuje materiálovú položku pre káble. V projektovej dokumentácii elektroinštalácií pre 1. a 2. NP sa uvedené káble nachádzajú (CYKY 3x1,5, CYKY 3x2,5). Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, či materiálovú položku pre káble doplní do výkazu výmer objektu SO-01.4 alebo či majú byť káble v zmysle PD nacenené v inej už existujúcej položke.

## Správa

**Obstarávateľ:** Martevent, s.r.o.  
**Názov predmetu:** Rekreačná chata  
**Číslo spisu:** 56422

### Informácie:

**Dátum a čas doručenia:** 04.06.2024 14:04:49  
**Od:** Martevent, s.r.o.  
**Komu:** PRO EXTERIÉR s.r.o. (IČO: 52157164, SK)  
**Typ:** Žiadosť o vysvetlenie predložených dokladov  
**Predmet:** RE: Žiadosť o vysvetlenie  
**Správa:** Dobrý deň,

ďakujeme za otázku. Naša odpoveď resp. vysvetlenie je nasledovné:

Káble CYKY aj ochranné pospojovanie v zmysle PD (podľa potreby aj v chráničkách) majú byť nacenené v položke č. 31 výkazu výmer objektu č. SO-01.4: "silnoprúdové káblové rozvody **káblami CYKY** v nehorľavých chráničkách, ochranné pospojovanie".

S pozdravom  
Alexander Jancsó, konateľ