



E.I.C. Engineering inspection company s. r. o.
E.I.C. - Inšpekčný orgán typu A



Reg. No. 282/I-030

ODBORNÉ STANOVISKO

S2020/02866/EIC IO/EZ

ku konštrukčnej dokumentácii vyhradeného technického zariadenia elektrického

vydané v zmysle § 5 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov
oprávnenou právnickou osobou č. OPO 000002/07

EIC – inšpekčný orgán typu „A“ posúdil konštrukčnú dokumentáciu technického zariadenia

Žiadateľ	Ing. Ján Kačala Smreková 7, 080 01 Prešov
Názov stavby	Humenné ZB HaZZ, rekonštrukcia vykurovania areálu
Objekt	Pospájanie a uzemnenie RZ
Umiestnenie zariadenia	Humenné
Zaradenie zariadenia	A písm. e podľa prílohy č. 1 vyhl. č. 508/2009 Z. z.
Spracovateľ dokumentácie	Ing. Ján Pitel PhD.


a vydáva odborné stanovisko

posudzovaná konštrukčná dokumentácia spĺňa požiadavky bezpečnosti technických zariadení

V Prešove dňa 03.12.2020




Ing. Vladimír Katuščák
zástupca vedúceho inšpekčného orgánu


Ing. Bohuslav Fendrych
riaditeľ spoločnosti EIC s.r.o.

E.I.C. Engineering inspection company s.r.o., Volgogradská 8921/13, 080 01 Prešov



Základné technické parametre

Pospájanie	H07V-K 6mm ²
Uzemnenie	FeZn d 10mm

Predložená dokumentácia a doklady

1. Technická správa
2. Protokol o určení vonkajších vplyvov č. 1334-01/2019
3. Výkresové prílohy 1334-09

Posúdenie konštrukčnej dokumentácie zariadenia bolo vykonané podľa týchto predpisov

PP/IO/EZ/12/15, STN 33 2000-5-51:2010; STN 332000-5-54:2012; STN 332000-4-41:2019; STN 332000-5-52:2012; STN EN 60079-0:2013, STN EN 60079-10-1:2016, STN EN 60079-14:2016; STN EN 62305-3:2012; vyhláška 508/2009 Z.z.,

E.I.C. - inšpekčný orgán typu „A“ po posúdení predloženej dokumentácie a dokladov v zmysle § 14 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov vydáva

odborné stanovisko

- I. Posudzovaná konštrukčná dokumentácia zariadenia spĺňa základné požiadavky bezpečnosti technických zariadení.
- II. Podmienky bezpečnej prevádzky:
 1. Zariadenie vyhotovené v súlade s predloženou konštrukčnou dokumentáciou, ku ktorej bolo vydané toto odborné stanovisko, môže byť uvedené do prevádzky až po vykonaní skúšok oprávnenou právnickou osobou podľa §12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Úradnú skúšku vám na základe objednávky zabezpečí EIC s. r. o.

Posúdenie vykonal Ing. Vladimír Katuščák

dňa 03.12.2020