

MKp - MEDZIPRÍRUBOVÁ UZATVÁRACIA KLAPKA

GKZ - GUĽOVÝ UZÁVER ZÁVITOVÝ

PS - PRIAME ŠRÚBENIE

FZ - FILTER PLYNOVÝ ZÁVITOVÝ

FP - FILTER PLYNOVÝ PRÍRUBOVÝ

M1 - TLAKOMER PREMA TYP 03 388 Ø 100 mm, ROZSAH 0-160 kPa, PRESNOST' 1,6 %

M2 - TLAKOMER PREMA TYP 03 388 Ø 100 mm, ROZSAH 0-16 kPa, PRESNOST' 1,6 %

RTP - REGULÁTOR TLAKU PLYNU TARTARINI B 249, P_{vst} 100 kPa, P_{vyst} 5,00 kPa

BEZPEČNOSTNÝ RÝCHLOUŽÁVER, $P_{\max}=8,00 \text{ kPa}$, $P_{\min}=2,00 \text{ kPa}$, $P_v=7,00 \text{ kPa}$

BAP - BEZPEČNOSTNÝ UZÁVER PLYNU BAP DN 80, ST-B

-PROJEKTANT NENESIE ZIAJNU ZODPOVEDNOST ZA ZMENY USKUTOČNENÉ PRI REALIZÁCII BEZ JEHO SÚHLASU
-PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE SPRACOVANÁ PODLA AKTUÁLNYCH PODKLADOV VÝROBKOV

A ZARIADENÍ V ČASE SPRACOVANIA PROJEKTU

-UMIESTENIE ZARIADENÍ UPRESNÍŤ PRED MONTÁŽOU S INVESTOROM A PROJEKTANTOM

-PRI MONTAZNYCH PRACACH DODRZAT BEZPECNOST PRACE A SUVISIACE PREDPISY

-PRI OSADZOVANÍ S ROJNEHO ZARIADENIA DODRŽA POKYNY A NÁVODY VYROBCOM ZARIADENIA

OCUPAČNÝ NÁSTED ZÁKLADNÝ PRVOK ŽITÝ PRF ARMATÚRY SIVÝ
-MONIAZ ZARADENI A RÔZVODOV PREVAZDAI V KOORDINACII S C

- OCILIKAINI I NA I EK ZAKLEADINI, KR I CI ZLI I, FRE AKMAI OK I SIVI

VOJNÝCH ZÁVITOKH IMEI ODSTBÁNĚT


SKUŠKU PEVNOSTI A TESNOSTI PREVIEST' VZDUCHOM

- UZEMNENIE PL YNOVÉHO POTRUBIA RIEŠI PROJEKT ELEKTROINŠTALÁCIE

-UZATVÁRACIE TLAKY BEZPEČNOSTNÉHO RÝCHLOUZÁVERU: $P_{min}=2,00 \text{ kPa}$

P_{max}=8,00 kPa

- OTVARACI TLAK POISTNEHO VENTILU: $p_{pv}=7,00 \text{ kPa}$

GENÉRALNY PROJEKTANT: Ing. Ján KAČALA, projekcia-vykurovanie, Smreková č.7, 080 01 Prešov			
HL. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	
Ing. Ján KAČALA	Ing. Oto SCHOLTZ	Ing. Oto SCHOLTZ	
NÁZOV STAVBY, MESTO			
HUMENNÉ ZB HAZZ			
rekonštrukcia vykurovania areálu			
OBJEKT:	SO-01, Kotoľňa č.1		
INVESTOR:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Priľbňova č.2, 812 72 Bratislava		
OBSAH VÝKRESU:			
SCHÉMA ZAPOJENIA			
			
TP-PROJEKT, s.r.o.			
NAMESITIE MERU 1			
080 01 PREŠOV			
e-mail: tpprojektipo@gmail.com			
DIEL	PLYNOFIKÁCIA		
STUPEŇ	DRS		
ZÁK. ČÍSLO	TP-26/20		
DÁTUM	10/2019		
FORMÁT	2x44		
MIERKA	---		
3			