

Stavba: Humenné ZB HaZZ, rekonštrukcia vykurovania areálu

Miesto: ZB HaZZ, Mierová č.3, 066 01 Humenné

Investor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova č.2,
812 72 Bratislava

Objekt: SO 15 – Plynová prípojka

ZOZNAM PRÍSTROJOV A ZARIADENÍ

Časť: MaR+Eli

Vypracoval: Ing. Marián Ferčák



Zodp. projektant: Ing. Ján Piteľ, PhD.



Dátum: 01/2021

Arch. číslo: 1334/20

Sada č.

MaRZ

Ozn.	Typ, Popis	Výrobca/Dodávateľ	MJ	Poč.
	Samostatne stojaca vetraná typizovaná skriňa AJ-GAZ 1100 Plus MAX, 448x432x161 šxvxh vrátane zdroja a i., 230V AC, IP43/20	AJ GAZ, s. r. o./dodávka TG	ks	1
	Prepočítavač MacBAT-5, II 1G Ex ia IIB T4/T3 Ga, IP66	PLUM Sp. z o.o./dodávka SPP	ks	1

Pospájanie a uzemnenie

Ozn.	Typ, Popis	Výrobca/Dodávateľ	MJ	Poč.
	H07V-K 6, Silový vodič		m	20
	UZS 01, HR-svorka BERNARD		ks	6
	DJ4D, Držiak zvodovej tyče		ks	1
	JP 20, Zvodová tyč bez osadenia 2000 mm		ks	1
	ISO-A-500, Izol. dišt. držiak L=500 mm, montáž na stenu		ks	2
	SP1, HR-svorka pripájacia pre pripojenie kovových súčiastok		ks	2
	SS m. s. p. 2sk, HR-svorka spojovacia malá s príložkou. 2SK. FÍ 8-10.		ks	2
	SZ, HR-svorka skúšobná		ks	1
	OBO-5015650, Ekvipotenciálna svorkovnica veľká - mostík		ks	1
	SR02 /skr.8/, HR-svorka uzemňovacia		ks	2
	SR03B, HR-svorka uzemňovacia		ks	2
	FeZn 10, FeZn 10: 1m=0,6kg		kg	3
	Pasovina 30x4, Pásik uzemňovací, 1kg=1m		m	25