












LEGENDA VYKUROVANIE















POTRUBIE:

-  – PRÍVODNÉ A VRATNÉ POTRUBIE SEKUNDÁRNY OKRUH – VODA 80/60°C, Dt= 20K
-  – JESTVUJÚCE POTRUBIE, POTRUBIE KTORÉ ZOSTÁVA
-  – REDUKCIA POTRUBIA
-  – SMER PRÚDENIA VYKUROVACIEHO MÉDIA
-  – SPÁD POTRUBIA 1,5%
-  – POTRUBIE PRE DOPLŇOVANIE SYSTÉMU STUDENÁ VODA
-  – EXPANZNÉ POTRUBIE
-  – POTRUBIE IZOLOVANÉ

POTRUBIE ZTI:

-  VODOVODNÉ POTRUBIE – STUDENÁ VODA
-  VODOVODNÉ POTRUBIE – TEPLÁ ÚŽITKOVÁ VODA
-  VODOVODNÉ POTRUBIE – CIRKULÁCIA TUV

ARMATÚRY:

-  – GULOVÝ KOHÚT ZÁVITOVÝ
-  – SPÄTNÁ KLAPKA, SPÄTNÝ VENTIL
-  – FILTER S VÝMENNOU VLOŽKOU ZÁVITOVÝ
-  – PRIAME ŠRUBENIE
-  – VODOMER ZÁVITOVÝ, STUDENÁ VODA DO 40°C
-  – FILTER PRÍRUBOVÝ PN16
-  – SPÄTNÁ KLAPKA PN16
-  – KLAPKA UZATVÁRACIA PN16
-  – POSÚVAČ PRÍRUBOVÝ PN10, PITNÁ VODA
-  – VYPÚŠŤACÍ VENTIL ZÁVITOVÝ
-  – AUTOMATICKÁ ODVZDUŠŇOVACIA NÁDOBA, GULOVÝ KOPHÚT
-  – MANOMETER č.03313 160mm, ROZSAH 0–0,6MPa, VYKUROVANIE
-  – ROZSAH 0–1,6MPa, ZTI
-  – TEPLOMER ROZSAH 0– 120°C – SEKUNDÁRNA STRANA

IZILÁCIE:

POTRUBIE V KOTOLNI IZOLOVAŤ

TRUBICAMI Z MINERÁLNEJ VLNÝ S AL FÓLIOU

HRÚBK A IZOLÁCIE:	DN15– 25mm	DN40– 40mm
	DN20– 25mm	DN50– 50mm
	DN25– 25mm	DN65– 60mm
	DN32– 25mm	DN80– 80mm

Číslo kópie:

Vypracoval:	Zodpovedný projektant:	Vedúci projektant:	Ing. Ján KAČALA projekcia–vykurovanie Smreková č.7, 080 01 Prešov	
Ing. Ján KAČALA	Ing. Ján KAČALA	Ing. Ján KAČALA		
Miesto stavby: ZB HaZZ, Mierova č.3, 066 01 Humenné				
Investor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribínova č.2, 812 72 Bratislava				
Stavba: Humenné ZB HaZZ, rekonštrukcia vykurovania areálu			Formát	1xA4
			Dátum	10.2019
			Účel	DSP+RP
			Číslo zákazky	201926
Objekt: SO 16 - Kotelňa K2, Budova 2912, Dielne			Časť: Vykurovanie	Č. výkr.: 02
Obsah: LEGENDA			Mierka : ---	