



POZNÁMKA:
NA STUPÁČKÁCH JESTVUJÚCE ARMATÚRY – DEMONTOVAŤ

LEGENDA ARMATÚRY:
VIĎ VÝKR.Č.03

VYKUROVACIE TELESÁ:

- ~~PD 1800~~ – JESTVUJÚCI OCELOVÝ DOSKOVÝ RADIÁTOR, DEMONTOVAŤ
- ~~28/500/110~~ – JESTVUJÚCI LIATINOVÝ ČLÁNKOVÝ RADIÁTOR, DEMONTOVAŤ
- 22K/600–1600 – OCELOVÝ DOSKOVÝ RADIÁTOR–PREVEDENIE KOMPAKT 22, VÝŠKA 600mm, DLŽKA 1600mm – NAVRHOVANÝ

ZOZNAM ZARIADENIA:

5 – OBEHOVÉ ELEKTRONICKÉ ČERPADLO MAGNA 3 25–40

Q=2,30m³/h, Y=3,0m, P_{el}=9–56W, I_n=0,09–0,46A, EEI<0,19

6 – TROJCESTNÝ ZMIEŠAVACÍ VENTIL ESBE DN25, kvs=10m³/h, SO SERVOPOHONOM

Číslo kópie:

LEGENDA:
POTRUBIE:

- PRÍVODNÉ A VRATNÉ POTRUBIE VYKUR. MÉDIA-VODA 80/60°C, Δt=20°C, "vetva budova 2892"–NAVRHOVANÉ
- PRÍVODNÉ A VRATNÉ POTRUBIE VYKUR. MÉDIA-VODA 80/60°C, Δt=20°C, "vetva budova 2891"–NAVRHOVANÉ
- SPÁD POTRUBIA
- REDUKCIA POTRUBIA
- ULOŽENIE NOVÉHO POTRUBIA POD STROPOM, UHOLNÍK L 50x50x5

Vypracoval:	Zodpovedný projektant:	Vedúci projektant:	Ing. Ján KAČALA projekcia–vykurovanie Smreková č.7, 080 01 Prešov	
Ing. Eva KAČALOVÁ	Ing. Eva KAČALOVÁ	Ing. Ján KAČALA		
Miesto stavby: ZB HaZZ, Mierova č.3, 066 01 Humenné			Formát	2xA4
Investor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova č.2, 812 72 Bratislava			Dátum	10.2019
Stavba: Humenné ZB HaZZ, rekonštrukcia vykurovania areálu			Účel	DSP+RP
Objekt: SO 03 - Budova 2891, Administratívna			Číslo zákazky	201926
Obsah: PÔDORYS 1.NP			Časť: Vykurovanie	Č. výkr.: 02
			Mierka : 1:75	