



LEGENDA:

VIĎ VÝKR. Č. 02

POZNÁMKA:

- VYZNAČENÉ VYKUROVACIE TELESÁ NAVRHUJEME DEMONTOVAŤ
- NAVRHUJEME NA PŮVODNÉ MIESTO OSADIŤ NOVÉ VYKUROVACIE TELESO, NA PRÍVOD OSADIŤ NOVÝ RADIÁTOROVÝ VENTIL PRIAMY S TERMOSTATICKOU HLAVICOU, NA SPIATOČKU OSADIŤ NOVÉ RADIÁTOROVÉ REGULAČNÉ ŠRÚBENIE PRIAME

Vypracoval:	Zodpovedný projektant:	Vedúci projektant:	Ing. Ján KAČALA projekcia-vykurovanie Smreková č.7, 080 01 Prešov	
Ing. Eva KAČALOVÁ	Ing. Eva KAČALOVÁ	Ing. Ján KAČALA		
Miesto stavby: ZB HaZZ, Mierova č.3, 066 01 Humenné				
Investor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova č.2, 812 72 Bratislava				
Stavba: Humenné ZB HaZZ, rekonštrukcia vykurovania areálu			Formát	4x4
Objekt: SO 02 - Budova 59, Administratívna Obsah: PÔDORYS 2.NP			Dátum	10.2019
			Účel	DSP+RP
			Číslo zákazky	201926
			Časť: Vykurovanie	Č. výkr.: 04
			Mierka : 1:75	