


ROZVÁDZAČ RK

Rozvádzač Eli (nový)

Napäťová sústava:
3/N/PE AC 400/230 V
50 Hz, TN-C-S




ROZVÁDZAČ RK1

Rozvádzač Eli (nový)

Napäťová sústava:
3/N/PE AC 400/230 V
50 Hz, TN-S

Prívod: zhora
Vývody: hore

$P_i = 10,0 \text{ kW}$
 $P_p = 8,0 \text{ kW}$




ROZVÁDZAČ RMS1

Rozvádzač MaR+PRS
(nový)

Napäťová sústava:
1/N/PE AC 230 V
50 Hz, TN-S


Prívod: zhora
Vývody: hore
Farba: šedá

$P_i = 6,0 \text{ kW}$
 $P_p = 4,8 \text{ kW}$



EKVIPOTENCIÁLNA SVORKOVNICA EPS

Svorkovnica OBO Bettermann
OBO typ 1801, obj. č. 5015 650



KRESLIL B. Piteľ	VYPRACOVAL M. Ferčák	KONTROLOVAL J. Piteľ	DÁTUM 10/2019	PAUFEX	PREŠOV S.R.O.
INVESTOR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova č.2, 812 72 Bratislava			OBJEKT SO 01 - Kotolňa č.1		
STAVBA Humenné ZB HaZZ, rekonštrukcia vykurovania areálu			Časť: MaR+Eli		
OBSAH			ČÍSLO		
Prehľadová schéma napájania a pospájania			1334-08		
			LISTOV 1		
			LIST 1		