



LEGENDA PODZEMNÝCH SIETI

- NOVÝ TEPLOVOD - PREDIZOLOVANÉ POTRUBIE
- STROJOVNE V OBJEKTOCH
- JESTVUJÚCI TEPLOVOD NEFUNKČNÝ
- JESTVUJÚCI TEPLOVOD PREDIZOLOVANÉ POTRUBIE - FUNKČNÝ
- JESTVUJÚCI VEREJNÝ ROZVOD VODY
- JESTVUJÚCA KANALIZÁCIA
- JESTVUJÚCI VEREJNÝ ROZVOD SLABOPRÚDU
- JESTVUJÚCI VEREJNÝ ROZVOD ELEKTRO
- GAS JESTVUJÚCI VEREJNÝ ROZVOD PLYNU
- NOVÁ PLYNOVÁ PRÍPOJKA

Výstup z kotolne pod stropom  
Prechod na konštrukciu schodov

Vstup do objektu cez šachtu v sklade  
po jestvujúcom teplovode  
výstup v šachte ku podlahe 1,2m

Vstup do objektu pod stropom 1.PP

SO 10 - BUDOVA 2920

2x VYKUROVANIE  
PREDIZOLOVANÉ POTRUBIE  
OCEL 2x Ø89x3,2/160  
TEPLÁ VODA  
PEXa Ø40x5,5/125, Ø25x3,5/125  
VEDENÉ POD STROPOM TERASY

2x VYKUROVANIE  
PREDIZOLOVANÉ POTRUBIE  
OCEL 2x Ø114,3x3,6/200

JESTVUJÚCI VSTUP DO OBJEKTU  
DEMONTOVAŤ

NAPOJIŤ NA JESTVUJÚCI TEPLOVOD  
2xDN150  
koleno 90°, redukcia 100/150

SO 01 - KOTOLŇA č.1

SO 09 - BUDOVA 2904

Číslo kópie:

Vypracoval:	Zodpovedný projektant:	Vedúci projektant:	Ing. Ján KAČALA projekcia–vykurovanie Smreková č.7, 080 01 Prešov	
Ing. Ján KAČALA	Ing. Ján KAČALA	Ing. Ján KAČALA		
Miesto stavby: ZB HaZZ, Mierova č.3, 066 01 Humenné				
Investor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova č.2, 812 72 Bratislava				
Stavba: Humenné ZB HaZZ, rekonštrukcia vykurovania areálu			Formát	2xA4
			Dátum	10.2019
			Účel	DSP+RP
Objekt: SO23-TEPLOVOD KU KOTOLNÍ K1			Číslo zákazky	201926
Obsah: SITUÁCIA			Časť: Vykurovanie	Č. výkr.: 02
			Mierka : 1:500	