



Elektronicky

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo VO-00240	Vybavuje/linka Ing. Monika Debnárová 0949 014 601	Banská Bystrica 14.06.2024
-----------------------	------------------------	---	-------------------------------

Vec

- 1. Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 2**
- 2. Informácia o zmene a doplnení súťažných podkladov č. 2**

Identifikácia verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Predmet zákazky: Divadlo J. G. Tajovského Zvolen - zníženie energetickej náročnosti objektu divadla
Druh postupu: zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)
Vyhlásené: vo Vestníku verejného obstarávania č. 105/2024 dňa 31.05.2024 pod značkou oznámenia 139447-MSP a v Úradnom Vestníku EÚ č. S 104/2024 zo dňa 30.05.2024 pod č. 319447-2024

1. Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 2

Na základe žiadosti o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch (ďalej len „SP“) k vyššie identifikovanému verejnému obstarávaniu, doručenej verejnému obstarávateľovi elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, v súlade s § 48 ZVO poskytujeme všetkým známym záujemcom nasledovné vysvetlenie:

- Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 11.06.2024 o 14:22 hod:**

Okná drevené sú zle popísané žiadame doplniť: (položka K a L)

Otázka č. 1: či je to 1 krídlo alebo 3 krídlo

Odpoveď: Verejný obstarávateľ objasňuje, že okno je dvojité (tiež nazývané kasňové)

Otázka č. 2: či je rám ozdobný (priečnik pulec , rímsa)

Odpoveď: Verejný obstarávateľ objasňuje, že rám je jednoduchý, rímsy okolo okien – nie sú drevené okolo okien. Zo strany exteriéru je rímsa v rámci fasády (viď bod 6 – fotodokumentácia). Kovanie (kľučky sú rustikálne – dobové, mosadzné).

Otázka č. 3: Či je to pevný stĺpik či je to otváračka bez stĺpika ?

Odpoveď: Verejný obstarávateľ objasňuje, že okno je bez stĺpika.

Otázka č. 4: Či je to národná pamiatka alebo nie ?

Odpoveď: Verejný obstarávateľ objasňuje, že v LV aj v TS je uvedené, že stavba je národná kultúrna pamiatka.


Otázka č. 5: Žiadame doplniť popis + PD lepšie pokreslené

Odpoveď: Verejný obstarávateľ objasňuje, že okno je celkovo trojdielne s horným výklopným svetlíkom, cez obidve otváracie krídla. Spodná časť je dvojkridlová.

Otázka č. 6: Fotka pôvodného okna v lepšom rozlíšení

Odpoveď: Verejný obstarávateľ prikladá fotodokumentáciu okien (počet fotiek – 6 ks):

Obr. 1



Obr. 2



Obr. 3



Obr. 4



Obr. 5



Obr. 6



- **Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 13.06.2024 o 13:59 hod:**

Otázka:

Po preštudovaní súťažných podkladov, žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, či chápeme správne, že uchádzač vo svojej ponuke nepredkladá návrh zmluvy o dielo.

Odpoveď:

Áno. Zmluvu o dielo uchádzač nie je povinný predložiť vo svojej ponuke. V bode 15. časti A. súťažných podkladov (Obsah ponuky) sú vymenované doklady, ktoré je potrebné predložiť. Zároveň z časti C. súťažných podkladov (Obchodné podmienky) vyplýva, že uchádzač predložením ponuky vyjadruje súhlas so zmluvnými podmienkami. Za účelom zníženia administratívnej záťaže, verejný obstarávateľ nepožaduje od uchádzačov predkladať zmluvu o dielo vo svojich ponukách.

- **Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 13.06.2024 o 14:17 hod:**

Otázka:

Prosím o vysvetlenie - predmet zákazky bude dodaný v čase a spôsobom v zmysle obchodných podmienok podmienok uvedených v prílohe týchto SP - ZOD , t.j ,najneskôr do 250 dní odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom...otázka znie: 250 pracovných alebo kalendárnych dní ?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ upresňuje, že pokiaľ nie je v obchodných podmienkach bližšie špecifikované, či sa jedná o pracovné alebo kalendárne dni, berú sa do úvahy kalendárne dni. To znamená, že lehota na zhotovenie diela je 250 kalendárnych dní.

2. Informácia o zmene a doplnení súťažných podkladov č. 2

Verejný obstarávateľ zároveň informuje, že **dopĺňa** súťažné podklady, konkrétne prílohu č. 3 – Projektová dokumentácia. Vzhľadom na to, že v stavenom povolení nie sú citované podmienky dané vo vyjadreniach a záväzných stanoviskách dotknutých orgánov, verejný obstarávateľ poskytuje tieto vydané vyjadrenia a **záväzné stanoviská**. Súbor dokumentov verejný obstarávateľ zverejňuje v časti „Dokumenty“ predmetnej zákazky.

S úctou,

Ing. Monika Debnárová
kontaktná osoba verejného obstarávateľa