



Vyjadrenie ku žiadosti o predchádzajúci súhlas k zmene na existujúcom odbernom plynovom zariadení
/kategória budúci odberateľ plynu - MIMO DOMÁCNOSŤ s ročným odberom nad 60 000 m³/

IČO: 35910739, Zápis v Obchodnom registri:
 Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.:
 3481/B

SPP-distribúcia, a.s.
 Mlynské nivy 44/b
 825 11 Bratislava (ďalej „SPP-D“)

SKSPDIS000810751908

9008270922

Miesto dodávky (POD)

Evidenčné číslo

1.	Technické a obchodné podmienky pre uskutočnenie zmeny na existujúcom odbernom plynovom zariadení:			
1.1.	Identifikačné údaje existujúceho odberného plynového zariadenia:			
	Obchodné meno	Meno a priezvisko oprávnenej osoby	Kontaktné údaje na oprávnenú osobu	
	Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA	PaedDr. Estera Rószárová	0905258455	
	Ulica (alebo pri výstavbe názov miestnej časti)	Číslo súpis / orient. / č. parcely (pri výstavbe č. parcely)	Názov obce, mesta	PSČ
	Tuhárske námestie	886/10 p. č. 824/2,5; 822/1	Lučenec	984 01
1.2.	Podmienky pre uskutočnenie zmeny na existujúcom odbernom plynovom zariadení:			
1.2.1.	Špecifikácia existujúcej distribučnej siete a miesta pripojenia do distribučnej siete:			
Existujúca distribučná sieť / (DN), PN / a bližšia špecifikácia, v ktorom je plynovod pripojený do distribučnej siete (ulica, parcelné číslo alebo napr.: pri objekte č. X....a podobne...):				
Typ technickej zmeny: Rekonštrukcia odberného plynového zariadenia – <u>zmene meradla zemného plynu</u>				
<p>Zmeny na odbernom plynovom zariadení (OPZ) možno vykonať za podmienok uvedených v tomto vyjadrení, pričom existujúce pripojenie na STL pripojovací plynovod (ďalej PP) DN 25 + D 32, materiál oceľ + PE s prevádzkovým pretlakom plynu (PN) max. 100 kPa v dĺžke 0,5 m + 10,85 m, ktorý je ukončený hlavným uzáverom plynu (HUP) je vyhovujúce aj po zmene OPZ. ID úsek v GIS 1640622 +1640621.</p> <p>HUP je existujúci</p> <p>Min. tlak na HUP: 50 kPa</p> <p>Kapacita existujúceho pripojovacieho plynovodu a zdrojového STL plynovodu postačuje pre požadovanú zmenu na odbernom mieste.</p> <p>Podmienka : PP ID 1197342, ID 174587 je potrebné zadienkovať za HUP.</p> <p>V prípade preložky, skrátenia či predĺženia prípojky zachovať jej dimenziu a HUP umiestniť štandardne v oplatení prípadne na fasádu domu / budovy - dostupne z verejne prístupného priestranstva. Zmeny dodatočne vyvolané na ex. pripojovacom plynovode resp. distribučnej sieti je potrebné konzultovať s oddelením prevádzky: SPP- D, Pavlova 2, 984 01 Lučenec</p> <p>UPOZORNENIE:</p> <p>Toto Vyjadrenie nie je možné použiť pre účely konaní podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prípadne iného osobitného predpisu, a podobne ho nie je možné použiť ako súčasť ohlásenia drobnej stavby. Pre vyššie uvedené účely je potrebné požiadať SPP-D o vydanie stanoviska k projektovej dokumentácii stavby.</p>				
1.2.2.	Zriaďovateľ (investor) prípadných zmien na existujúcom plynárenskom zariadení, ktorým je odberné plynové zariadenie pripojené k existujúcej distribučnej sieti:			Žiadateľ o zmenu
1.2.3.	Bližšie určenie zmien, ktoré je potrebné zrealizovať na existujúcej RS (RS - zariadenie slúžiace na zmenu tlaku):			
Rekonštrukciou vyvolané zmeny, zabezpečuje žiadateľ na vlastné náklady, pričom žiadame rešpektovať ustanovenia príslušných STN a s nimi súvisiacich predpisov. Existujúci regulátor tlaku plynu prehodnotí projektant žiadateľa, prípadnú výmenu a rekonštrukciu regulátora tlaku plynu zabezpečuje žiadateľ na vlastné náklady.				
1.2.4.	Investor prípadných zmien na existujúcej RS:			Žiadateľ o zmenu
1.2.5.	Špecifikácia zmien v mieste merania odberu plynu a stanovenie podmienok na realizáciu týchto zmien:			
<p>Odborné miesto – adresa (č. parcely): Zariadenie soc. služieb Harmónia, Tuhárske nám. 886/10, Lučenec</p> <p>Meracia zostava:</p> <p>Plynomer: rotačný plynomer G25, DN40, PN16</p> <p>Prepočítavač: MacBAT-5, 80-1000kPa, batériový</p> <p>Tlak na meraní: 100 kPa, relatívny</p>				



**Vyjadrenie ku žiadosti o predchádzajúci súhlas k zmene na existujúcom
odbernom plynovom zariadení
/kategória budúci odberateľ plynu - MIMO DOMÁCNOSŤ s ročným odberom nad
60 000 m³/**

Meraciu zostavu požadujeme umiestniť na hranici pozemku bezprostredne za HUP do samostatnej skrinky MaR, prístupnej z verejného priestranstva (na hranici pozemku, resp. na fasáde objektu).

Technická zmena zahŕňa zlúčenie súčasných 4 POD: budova „A“ SKSPDIS010810000259 (G25T), budova C (kotolňa SKSPDIS000830021658 a kuchyňa SKSPDIS000810750199), do budovy „B“ (SKSPDIS000810751908, aktuálne G25T+Apulse).

Existujúce plynometry na uvedených POD budú demontované na základe požiadavky dodávateľa.

Meraciu zostavu na OPZ odberateľa, pripravenú v zmysle tu uvedených požiadaviek, dodá a namontuje SPP - distribúcia, a.s.

SPP-distribúcia, a.s. si vyhradzuje právo zmeny navrhutej meracej zostavy.

Doplňujúce požiadavky:

V časti meranie požadujeme:

- OPZ realizovať bez obtoku plynometra, resp. nebola podaná a schválená požiadavka na jeho zriadenie
- **Regulačnú zostavu navrhnuť v zmysle TPP 609 02**
Vybavenie technologického zariadenia regulačnej zostavy musí spĺňať požiadavky TPP 609 02 (regulačné zariadenia) a TPP 934 01 (zariadenia na meranie množstva plynu).
- Pred a za plynomer osadiť plynotesné uzávery, umožňujúce výmenu meradla – prednostne guľový uzáver
- V úseku medzi plynomerom a uzáverom za plynomerom vysadiť odbočku s guľovým uzáverom na odvodu meracej rady, zaústenú podľa potreby do odvodušňovacieho potrubia
- Pred plynomer osadiť ukazovací tlakomer v kovovom puzdre, s vhodným meracím rozsahom, Ø160 mm, presnosť 1,6%
- Pred plynomer osadiť sklenený stonkový teplomer
- Pred plynomer osadiť šikmo proti smeru prúdenia plynu návarok pre puzdro snímača teploty prepočítavača
- Umiestnenie a pripojenie plynometra vypracovať podľa STN 38 6442 a TPP 934 01 (zariadenia na meranie množstva plynu)
- V prípade možnosti pripojenia kontaktu narušenia impulzného snímača plynometra (tzv. PCM obvod), riešiť pripojenie tohto binárneho kontaktu do prepočítavača
- Vypracovať PD elektro na montáž prepočítavača vrátane protokolu o určení prostredia, vyhodnotenia iskrovej bezpečnosti a ochrany pred účinkami statickej a atmosférickej elektriny

V časti telemetria požadujeme:

- Navrhnutý prepočítavač má zabudovaný modem na prenos údajov

V prípade nejasností a pre získanie ďalších doplňujúcich technických podkladov **pre spracovanie konštrukčnej dokumentácie merania** môže zodpovedný projektant **ešte pred začatím prác** na projekte osobne kontaktovať technika prevádzky MTS, SPP - distribúcia, a.s.:

Ivan Mázor, 045/242 4505, ivan.mazor@spp-distribucia.sk

Vzhľadom na rozsah podkladov a lepšiu možnosť ich spracovania je vhodné priniesť si so sebou USB kľúč.

Spracovanú PD časť „meranie“ odporúčame ešte pred posúdením oprávnenou právnickou osobou z hľadiska bezpečnostno-technických požiadaviek predložiť na konzultáciu/pripomienkovanie technikovi prevádzky MTS (v elektronickej forme – formát „pdf“).

Po spracovaní konštrukčnej projektovej dokumentácie – „časť meranie“ ju **požadujeme predložiť na schválenie** na SPP - distribúcia, a.s., **oddelenie prevádzky** v nasledovnom rozsahu:

1. Kompletný samostatný projekt inštalácie plynometra (PD plyn), vzťahujúci sa priamo k miestu jeho inštalácie vrátane uzatváracích armatúr, meradiel tlaku a teploty (technická správa a detailný výkres MaR časti) – môže byť súčasťou spoločnej PD plynovej časti OPZ
2. Kompletný samostatný projekt inštalácie prepočítavača (PD elektro), vzťahujúci sa priamo k miestu jeho inštalácie (technická správa s vyhodnotením iskrovej bezpečnosti prepočítavača a plynometrov, používaných v SPP - distribúcia, a.s., zapojovacia schéma prepočítavača a plynometra, uzemnenie/pospájanie)
3. Spracovaný protokol o určení vonkajších vplyvov, vzťahujúci sa k miestu inštalácie meracej zostavy (NV 393/2006 a 117/2001)

Po odsúhlasení kompletnej PD oddelením prevádzky SPP – distribúcia, a.s. **žiadateľ zabezpečí posúdenie PD oprávnenou právnickou osobou** z hľadiska bezpečnostno-technických požiadaviek na základe Vyhl. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov, Príloha č.1, časť III – elektro, skupina A, písm. e), ako aj podľa časti IV – plyn, skupina B, písm. f) až g) (Príloha č.9).

PD posúdenú oprávnenou právnickou osobou žiadame predložiť v rámci dokladov Žiadosti o montáž meradla okrem papierovej formy aj v elektronickej forme (pdf).

Upozornenie: Pri zistenom nesúlade prípravy meracieho miesta so schválenou a odovzdanou PD, pri nedostatkoch v dokumentácii a zlej kvalite odvedených prác nebude meracia zostava inštalovaná do doby odstránenia nedostatkov.

V deň úspešnej montáže meracej zostavy SPP - distribúcia, a.s. na vlastné náklady zabezpečí prvú úradnú skúšku na elektronickej prepočítavači, ktorú vykoná zástupca/inšpektor oprávnenej právnickej osoby v zmysle Vyhl. 508/2009 Z.z.



**Vyjadrenie ku žiadosti o predchádzajúci súhlas k zmene na existujúcom
odbernom plynovom zariadení
/kategória budúci odberateľ plynu - MIMO DOMÁCNOSŤ s ročným odberom nad
60 000 m³/**

Informácia o ponuke na realizáciu úprav OPZ: SPP - distribúcia, a.s., ponúka možnosť realizácie úprav OPZ, najmä pri technickej resp. obchodnej zmene, resp. aj novom OPZ. V prípade záujmu prípadne prosím kontaktuje uvedeného technika prevádzky MTS, ktorý sprostredkuje cenovú kalkuláciu, kontakt::

Ivan Mázor, 045/242 4505, ivan.mazor@spp-distribucia.sk

1.2.6. Ďalšie technické a obchodné podmienky stanovené k uskutočneniu zmien v existujúcom odbernom mieste:

Pred realizáciou zmien na OPZ je žiadateľ povinný uzatvoriť prívod plynu do OPZ.

Pred realizáciou zmien na OPZ, ktoré si vyžadujú demontáž meradla je žiadateľ povinný predložiť "Žiadosť o demontáž meradla" svojmu dodávateľovi zemného plynu. Za technické riešenie OPZ žiadateľa zodpovedá projektant a revízný technik plynových zariadení. Ak bolo meradlo zdemontované, žiadateľ je povinný po realizácii zmien a pred napustením plynu do OPZ požiadať svojho dodávateľa plynu o založenie zákazky na montáž meradla.

Následne žiadateľ prevádzkovateľovi distribučnej siete predloží prostredníctvom ONLINE FORMULÁRA - **Žiadosť o montáž meradla z dôvodu realizácie technických zmien** (na stránke www.spp-distribucia.sk <https://www.spp-distribucia.sk/e-sluzby/proces-pripojenia-a-technicke-zmeny/ziadost-o-pripojenie-ziadost-o-technicku-zmenu-ziadost-o-montaz-meradla/>), poštou alebo osobne v Zákazníckej kancelárii (adresy zákaznických kancelárií: www.spp-distribucia.sk), za účelom montáže určeného meradla zemného plynu z dôvodu realizácie technických zmien tieto doklady od OPZ:

- doklady k OPZ.
 - osvedčenie o vykonaní tlakovej skúšky,
 - východiskovú revíznú správu
 - doklady uvedené v bode 1.2.5 tohoto vyjadrenia
- "Žiadosť o montáž meradla z dôvodu realizácie technických zmien"
 - doklad totožnosti (občiansky preukaz, pas k nahliadnutiu pri osobnom kontakte),
 - originál " Vyjadrenia ku žiadosti o rozšírenie (zníženie) alebo rekonštrukciu plynových spotrebičov v existujúcom odbernom mieste odberateľa mimo domácnosti",
 - ak žiadateľa zastupuje cudzí subjekt (osoba) je potrebné predložiť splnomocnenie overené notárom,

Uvedené doklady môže žiadateľ predložiť aj svojmu dodávateľovi zemného plynu.

Žiadateľ o zmenu OPZ zabezpečuje na vlastné náklady: vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorú je povinný predložiť na schválenie na podateľňu, resp. na kontaktné miesta oddelenia prevádzky a samotnú realizáciu zmien OPZ.

Adresy na zaslanie projektovej dokumentácie sú uvedené na web stránke SPP distribúcia, a.s.

<https://www.spp-distribucia.sk/kontakty/sidlo-spolocnosti/>

Originál resp. kópiu vyjadrenia k žiadosti o predchádzajúci súhlas k zmene je potrebné priložiť do dokladovej časti vypracovanej PD.

SPP- distribúcia zabezpečuje : demontáž a montáž meradla zemného plynu z dôvodu realizácie technických zmien na náklady žiadateľa.

Ak došlo k zrušeniu pôvodnej zmluvy o dodávke zemného plynu je žiadateľ povinný **min. 30 dní** pred predpokladaným začiatkom odberu (dňom montáže určeného meradla) uzavrieť s dodávateľom zemného plynu Zmluvu o dodávke zemného plynu.

Žiadateľ je povinný realizovať výstavbu Plynárenských zariadení a všetkých plynových zariadení v súlade s platnými právnymi predpismi, technickými normami a všetkými predpismi týkajúcimi sa a súvisiacimi s výstavbou plynových zariadení, najmä v súlade so Zákonom č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, Zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon), Vyhláškou MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., príslušnými STN, STN EN, TPP, PTN a ostatnými súvisiacimi predpismi..

Toto vyjadrenie zaniká uplynutím **24 mesiacov** odo dňa jeho vydania, ak žiadateľ v tejto lehote prevádzkovateľovi distribučnej siete nepreukáže, že splnil podmienky uvedené v tomto vyjadrení.

UPOZORNENIE:

Toto vyjadrenie nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia orgánov verejnej správy (napr. stavebného úradu) ani fyzických alebo právnických osôb vyžadovaných na realizáciu plynových zariadení uvedenej v tomto vyjadrení v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Uvedené stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia je povinný žiadateľ zaobstarat' si sám na vlastné náklady.

Spoločnosť SPP - distribúcia, a. s. nezodpovedá za nevydanie potrebných rozhodnutí, stanovísk alebo súhlasov, ani za skutočnosť, že v prípade ich neudelenia nie je možné pripojenie realizovať iným spôsobom tak, aby boli splnené podmienky uvedené v Technických podmienkach spoločnosti SPP – distribúcia, a. s. ako prevádzkovateľa distribučnej siete.



**Vyjadrenie ku žiadosti o predchádzajúci súhlas k zmene na existujúcom
odbernom plynovom zariadení
/kategória budúci odberateľ plynu - MIMO DOMÁCNOSŤ s ročným odberom nad
60 000 m³/**

Žiadateľ o zmenu je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení a pred žiadosťou o vydanie stavebného povolenia požiadať SPP-D o overenie a vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení nachádzajúcich sa pred a v záujmovom území stavby. Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie k existujúcim plynárenským zariadeniam (overenie, vytýčenie plynárenských zariadení) v záujmovom území.

2.	Prevádzkovateľ distribučnej siete s uskutočnením zmien na existujúcom odbernom plynovom zariadení:	SÚHLASÍ	Predpokladaný termín zmeny mesiac / rok:	10/2022
-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	-------------------------------------------------	----------------

3. Odôvodnenie nesúhlasu s uskutočnením zmien na existujúcom odbernom plynovom zariadení:

Dátum vyjadrenia prevádzkovateľa distribučnej siete:	30. 9. 2022
-------------------------------------------------------------	--------------------

Spracovateľ vyjadrenia k žiadosti o zmenu na existujúcom odbernom plynovom zariadení:

Titul, meno, priezvisko a funkcia:

Podpis a pečiatka:

SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 14/b
825 11 Bratislava 26
IČO: 35910710, IČ DPH: SK2021021125
- 540 -

Ing. Eva Adamcová
špecialista back office pre pripájanie do distribučnej siete



**Žiadosť o technickú zmenu na existujúcom odbernom plynovom zariadení
/ kategória MIMODOMÁCNOSŤ /
(Nebytová budova, nehnuteľnosť na podnikanie (odber plynu nad 60 tis. m³/rok) - Právnická osoba)**

IČO: 35910739, Zápis v obchodnom registri
Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3481/B

SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava

SKSPDIS000810751908

Miesto dodávky (POD)

9008270922

Evidenčné číslo žiadosti

1. Typ žiadosti a špecifikácia žiadateľa

Typ žiadosti:

Žiadosť o zmenu

Špecifikácia žiadateľa:

Právnická osoba

Odberné miesto v kategórii:

Nebytová budova, nehnuteľnosť na podnikanie (odber plynu nad 60 tis. m³/rok)

2. Predkladateľ žiadosti

Typ predkladateľa žiadosti:

Zástupca vlastníka

3. Identifikačné a kontaktné údaje žiadateľa

Obchodné meno:

Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA

Okres:

Lučenec

Mesto (obec):

Lučenec

PSČ:

98401

Ulica:

Tuhárske námestie

Číslo domu:

886/10

IČO:

52757056

DIČ:

2121152704

Zápis v registri:

Iný register

Názov registra:

Štatistický úrad SR

Vložka číslo alebo číslo zápisu:

313-4637-19

Bankové spojenie:

Nezadané

Osoba oprávnená konať za žiadateľa:

PaedDr. Estera Rószárová, riaditeľ

Korešpondenčná adresa

Totožná s adresou trvalého bydliska alebo sídla

Kontakt

Telefonický kontakt:

0905258455

Email:

ekonom@zssharmonia.sk

Spôsob komunikácie:

Elektronická pošta

4. Charakteristika odberného miesta

Číslo miesta dodávky POD:

SKSPDIS000810751908

Umiestnenie existujúceho meradla:

Verejne dostupné meradlo/á sa nachádza v skrinke, ktorá je umiestnená v opltení na hranici pozemku

Okres:

Lučenec

Mesto (obec):

Lučenec

Katastrálne územie:

Lučenec

PSČ:

98401

Ulica:

Tuhárske námestie

Číslo domu:

886/10

Číslo parcely:

824/2,824/5,822/1

Požadovaný odber zemného plynu

Rok	Ročný odber	Odber v letnom období	Odber v zimnom období	Maximálny hodinový odber v letnom období	Maximálny hodinový odber v zimnom období	Minimálny hodinový odber v letnom období	Minimálny hodinový odber v zimnom období
	(m ³ /rok)	(m ³ /rok)	(m ³ /rok)	(m ³ /hod)	(m ³ /hod)	(m ³ /hod)	(m ³ /hod)
2022	145173	17810	127363	49,20	90,50	0,54	0,54
2023	145455	17810	127645	49,20	90,50	0,54	0,54

Využitie ročného odberu na účely technológia a ohrev vody:

24,00%/rok

Využitie ročného odberu na účely vykurovania:

76,00%/rok

5. Technická špecifikácia existujúceho odberného miesta

Predpokladaný hodinový odber plynu:

90,50 m³/hod

Typ budovy:

Nemocnica

Dôvod zmeny:

Iná technická zmena

Plynové spotrebiče

Poradové číslo spotrebiča	Počet rovnakých druhov (typov) spotrebičov		Názov plynového spotrebiča výkon v kW	Max. hod. odber za 1 spotrebič (tzv. štítkový)	Max. hod. odber za všetky spotrebiče	Max. hod. odber podľa súčinnosti využitia spotrebičov	Ročný odber vypočítaný z max. odberu podľa súčinnosti využitia spotrebičov	Prevádz. pretlak pre spotrebiče	Termín uvedenia spotrebičov do prevádzky
	Zostávajúce pôvodné	Nové							
	(ks)	(ks)		(m ³ /hod/ks)	(m ³ /hod)	(m ³ /hod)	(m ³ /rok)	(kPa)	(mesiac/rok)
1.	2		kotol 140kW	15,50	31,00	24,80	42000	1,80	10 / 2019
2.	2		kotol 170kW	19,00	38,00	30,40	77000	1,80	10 / 2019
3.	2		kotol 65kW	6,80	13,60	10,88	21505	1,80	10 / 2019
4.	1		varný kotol 22kW	2,56	2,56	1,15	1550	1,80	10 / 2019
5.	1		varný kotol 45kW	4,80	4,80	2,16	3000	1,80	10 / 2019
6.	1		lázeň 5kW	0,54	0,54	0,24	400	1,80	10 / 2019
					90,50	69,63	145455		

Poznámka:

Požadujeme zmenu na exist. OPZ Budoba

Spracovateľ žiadosti

Meno a priezvisko spracovateľa žiadosti:

Ján Iacko

Telefonický kontakt na spracovateľa žiadosti:

0908912247

6. Prílohy

Snímka Harmónia.jpg
LV Harmónia.pdf
Riešenie Harmónia.jpg
Zmluva Harmónia.pdf
IČO Harmónia.pdf
Zriad'ovacia Harmónia.pdf
Výpočet Harmónia.jpg

Žiadateľ odoslaním tejto žiadosti potvrdzuje:

Žiadateľ odoslaním tejto žiadosti potvrdzuje pravdivosť vyššie uvedených údajov a údajov uvedených v prílohách