

ZP.4/2024

Informacja dla Wykonawców 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia: **Modernizacja i rozbudowa infrastruktury oświetlenia ulicznego w Gminie Pawonków**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) udostępnia treść zapytań Wykonawców oraz wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

Pytanie:

W załączniku nr 6 do SWZ, zamawiający określił maksymalne moce i mini/minimalne skuteczności świetlne, jakimi powinny dysponować oprawy. Jednocześnie, wraz z ofertą należy przesłać pliki .ltd oferowanych opraw. Przy braku załączonych obliczeń referencyjnych, nie ma możliwości doboru sprzętu i przesłania konkretnych plików .ltd wraz z ofertą. W związku z tym, proszę o udostępnienie bazowych obliczeń fotometrycznych, celem doboru sprzętu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie oczekuje dostarczenia lub wykonania obliczeń fotometrycznych. Oczekuje jedynie spełnienia określonych wymogów, które może potwierdzić plik fotometryczny „.ltd” jak np.: moc oprawy w Wat oraz strumień światła w Lumenach. Zamawiający oczekuje opraw o rozsyle drogowym.

Joanna Wons-Kleta
Wójta Gminy Pawonków
/ – podpisano elektronicznie/