

E-01 Uzemnenie a bleskozvod časť A

Montážne poznámky:

1. Zberací a zvodový vodič AlMgSi ø8mm na vyznačených podperách PV
2. Uzemňovací vodič FeZn ø10 mm
3. Hĺbkové uzemnenie zemniacimi tyčami ZT2m, v počte 2 ks na zvod
4. Zvody budú v skrytom vyhotovení v rúrke FXP32, skúšobná svorka v krabici KSZ vodičom AlMgSi ø8mm
5. Uloženie zvodov v celej dĺžke v murive. Upevnenie flexibilným stavebným lepidlom.
6. V miestach určených zvodov vyviesť nad terén odbočky z ekvipotenciálneho uzemňovača
7. Hlavná uzemňovacia svorkovnica EPS inštalovaná vo vnútorných priestoroch
8. **Odpor spoločnej uzemňovacej sústavy do 10 ohm!**

HUS

Charakteristika bleskozvodu:

1. Zberacia sústava trebeňová
2. Hĺbkové uzemnenie zemniacimi tyčami ZT2m, v počte 2 ks na zvod
3. Zvody sú navrhnuté v skrytom vyhotovení v rúrke FXP32, skúšobná svorka v krabici KSZ
4. V miestach určených zvodov vyviesť nad terén odbočky z ekvipotenciálneho uzemňovača
5. Trieda ochrany pred bleskom LPS **III**
6. Maximálna vzdialenosť zvodov 15m
7. Nad 20m dĺžky zberacieho vedenia inštalovať dilatačnú vložku (DV)

Legenda:

JP20 - zachytávacia tyč
DJ4h, DJ4d – držiak zachytávacej tyče
OS01, OS04 - ochranná strieška
SJ01 - svorka k zachytávacej tyči
SS - svorka spojovacia
SK - svorka krížová
PV15, PV22 - podpera vedenia
SO - svorka odkvapová
SZ - svorka skúšobná
KSZ - krabica inštalačná
FXP32 - flexibilná netrieštivá rúrka
ZT2m - zemniaca tyč 2m
SJ02 - svorka zemniacej tyče

Dominujúce vplyvy prostredia:

AA7 BA1
AB7 BC2
AD2 CA1
AF2 CB1

2xZT2m - zemniaca tyč
2xSJ02 - svorka na tyč
4
ČZ - číselné označenie zvodu
SZ - skúšobná svorka
KSZ - krabica inštalačná
FXP32 - flexibilná netrieštivá rúrka

4xSS+SK
8xSS+SK

Oceľové konštrukcie budov - všetky ich konštrukčné prvkymusia byť pripojené na ekvipotenciálne uzemnenie!

Projektová dokumentácia je spracovaná v rozsahu pre stavebné povolenie. Nenahrádza realizačnú, výrobnú a dielenskú dokumentáciu pre realizáciu stavby!
Projektová dokumentácia realizovaná pomocou LEGALNEHO softwaru SchémataCAD od spoločnosti ELMER software s.r.o. Voříškä 123, 155 21 PRAHA 5 - Šobín, CZ

Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, rč. autorizačného osvedčenia 5287*T*14

Bc. Stanislav VARGA
autorizovaný stavebný inžinier
5287 * T * 1A
Inžinierska činnosť v energetike a stavebníctve

AUTOR NÁVRHU	ING. PEVKA		
PROJEKTANT PROFESIE	Bc. Stanislav VARGA		
VYPRACOVAL	Bc. Stanislav VARGA		
INVESTOR	STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA - SZAKKOZEPISKOLA FEAKOVO		
MIESTO STAVBY	FEAKOVO		
OBJEKT	Škola	FORMÁT	840x297
PARCELA	-	DÁTUM	06/2019
NÁZOV STAVBY	SOŠ FEAKOVO - REKONŠTRUKCIA OBJEKTOV - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI	MIERKA	1:100
		STUPEŇ	-
OBSAH	E - Elektroinštalácie	ČÍSLO ZÁKAZKY	19.06.10
ČASŤ	E-01 Uzemnenie a bleskozvod časť A	ČÍSLO VÝKRESU	**E-01**

varga elektro

VARGA ELEKTRO s.r.o.
Ľ. Podjavorinskej 1361, 958 01 Partizánske
+421 908 166 664
vargaelektro@vargaelektro.eu