

## Všetkým záujemcom

### Vysvetlenie SP č. 2

Obec Huncovce Hlavná 29/2, 059 92 Huncovce ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „verejný obstarávateľ“) obdržal prostredníctvom elektronického prostriedku, komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE žiadosť o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch v podlimitnej zákazke bez využitia elektronického trhu s názvom „Historicko - kultúrno - prírodná cesta okolo Tatier – 3. etapa“

#### Otázka

*Dobrý deň, prosíme VO o vysvetlenie/doplnenie SP:*

*SO 203 Lávka cez rieku Poprad - zábradlie ...položka 458,46*

*Prosíme o PD detail zábradlia a výkaz materiálu v kg, vo výkaze je dodávka aj montáž zábradlia v metroch..*

#### Odpoveď:

Výkres zábradlia je predmetom stupňa DD a DVP. Z technickej správy k objektu "203-00 - lávka" je zrejmé, že návrh je nutné dopracovať (DD dielenská dokumentácia, DVP dokumentácia na vykonanie prác) na základe konkrétnych možností realizujúcej spoločnosti, jej technického a technologického výrobného vybavenia, možností prepravy, montážnych a presúvacích zariadení. (Príklad riešenia zábradlia prikkladáme na fotografii). Z uvedeného dôvodu je vo VV uvádzaná dodávka a montáž zábradlia v metroch. Zábradlie musí spĺňať požiadavky normy STN 743305.

Huncovce, 19.02.2020

Ing. Peter Majerčák, starosta