LEGENDA SVÍTIDEL :

K1 – KÓD SVÍTIDLA V KNIZE SVÍTIDEL 25841, VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO, 18 W, 3000 K, 1200 lm CELKEM 14 ks

K2 – KÓD SVÍTIDLA V KNIZE SVÍTIDEL 25845, VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO, 24 W, 3000 K, 1600 lm CELKEM 24 ks

K3+K4 – KÓD SVÍTIDLA V KNIZE SVÍTIDEL 28002, LED PANEL, 36 W, 4000 K, 4320 lm CELKEM 12 ks

K4 – KÓD VÝROBKU V KNIZE SVÍTIDEL 28025, PŘÍSLUŠENSTVÍ K LED PANELU, TRAFO, 36 W CELKEM 12 ks

K5+K6 – KÓD SVÍTIDLA V KNIZE SVÍTIDEL 28010, LED PANEL, 40 W, 4000 K, 4000 lm CELKEM 19 ks

K6 – KÓD VÝROBKU V KNIZE SVÍTIDEL 28026, PŘÍSLUŠENSTVÍ K LED PANELU, TRAFO, 40 W CELKEM 19 ks

K7 – KÓD SVÍTIDLA V KNIZE SVÍTIDEL 26444, PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO, 24 W, 3000 K, 2160 lm CELKEM 9 ks

K8 – KÓD SVÍTIDLA V KNIZE SVÍTIDEL 26984, PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO S ČIDLEM, 24 W, 4000 K, 2280 lm CELKEM 5 ks

K9–K12 – KÓD SVÍTIDLA V KNIZE SVÍTIDEL 24121, LINEÁRNÍ LED MODUL, 10 W, 3000 K, 900 lm/m CELKEM 7 ks

K10 – KÓD VÝROBKU V KNIZE SVÍTIDEL 26574, PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO LED PÁSKY – DFI220R CELKEM 7 ks

K11 – KÓD VÝROBKU V KNIZE SVÍTIDEL 23860, PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO LED PÁSKY – ELEKTRONICKÝ TRANSFORMÁTOR LED CELKEM 7 ks

K12 – KÓD VÝROBKU V KNIZE SVÍTIDEL 19161, LÉTY K LED PASKÁM CELKEM 7 ks (DÉLKA DLE PD)

LEGENDA ELEKTRO :

PRIS – Přípojková skříň
RE – Elektromrazový rozvaděč
RH – Hlavní rozvaděč
RO – Rozvaděč datový
Dvoiaté třípólový se signalizací, 400V, 16A
Přepínač střídavý, 250V, 10A
Spínač jednopólový 250V, 10A
Spínač sériový, 250V, 10A
Přepínač křížový, 250V, 10A
Spínač tlačítkový 250V, 10A
Spínač jednopólový 250V, 10A, IP44
Svítidlo stropní
Svítidlo nástěnné
Zásuvka jednonásobná venkovní IP44
Zásuvka dvojnásobná, 250V, 16A
Zásuvka s přepěťovou ochranou, 250V, 16A
Zásuvka jednonásobná, 250V, 16A
Vývod pro spotřebič
Vývod pro zdroj LED pásku
Stoupací vedení
Pohybový spínač
Ventilátor
PC – Datová zásuvka
TV – Televizní zásuvka
Autonomní požární hlásič
Trasa rozvodů silnoproudu
Trasa rozvodů slaboproudu
Trasa rozvodů uložená v podlaze
Přívodní vedení 1-CYKY 4x35mm2
Nouzová signalizace z WC, tlačítka signální tahové 1x prosvětlené zapínací tlačítka, 1x zapínací tahové tlačítko)
Nouzová signalizace z WC, modul alarmu (akustická a optická signalizace, blikající červená světla)
Nouzová signalizace z WC, modul kontrolní s tlačítkem s transformátor (kontrolní modul s 1 tlačítkem reset a světelnou signalizací a napájecí zdroj 230/15V pro zabudování do instalační krabice)

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI
101	CHODBA
102	WC
103	KANCELÁŘ
104	ČEKÁRNA
105	CHODBA
106	KANCELÁŘ
107	SKLAD / KUCHYŇKA
108	CHODBA
109	ÚKLIDOVÁ KOMORA / TECHNICKÁ MÍSTNOST
110	ZASTŘEŠENÝ SKLAD
111	SKLAD
112	VAZÁRNA
113	PRODEJNA
114	CHODBA
115	ŠATNA ŽENY
116	ŠATNA MUŽI
117	CHODBA
118	DENNÍ MÍSTNOST
119	KANCELÁŘ
120	WC MUŽI PŘEDSÍŇ
121	WC MUŽI PISOÁR
122	WC MUŽI KABINKA
123	WC ŽENY CHODBA
124	WC ŽENY PŘEDSÍŇ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ARCH. BLANKA ZLAMALOVÁ, ING. LUKÁŠ ROUBAL
VYPRACOVAL	MAREK ŠIMÁNEK, ING. LUKÁŠ ROUBAL, ING. PETR DOLEŽAL
INVESTOR	MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 19/18, 78701 ŠTERNBERK

STUDIO ZLAMAL
WWW.STUDIO-ZLAMAL.CZ

PARÉ

NÁZEV AKCE
MĚSTO ŠTERNBERK - STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRÁVNÍ BUDOVY - HŘBITOV ŠTERNBERK - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

NA PARCELE Č. 2533; 2534/1, K.Ú. ŠTERNBERK [769327]

D DOKUMENTACE OBJEKTŮ
D.1.4.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU
D.1.4.1 SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

NÁZEV VÝKRESU	MĚŘÍTKO	DATUM	STUPEŇ
ELEKTROINSTALACE 1NP	1:50	04/2024	DPS

Č. VÝKRESU: 04