OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI
101	CHODBA
102	WC
103	KANCELÁŘ
104	ČEKÁRNA
105	CHODBA
106	KANCELÁŘ
107	SKLAD / KUCHYŇKA
108	CHODBA
109	ÚKLIDOVÁ KOMORA / TECHNICKÁ MÍSTNOST
110	ZASTŘEŠENÝ SKLAD
111	SKLAD
112	VAZÁRNA
113	PRODEJNA
114	CHODBA
115	ŠATNA ŽENY
116	ŠATNA MUŽI
117	CHODBA
118	DENNÍ MÍSTNOST
119	KANCELÁŘ
120	WC MUŽI PŘEDSÍŇ
121	WC MUŽI PISOÁR
122	WC MUŽI KABINKA
123	WC ŽENY CHODBA
124	WC ŽENY PŘEDSÍŇ
125	WC ŽENY KABINKA
126	VSTUPNÍ PROSTOR ZAMĚSTNANCŮ
127	SKLAD
128	SKLAD
129	PŘEDSÍŇ
130	WC IMOBILNÍ
131	GARÁŽ
	CELKEM

DETAIL NAPOJENÍ TOPNÉHO TĚLESA

MIN. VZDÁLENOSTI KOTLE OD KONSTRUKCÍ PRO ÚDRŽBU A SERVIS

(nutno přizpůsobit skutečně instalovanému typu elektrokotle)

VYTÁPĚCÍ SYSTEM

VYTÁPĚCÍ SYSTEM JE TEPLOVODNÍ S NUCENÝM OBĚHEM TOPNÉ VODY.
VÝPOČTOVÝ TEPLOTNÍ SPÁD 70/50°C

ROZVOD POTRUBÍ

HOROZINTÁLNÍ ROZVODY JSOU NAVRŽENY Z UHLÍKOVÉ, GALVANICKY POZINKOVANÉ OCELI SPOJOVANÉ LISOVÁNÍM POMOCÍ TVAROVEK. POTRUBÍ VEDENO POD STROPEM V PODHLEDU. PŘÍPOJKY K TĚLESŮM JSOU Z VÍCEVRSTVÉHO PLASTOVÉHO POTRUBÍ PEX/Al-PEX SPOJOVANÉHO LISOVÁNÍM POMOCÍ TVAROVEK. PŘÍPOJKY VEDENY V DRÁŽKÁCH ZDIVA.

– UHLÍKOVÁ OCEL V PODHLEDU
– PLASTOVÉ POTRUBÍ PEX/Al-PEX V DRÁŽKÁCH ZDIVA

TOPNÁ TĚLESA

OCELOVÉ, DESKOVÉ RADIÁTORY SE SPODNÍM PŘIPOJENÍM PROVEDENÍ "VK", "VKL"
NA ROZVODY POTRUBÍ BUDOU TĚLESA NAPOJENA POMOCÍ ROHOVÉHO ŠROUBENÍ G 15 (s uzavíráním a vypouštěním)
VESTAVĚNÝ VENTIL BUDE DOPLNĚN TERMOSTATICKOU HLAVICÍ.

– NOVÁ TOPNÁ TĚLESA
– VYUŽITÍ PŮVODNÍCH TĚLES
(2) – HODNOTA NASTAVENÍ PRŮTOKU NA RADIÁTOROVÉM VENTILU

TEPELNÉ IZOLACE, NÁTĚRY

POTRUBÍ BUDE PONECHÁNO BEZ NÁTĚRU. TOPNÁ TĚLESA JSOU DODÁVÁNA V KONEČNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ.
IZOLACE POTRUBÍ Z UHLÍKOVÉ OCELI PROŘÍZNUTÝMI POUZDRY Z MIN. VLNY S AL. POLEPEM.
PLASTOVÉ POTRUBÍ V DRÁŽKÁCH ZDIVA PROŘÍZNUTÁ POUZDRA Z POLYETHYLENU.

MĚSTO ŠTERNBERK - STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRÁVNÍ BUDOVY - HŘBITOV ŠTERNBERK - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA PARCELE Č. 2533; 2534/1, K.Ú. ŠTERNBERK [763527]	PROGRESTHERM® Projekce vytápění a tepelné techniky Tovární 41, 772 11 Olomouc
INVESTOR: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 78501 ŠTERNERK	PARÉ
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: LUBOMÍR VEČEŘA	
VYPRACOVAL: LUBOMÍR VEČEŘA	
STUPEŇ: D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOG. ZAŘÍZENÍ	DATUM
D.1.4.2 ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB	03/2024
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 1.NP	MĚŘÍTKO 1:50 / Č.VÝKRESU 1.4.2-02