Profese: ***D.1.4.4 VZDUCHOTECHNIKA***

Název akce: ***MĚSTO ŠTERNBERK - STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRÁVNÍ BUDOVY***
HŘBITOV ŠTERNBERK - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
NA PARCELE Č. 2533; 2534/1, K.Ú. ŠTERNBERK [763527]

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

REKAPITULACE:

1 - Větrání hyg. zázemí – odvod

Ostatní

CENA CELKEM (bez DPH)		
CENA CELKEM DODÁVKA + MONTÁŽ (bez DPH)		

Pozice číslo	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Montáž/MJ	Cena celkem	Cena montáže celkem
	1 - Větrání hyg. zázemí – odvod						
1. 1	Malý radiální ventilátor (vč. zpětné klapky a nastavitelného doběhu) 80 m3/hod, dpext = 90 Pa P = 26 W; 230 V - ovládání se světlem nebo pohybovým čidlem ... dodávka SI	ks	1				
1. 2	Malý axiální ventilátor (vč. zpětné klapky a nastavitelného doběhu) 50 m3/hod, dpext = 25 Pa P = 13 W; 230 V - ovládání se světlem nebo pohybovým čidlem ... dodávka SI	ks	1				
1. 3	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí (vč. nastavitelného doběhu) 105 m3/hod, dpext = 95 Pa P = 26 W; I = 0,11 A; 230 V - ovládání se světlem nebo pohybovým čidlem ... dodávka SI	ks	1				
1. 4	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí (vč. nastavitelného doběhu) 110 m3/hod, dpext = 90 Pa P = 26 W; I = 0,11 A; 230 V - ovládání se světlem nebo pohybovým čidlem ... dodávka SI	ks	1				
1. 5	Malý axiální ventilátor (vč. zpětné klapky a nastavitelného doběhu) 30 m3/hod, dpext = 16 Pa P = 11 W; 230 V - ovládání se světlem nebo pohybovým čidlem ... dodávka SI	ks	1				
1. 6	Malý axiální ventilátor (vč. zpětné klapky a nastavitelného doběhu) 50 m3/hod, dpext = 20 Pa P = 11 W; 230 V - ovládání se světlem nebo pohybovým čidlem ... dodávka SI	ks	1				
1. 7	Střešní hlavice výfuková kruhová pozink DN125 RAL dle architekta	ks	2				
1. 8	Střešní hlavice výfuková kruhová pozink DN100 RAL dle architekta	ks	1				
1. 9	Protidešťová žaluzie plastová připojení DN160 RAL dle architekta	ks	3				
1. 10	Pachutěsná zpětná klapka magnetická DN125	ks	2				
1. 11	Odvodní talířový ventil plastový vč. zděře DN125	ks	2				
1. 12	Odvodní talířový ventil plastový vč. zděře DN100	ks	4				
1. 13	Ohebná Al hadice hlukově izolovaná DN125	bm	6				
1. 14	Ohebná Al hadice hlukově izolovaná DN100	bm	10				
1. 15	Kruhové potrubí Spiro Do DN125 vč. 20% tvarovek	bm	26				
1. 16	Kruhové potrubí Spiro Tvarovka - přechod osový DN160/100	ks	3				
1. 17	Tepelná izolace - syntetický kaučuk samolepící pás šedý s povrchovou úpravou stříbrná fólie, tl. 12 mm	m^2	9				
	Montážní a spojovací materiál	kpl	1				
						Σ	
	Ostatní						
	Doprava	kpl	1				
	Komplexní vyzkoušení	kpl	1				
	Zaškolení obsluhy	kpl	1				
	Zaregulování zařízení	kpl	1				
	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1				
						Σ	