



Bratislava, 18.09.2024  
Všetkým záujemcom

### Vysvetlenie č. 8

Verejný obstarávateľ informuje, že vo verejnom obstarávaní nadlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác s názvom: „**Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky Univerzity Komenského na Vajanskom nábreží 10, Bratislava - adaptácia objektu pre potreby výučby UK**“ vyhlásenom v Európskom vestníku dňa 16.7.2024 pod č. OJ S 137/2024 a značkou 424766-2024 a vo Vestníku verejného obstarávania pod č. 137/2024 zo dňa 17.7.2024 pod značkou 17270-MSP boli doručené nasledujúce otázky:

#### Otázka č. 1:

Vo Vysvetlení č. 5 doplníme podrobnosti k našej otázke (č. 13):

Časť E10.2 EPS. Zistili sme nesúlad medzi poskytnutým výkazom výmer, výkresovou časťou projektovej dokumentácie.

- Položky vo výkaze výmer navyše:

- 1 ks ústredňa EPS FlexES,
- 1 ks čelný ovládací panel,
- 5 ks mikromodul pre Essernet 62,5 kBd,
- 4 ks optoprevodník pre Essernet Siglmode,
- 1 ks kaskádovateľný napájací zdroj,
- 1 ks LED indikátorový panel pre 32 hlásení, panel pre SHZ,

- Položky vo výkaze výmer chýbajúce:

Kopplery.

Žiadame o poskytnutie upraveného výkazu výmer, alebo o pokyn ako spracovať cenovú ponuku.

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ uvádza, že projektant EPS skontroloval všetky menované položky vo výkaze výmer a má za to, že uvedené položky a počty vo výkaze výmer sú správne, zodpovedajú projektovej dokumentácii a fungovaniu navrhovaného systému EPS.

Kopplery nie sú potrebné, keďže všetky kruhové linky EPS vedú priamo z ústredne EPS a počet prvkov na každej linke neprekračuje stanovené maximum.

.....  
Mgr. Martin Dufala, PhD.  
vedúci OCOZ na RUK