



Bratislava, 19.09.2024  
Všetkým záujemcom

### Vysvetlenie č. 9

Verejný obstarávateľ informuje, že vo verejnom obstarávaní nadlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác s názvom: „**Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky Univerzity Komenského na Vajanskom nábreží 10, Bratislava - adaptácia objektu pre potreby výučby UK**“ vyhlásenom v Európskom vestníku dňa 16.7.2024 pod č. OJ S 137/2024 a značkou 424766-2024 a vo Vestníku verejného obstarávania pod č. 137/2024 zo dňa 17.7.2024 pod značkou 17270-MSP boli doručené nasledujúce otázky:

#### Otázka č. 1:

Žiadame o špecifikáciu a vysvetlenie akých konštrukcií sa týka a čo je obsahom položky č.177 Oprava poškodených hrán škáry z lešeňovej klietky (s dodaním hmôt) polymercementovou maltou (410,74 mb) a aká je súvislosť tejto položky s položkami č. 667, 668, 669 (oddiel Nátery)


#### Odpoveď č. 1:

Všetky uvedené položky (č.: 177, 667, 668 a 669) sa týkajú miestnosti č. 0.04 v suteréne. V miestnosti sa zachováva pôvodný klenbový strop s oceľovými "I" nosníkmi. Uvedený strop, ako aj nosníky prejdú obnovou. Jednotlivé položky sú práce, ktorých objem je determinovaný dĺžkou týchto nosníkov. Skratka "oci" v popise položky vo výkaze znamená "oceľové I-profil". Čiže dĺžka profilov je násobená ďalšími koeficientami pre jednotlivé práce a materiály.

#### Otázka č. 2:

Žiadame o vysvetlenie, či pri položke s označením We<sub>4</sub> – Fasáda-podbitie strechy sa v projekčnom riešení uvažuje s vytvorením podbitia v celom profile rímsy - t.j. s vytvorením profilovej rímsy z tesárskej konštrukcie s povrchovou úpravou náterom na drevo. Žiadame o špecifikovanie úpravy rímsy.

nádvorie:      uličná fasáda:



#### Odpoveď č. 2:

Položka We<sub>04</sub> sa vzťahuje iba na drevené podbitie strechy, teda nevzťahuje sa na celý (pričný) profil rímsy, iba na jej hornú časť, ktorá je z dreva. Zámerom je kompletná výmena rozpadnutej drevenej časti rímsy/podbitia. Spodná časť (pričného) profilu korunnej rímsy je z tehál a hrubej vrstvy omietky, táto časť sa zachováva a iba sa lokálne podľa potreby vyspraví rovnako ako zvyšok fasády (We<sub>01</sub>).

#### Otázka č. 3:

Žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie, či má byť súčasťou cenovej ponuky systém „generálneho kľúča“. Ak áno, žiadame o zaslanie príslušnej schémy systému otvárania dvier s počtom „generálnych kľúčov“.

#### Odpoveď č. 3:



Univerzita Komenského v Bratislave  
Rektorát

Šafárikovo námestie 6  
P. O. BOX 440  
814 99 Bratislava 1

Oddelenie centrálného obstarávania  
zákaziek

---

V budove sa počíta s jedným generálnym kľúčom, ktorý otvára jednotlivé dvere v budove (uvedené v špecifikácii (výkaze) dverí). Pod generálnym kľúčom sa nepočíta s ďalšou úrovňou podriadených "generálnych" kľúčov.

.....  
Mgr. Martin Dufala, PhD.  
vedúci OCOZ na RUK