



LEGENDA

- stávající konstrukce
- železobetonová stěna tl. 300mm

- (C) Oprava povrchu ostění a nadpraží šachetních dveří**
 Ostění a nadpraží šachetních dveří budou po instalaci šachetních dveří vyspraveno omítkou (zarovnáno se stávajícím ostěním, nadpražím). Plochy ostění, nadpraží budou opatřeny štukovou úpravou a vymalováním světlemodrou barvou (dle stávajícího barevného odstínu).
- (D) Oprava dlažby**
 Stávající poškozená dlažba (při demontáži šachetních dveří) bude odstraněna a nahrazena novou keramickou dlažbou včetně soklu a to obdobného formátu a barevnosti. Zároveň bude dobetonována část podlahy u šachetních dveří - kotvení šachetní dveří do konstrukce podlahy.
- (E) Oprava povrchu výtahové šachty**
 Stávající povrch výtahové šachty bude po demontáži stávající technologie výtahu vyspraven veškerých výtluků, nerovností apod. Veškeré plochy výtahové šachty budou vymalovány bílou barvou.
- (F) Nová technologie výtahů**
 trakční lůžkový/osobní evakuační výtah, bez strojovny
 nosnost: 1500kg rychlost: 1,0m/s počet stanic: 6
 světlost dveří: 1100/2000mm světlost klece: 1400/2350mm
 zdvih: 16525mm (levý výtah), 16535mm (pravý výtah)
 vybavení výtahu: - požární řízení BR3 (v 1.NP klíčový spínač umožňující řízenou evakuaci)
 - dle vyhl. 398/2009 Sb.
 - nad šachetními dveřmi umístěno osvětlení s intenzitou 50lx
 - při výpadku el. energie výtah zastaví v nejbližší stanici a otevře dveře
 - pohony výtahů budou napojena na stávající záložní zdroj el. energie (diesel-elektrický agregát)