

PODLOŽENIE ROZVODU

NOVY MEDZIPRIR.UZAVER DN100

TLAKOMER 0–6kPa

G.K.+Z.DN15

R DN100/40

REGULATOR TLAKU FRANCEL CSB 404 IT 100/2.0kPa

R DN50/40

TLAKOMER 0–160kPa

PODLOŽENIE ROZVODU

PODLOŽENIE ROZVODU

POZNAMKY

EXISTUJUCA VETRANA MIESTNOST ROMZ S VYSTRAZNYM ZNACENIM
–ROZMERMI VYHOVUJE NAVRHOVANEMU STAVU VYBAVENIA
–ZOSTAVA TG ROMZ BUDE KOTVENA NA NOSNU KONSTRUKCIU KONZOLAMI
–KOVOVE CASTI BUDU POSPOJOVANE A UZEMNENE
–VETRANIE EXISTUJUCEJ MIESTNOSTI VYHOVUJE PREDPISOM
–OP SKRINKY 1,5m OD PRIRUB

–ZOSTAVA TG A SAMOTNA SKRINA MUSI BYT POSPOJOVANA A UZEMNENA
–SKRINA JE BYT Z POHLADU UDERU BLESKU V CHRANENOM UMIESTNENI
EXISTUJUCIM SYST.OCHRANY, ALEBO ODDIALENYM BLESKOZVODOM

ZOSTAVA MERANIA MUSI BYT VODIVO PREPOJENA
A PRIPOJENA NA ZEMNIACU SUSTAVU S POTREBNYM ODPOROM /max.10ohm/
ZEMNIACA SUPRAVA BUDE NAVRHNUTA PODLA SKUTOCNYCH ODPOROV NA
MIESTE STAVBY PASOVINOU, ALEBO ZEM. TYCAMI 2xZT2 /FeZn 28x2000mm/
POSPOJOVANIE VODICOM min. 6mm2

Dodavatel stavby je povinny zrealizovat stavbu v zmysle platnych predpisov, technologickych, bezpecnostnych a vyrobnych postupov.! Vsetky odchylky od projektovej dokumentacie (plati aj pre navazujuce casti) musia byt konzultovane so spracovatelom projektu!

Firma DS PROJEKCIA je majitelom autorskych prav pre tento projekt. Kopirovanie, alebo pouzitie projektu alebo jeho casti pre iny ucel, alebo stupen ako bol spracovany je mozne len s jej pisomnym suhlasom.

SETRIME NASE LESY A PRIRODU
TLACIME NA RECYKLOVANY PAPIER

VYPRACOVAL	SLASTAN ml.	VEDUCI PROJEKTANT	
ZODPOVEDNY PROJEKTANT	ing. A.KOSTRIAN	HLAVNY PROJEKTANT	
MIESTO STAVBY	BREZNO		
INVESTOR	GYMNAZIUM J.CHALUPKU, BREZNO		

DS projekcia s.r.o.
Na Troskach 3
Banska Bystrica
tel. 0903 520257

DS PROJEKCIA

NAZOV STAVBY	**REKONSTRUKCIA KOTOLNE GYMNAZIUM J.CHALUPKU, BREZNO**	DATUM 04/2024	CISLO KOPIE
SO	SO–01 PLYNOVA KOTOLNA	STUPEN PS	
CAST	ROZVOD PLYNU	FORMAT A3	
NAZOV VYKRESU	**DETAIL FAKTURACNEHO MERANIA**	MIERKA BEZ	
		ARCHIVNE CISLO **v.c. 3**	