







LEGENDA

1.19	numer pomieszczenia
Qch=4300W	temp. proj., zyski ciepła
T _{in} =25°C	
	przewody freonowe (z+p)
	regulator
	skropliny Dn25
	skropliny Dn32
	skropliny Dn50
	oznaczenie pionu instalacji klimatyzacji

UWAGI

1. instalację odprowadzenia skroplin prowadzić ze spadkiem min. 0,5% w kierunku pionu kanalizacyjnego. W razie konieczności zastosować pompki skroplin;
2. przewody instalacji klimatyzacji prowadzić pod samym stropem;

	Funkcja	Imię i nazwisko		Nr uprawnień	Podpis
	Projektował br. sanit.	mgr inż. Katarzyna Stankiewicz		SLK/9630/PWBS/21	<i>[Signature]</i>
	Sprawdzał br. sanit.	mgr inż. Małgorzata Bura		SLK/4545/PWOS/12	<i>[Signature]</i>
	Lokalizacja: T. Kościuszki 1, 34-120 Andrychów dz. nr 842/5; 842/7 obr.: Andrychów- miasto 121801_4.00011 Jedn. ewiden: Andrychów- Miasto				
Nazwa projektu/Obiekt: ETAP 1 - "Zagospodarowanie terenu Stadion "BESKID" w Andrychowie" rozbiórka, przebudowa, budowa obiektów/budowlanych na terenie stadionu "BESKID" wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Andrychowie					
Investor:	Nazwa rysunku: Rzut piętra +1 budynku głównego - instalacja klimatyzacji				
Gmina Andrychów ul. Rynek 15 34-120 Andrychów		Faza proj.: Projekt Wykonawczy		Nr rysunku: IKL02	Nr egz.:
Data: Lipiec 2024r.		Skala: 1:100			
Korzystanie z rozwiązań technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczającym ustalone umowy na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMECH Szymon Kita					