

**Osem odberných miest z toho sedem v Trenčíne a jedno v Púchove predpokladaná ročná spotreba 904,8 MWh aj so Spoj. Školou v Púchove**

Tolerancia možného prekročenia, alebo neodobrania  $\pm 10\%$  spolu za všetky odberné miesta, aby sme mohli využiť vzájomné započítavanie z jednotlivých odberných miest do spoločného odberu a mohli tak prípadne eliminovať sankcie za jednotlivé odberné miesta !!

**A1. Adresa odberného miesta** J.Smreka VO, 020 01 Púchov  
**B1. EIC** 24ZSS9747079001X  
**C1. ČOM** 9700282  
**D1. Istič** 400 A, počet fáz: 3 FAZ, napäťová úroveň: VN, max rez. kapacita 124kW  
**E1. Distribučná sadza** VN SSE-D (v minulosti VN Dvojtarif bez MPT)  
**F1. Predpokladaný ročný rozsah spotreby OM:** 140MWh  
Tolerancia možného prekročenia, alebo neodobrania  $\pm 10\%$   
**G1. Skutočné spotreby elektrickej energie :**  
rok 2017 187MWh (VT 142MWh , NT 45MWh)  
rok 2018 172MWh len jednotarif  
rok 2019 152MWh len jednotarif  
rok 2020 132MWh len jednotarif (covid režim) (FPT 44MWh Spojš 88MWh)  
rok 2021 160MWh len jednotarif (covid režim) (FPT 56,5MWh Spojš 103,5MWh)  
rok 2022 177MWh len jednotarif (FPT 52MWh Spojš 125MWh)  
rok 2023 144MWh len jednotarif (FPT 50,5MWh Spojš 93,5MWh)

**A2. Adresa OM** Študentská 1 (Fakultná budova)  
**B2. EIC** 24ZZS21715940006  
**C2. ČOM** 4217159400  
**D2. Istič** 250A počet fáz: 3, max rez. kapacita 174kW  
**E2. Distribučná sadza** C2-X3 ZSE-D 1T s profilom pre napäťovú hladinu NN  
**F2. Predpokladaný ročný rozsah spotreby OM:** 160MWh  
Tolerancia možného prekročenia, alebo neodobrania  $\pm 10\%$   
**G2. Skutočné spotreby elektrickej energie :**  
rok 2023: 150,5MWh, rok 2022: 132MWh, rok 2021(covid režim): 136 MWh,  
rok 2020: 157MWh, rok 2019: 153MWh, rok2018: 157MWh, rok2017: 166MWh

**A3. Adresa OM** Študentská 2 (rektorát)  
**B3. EIC** 24ZZS2238120000T  
**C3. ČOM** 4223812000  
**D3. Istič** 400A počet fáz: 3, max rez. kapacita 278kW  
**E3. Distribučná sadza** C2-X3 ZSE-D 1T s profilom pre napäťovú hladinu NN  
**F3. Predpokladaný ročný rozsah spotreby OM:** 360MWh  
Tolerancia možného prekročenia, alebo neodobrania  $\pm 10\%$   
**G3. Skutočné spotreby elektrickej energie :**  
rok 2023: 347MWh rok 2022: 211MWh, rok 2021: 162MWh, rok2020: 174MWh  
rok2019 173MWh rok2018 183MWh rok2017 184MWh

**A4. Adresa OM** Študentská 2 (telocvična)  
**B4. EIC** 24ZZS2171970000A  
**C4. ČOM** 4217197000  
**D4. Istič** 32A počet fáz: 3, max rez. kapacita 21kW

**E4. Distribučná sadza** C2-X3 ZSE-D 1T pre napäťovú hladinu NN

**F4. Predpokladaný ročný rozsah spotreby OM:** 2MWh

Tolerancia možného prekročenia, alebo neodobrania  $\pm 10\%$

**G4. Skutočné spotreby elektrickej energie :**

rok 2023 1,8MWh, rok 2022 1,2MWh, rok 2021 1,2MWh, rok 2020 1,6MWh, rok 2019 2,2MWh,  
rok 2018 3,3MWh, rok 2017 3,7MWh, rok 2016 4,8MWh

**A5. Adresa OM** Študentská 3 (FSEV)

**B5. EIC** 24ZZS2173067000S

**C5. ČOM** 4217306700

**D5. Istič** 170A počet fáz: 3, max rez. kapacita 118kW

**E5. Distribučná sadza** C2-X3 ZSE-D 1T s profilom pre napäťovú hladinu NN

**F5. Predpokladaný ročný rozsah spotreby OM:** 62MWh

Tolerancia možného prekročenia, alebo neodobrania  $\pm 10\%$

**G5. Skutočné spotreby elektrickej energie :**

rok 2023: 61MWh, rok 2022: 65MWh, rok 2021: 62MWh, rok 2020: 64MWh,  
rok 2019: 66MWh, rok 2018: 66MWh, rok 2017: 66MWh

**A6. Adresa OM** Horný Šianec 9 (knižnica)

**B6. EIC** 24ZZS22284050004

**C6. ČOM** 4222840500

**D6. Istič** 40A počet fáz: 3, max rez. kapacita 28KW

**E6. Distribučná sadza** C2-X3 ZSE-D 1T pre napäťovú hladinu NN

**F6. Predpokladaný ročný rozsah spotreby OM:** 4,8MWh

Tolerancia možného prekročenia, alebo neodobrania  $\pm 10\%$

**G6. Skutočné spotreby elektrickej energie :**

rok 2023: 4,8MWh, rok 2022: 4,3MWh, rok 2021: 4,7MWh, rok 2020: 5MWh,  
rok 2019: 4,97MWh, rok 2018: 4,55MWh, rok 2017: 5,4MWh

**A7. Adresa OM** Pri parku 19 (Záblatie)

**B7. EIC** 24ZZS8425580000N

**C7. ČOM** 4842558000

**D7. Istič** 250A počet fáz: 3, max rez. kapacita 174kW

**E7. Distribučná sadza** C2-X3 ZSE-D 1T s profilom pre napäťovú hladinu NN

**F7. Predpokladaný ročný rozsah spotreby OM:** 175MWh

Tolerancia možného prekročenia, alebo neodobrania  $\pm 10\%$

**G7. Skutočné spotreby elektrickej energie :**

rok 2023: 164MWh, rok 2022: 144MWh, rok 2021: 135MWh, rok 2020: 122MWh,  
rok 2019: 97MWh, rok 2018: 110MWh, rok 2017: 99MWh

**A8. Adresa OM** Pri parku 7 Záblatie, (Novonadobudnutá samostatná budova)

**B7. EIC** 24ZZS7105275000A

**C7. CMS** 3107105275

**D7. Istič**

**E7. Distribučná sadza**

**F7. Predpokladaný ročný rozsah spotreby OM:** 1MWh

Tolerancia možného prekročenia, alebo neodobrania  $\pm 10\%$

**G7. Skutočné spotreby elektrickej energie :**