

Poznámka:
Výkopové práce prevádzat' s max. opatnosťou za stálej prítomnosti stavebného dozoru, v blízkosti iných podzemných sietí výkop realizovať ručne!
Pred zahájením výkopových prác je nutné prizvať majiteľov, resp. správcov všetkých dotknutých podzemných vedení k ich presnému vytyčeniu!
Pri výkopových prácach a pokládke-uložení VN kábla pri súbuhu, resp. pri križovaní iných podzemných sietí je nutné dodržiavať min. odstupové vzdialenosti podľa platných STN, a zohľadniť všetky pripomienky a nariadenia majiteľov z ich písomných vyjadrení, resp. správcov všetkých dotknutých podzemných vedení.
Všetky kóty na celom výkrese sú uvedené v jednotkách cm.

	Kábel NN	Kábel do 10kV	Kábel do 35kV	Oznam. kábel	Plyn NTL	Plyn STL	Vodovod	Tepluvod	Kábelovod	Stoka	Kolektor	Kolaje elektr.
Kábel NN	5	15	20	30 (3 10(4	40	60	40	30	10	50	(5	100
Kábel do 10kV	15	15	20	80 (3 30(4	40	60	40	70	30	50	(5	100
Kábel do 35kV	20	20	20	80 (3 30(4	40	60	40	100	30	50	(5	100

	Kábel NN	Kábel do 10kV	Kábel do 35kV	Oznam. kábel	Plyn NTL	Plyn STL	Vodovod	Teplotovd	Kábelovod	Stoka	Kolektor	Kolaje elektr.
Kábel NN	5	15	20	30 (4 10(5	10(6	10 (6	40(4 20(5	30 (7	30	30	(8	100
Kábel do 10kV	15	15	20	80 (4 10(5	10(6	20 (6	40(4 20(5	50 (7	30	30	(8	100
Kábel do 35kV	20	20	20	80 (4 10(5	10(6	20 (6	40(4 20(5	50 (7	30	50	(8	100

60

80

Výkopový materiál

Betónová tvárnica TK1

Oznamovací kábel

A diagram showing a rectangular container with a red border. Inside, there are many small black dots representing gas molecules. A yellow piston with a circular handle is at the bottom. A vertical double-headed arrow on the left indicates a height of 10. Below the container, a yellow horizontal bar is labeled "Plynovod" in yellow text.

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK v realizácii JTSK

KRAJ: BRATISLAVSKÝ	OKRES: Bratislava I, MČ – Staré Mesto	DÁTUM	12. 2024
KATASTRÁLNE ÚZEMIE: Karlova Ves, Staré Mesto	Bratislava IV, MČ – Karlova Ves	FORMÁT	3x1 A4
NÁZOV ČASTI		MIERKA	---
PREKLÁDKA VEREJNÉHO OSVETLENIA		STUPEŇ PD	DRS
		Č. ZÁKAZKY	2549/22
		Č. SÚPRAVY	Č. PRÍLOHY
Súbehy a križovania			10