

Dopravoprojekt,a.s
Kominárska 2,4
832 03 Bratislava

Bratislava 07.09.2022

Stanovisko pre územné konanie.

„Trolejbusové trate v Bratislave, Nová trolejbusová trať Patrónka – Riviéra“
(stavebník Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, Bratislava)

Vážený žiadateľ,

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 5818 (ďalej len „**spoločnosť Západoslovenská distribučná**“), ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o energetike**“) a dotknutý orgán v zmysle § 140a ods. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Stavebný zákon**“) na základe žiadosti žiadateľa Dopravoprojekt a.s. zo dňa 30.8.2022 vydáva nasledovné záväzné stanovisko pre účely vydania územného rozhodnutia :

Spoločnosť Západoslovenská distribučná **súhlasí** s vydaním územného rozhodnutia na hore uvedenú stavbu **za týchto podmienok :**

Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa §43 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.

Na uvedenej parcele sa nenachádzajú žiadne distribučne zariadenia elektro energetického charakteru vo vlastníctve a správe Západoslovenskej distribučnej, a.s.

1/2

Západoslovenská distribučná, a. s.

Čulenova 6, 816 47 Bratislava, www.zsdis.sk

Ing.Michal Vajanský, Vedúci správy energetických zariadení BA

Peter Pokorný, Asset manažér správy energetických zariadení BA ,

vedomie: E18100/

Prílohy: /

CD 67502/2022

Stavba nerieši potrebu energetickej bilancie s pripojením na distribučnú sieť spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s., – neenergetická stavba.

Potrebu elektrickej energie si stavba rieši s pripojením na vlastné rozvody z odberateľskej transformačnej stanice – meniarne.

Odberateľ je povinný:

- udržiavať svoje elektroenergetické zariadenia v technicky zodpovedajúcom stave tak, aby vyhovovali požiadavkám, ktoré sú stanovené platnými právnymi predpismi a technickými normami, a aby neohrozili život, zdravie alebo majetok osôb a nespôsobili poruchy v distribučnej sústave,
- dodržať Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy a Pravidlá pre prevádzkovanie a montáž merania elektrickej energie, ktoré sú zverejnené na webovom sídle Prevádzkovateľa (www.zsdis.sk).


Toto stanovisko nenahrádza vyjadrenie vlastníka/spoluvlastníka pozemku Západoslovenská distribučná, a.s..

Platnosť tohto stanoviska je 1 rok od dátumu vystavenia.

Pri jednaniach v hore uvedenej veci na ZSD požadujeme predložiť toto stanovisko.

Požiadavku na prekládku NN vzdušného vedenia žiadame riešiť Žiadosťou na vykonanie preložky elektroenergetického zariadenia - elektronicky na www.zsdis.sk

S pozdravom



Ing. Michal Vajanský
Vedúci správy ener. zariadení
Západoslovenská distribučná, a.s.

2/2

Peter Pokorný
Asset manažér správy ener. zariadení
Západoslovenská distribučná, a.s.