



SO 631

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

Ochrana pred úrazom el. prúdom:
Ochrana pred zásahom el. prúdom pri novej prevádzke:
 - Ochrana pred dotykom živých častí:
 - ochrana vzdušnými vzdialenosťami (ochrana prekážkou)
 STN EN 50 122-1 čl. 5.2.1, 5.3.1, 6.3.1.4
Ochrana pred zásahom el. prúdom pri poruche:
 - Ochrana pred dotykom neživých častí:
 - ukončenie trakčnej siete pre zariadenia v zóne trolejového vedenia
 STN EN 50122-1 čl. 6.2.2.1, 6.2.2.2, 7.3.1
 - ochrana použitím zariadení triedy ochrany II alebo použitím ekvivalentnej izolácie
 STN EN 50 122-1 čl. 6.2.3.2, 7.3.2

Poznámka:
Číslovanie svetelných bodov je len pre potreby projektovej dokumentácie.
V ďalšom stupni PD bude číslovanie upravené podľa štandardov a požiadaviek