



# LEGENDA :

- 1 – OCHRANNÝ VODIČ – V KÁBLI
- 2 – VODIČ OCHRANNÉHO POSPÁJANIA : H07V-U 25mm<sup>2</sup>
- 3 – VODIČ DOPLNKOVÉHO POSPÁJANIA : min. H07V-U 6mm<sup>2</sup>
- 4 – UZEMŇOVACÍ VODIČ : DRÔT FeZn Ø 10 mm

UZEMŇOVACIA SÚSTAVA – ZAKLADOVÝ UZEMŇOVAČ  
ODPOR UZEMNENIA "HUS" NEMÁ BYŤ VÄČŠÍ AKO 10 OHMOV.



*[Handwritten signature]*

AGROKONTAKT



tel.: 044/522 28 63

ČASŤ : ELEKTROINŠTALÁCIA

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL
ING. JANEK	P. JANEK	P. JANEK
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
MIESTO : HOSPODÁRSKY DVOR PLOŠTÍN		
INVESTOR: POLNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO so sídlom v LIPTOVSKOM MIKULÁŠI		
STAVBA : STAVEBNÉ ÚPRAVY SENNÍKA par.č.1643/22 NA OVČÍN pre 380 ks-PLOŠTÍN		
OBJEKT-SÚBOR : SO 01 – STAVEBNÉ ÚPRAVY SENNÍKA NA OVČÍN		
OBSAH VÝKRESU : SCHÉMA OCHRANNÉHO POSPÁJANIA-DETAIL		

FORMÁT :	2 x A4
DÁTUM :	08/2020
STUPEŇ :	DSP
ZÁKAZKA Č. :	10/DSP/2020
MERÍTKO :	Č. VÝKRESU: E1.03