



Elektronicky

Všetkým záujemcom

---

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo VO - 00305	Vybavuje/linka Mgr. Zuzana Šimková +421 940 636 723	Banská Bystrica 17.09.2024
-----------------------	--------------------------	---	-------------------------------

Vec

**Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 3**

Identifikácia verejného obstarávania:

**Verejný obstarávateľ:** Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica  
**Predmet zákazky:** „Sanácia zosuvu cesty III/2771 Pavlovce – Sútor v ckm 2,575 – 2,585“  
**Druh postupu:** nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)  
**Vyhlásené:** vo Vestníku verejného obstarávania č. 148/2024 dňa 31.07.2024 pod značkou oznámenia 18916 – MSP a v Úradnom Vestníku EÚ č. S 147 zo dňa 30.07.2024 pod č. oznámenia 2024/S 147 – 456464


Na základe žiadosti o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch (ďalej len „SP“) k vyššie identifikovanému verejnému obstarávaniu, doručenej verejnému obstarávateľovi elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, v súlade s § 48 ZVO poskytujeme všetkým známym záujemcom nasledovné vysvetlenie:

**Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 13.09.2024 14:15:12 hod: Otázka č. 1:**

Po opätovnom preštudovaní súťažných podkladov k danej zákazke a zohľadnení Vysvetlení č.1 a 2. máme na obstarávateľa otázku – žiadosť o vysvetlenie. Jedná sa stále o položka č.89 M 592270002400.S – odvodňovací žlab betónový „L“ 500/500/600x700. Odpovede na otázky č.1 a 9. v poslednom Vysvetľovaní totižto nič nevysvetľovali a nevyriešili. Žiadame preto obstarávateľa o dostatočne vysvetľujúcu odpoveď o výrobku, to znamená, pokiaľ trvá požiadavka na konkrétny výrobok, dodať záujemcom na presne požadovaný typ technický list, prípadne Certifikát o zhode a informácie o výrobcovi, prípadne možnom dodávateľovi, odkiaľ je čerpaná informácia naprojektovaného materiálu. Podľa nám dostupných informácií v súčasnosti nie je možné na trhu so stavebným materiálom daný výrobok s naprojektovanými rozmermi zakúpiť. Riešením situácie je aj požiadať zodpovedného projektanta o prehodnotenie položky a vyšpecifikovanie dostupného výrobku.

**Odpoveď č. 1:**

V projektovej dokumentácii je uvažované s priekopovým žľabom s jednou predĺženou časťou. (Priekopový žľab L) vid' obrázok nižšie.



V projektovej dokumentácii sú uvedené minimálne požadované rozmery (príloha č. 3). Na stavebnom trhu je niekoľko výrobkov spĺňajúcich požiadavky uvedené v projektovej dokumentácii.

**Verejný obstarávateľ žiada uchádzačov, resp. záujemcov, aby predmetné informácie zohľadnili vo svojich ponukách predložených vo verejnom obstarávaní.**

S úctou,

Mgr. Zuzana Šimková  
kontaktná osoba verejného obstarávateľa